

Vysvětlení / doplnění / změna zadávací dokumentace č. 1

Veřejná zakázka:	Snížení energetické náročnosti MZPŠ Trutnov – zpracování PD, EP, ZCHDZ
Sp. zn.:	CIRI/2026/004
Zadavatel:	Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Trutnov, IČO 70841179, Horská 160, Horní Staré Město, 541 02 Trutnov
Způsob zadání:	Výběrové řízení veřejné zakázky malého rozsahu na služby zadávané mimo zadávací řízení dle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také „zákon“)

Zadavatel poskytuje vysvětlení / doplnění / změnu (dále „VDZ“) zadávací dokumentace obdobně dle § 98 zákona na základě předchozí žádosti dodavatele.

Dotaz č. 1

Prosím o vysvětlení ZD:

- 1) v ZD je uvedeno, že je třeba "podsekát část budovy"- co to prosím znamená? a v jakém rozsahu?
- 2) k bodu "oprava střešní krytiny a vnitřní stavby" - v jakém rozsahu je požadována oprava vnitřní stavby?

Odpověď na dotaz č. 1

ad 1) Konkrétní rozsah prací v rámci „podsekání části budovy (35 m)“, které zadavatel uvádí ve vymezení předmětu plnění veřejné zakázky, je předmětem odborného posouzení projektanta, který stanoví nezbytný rozsah zásahu s ohledem na technický stav objektu (např. vlhkost objektu – navržení svislé/vodorovné izolace, navržení vhodných opatření).

ad 2) Opravou vnitřní stavby v rámci opravy střešní krytiny se rozumí provedení nezbytných stavebních prací na vnitřních konstrukcích, které souvisejí se stavem střešní krytiny a jejím technickým řešením (zatékání, stav krovu s ohledem na statiku atd.). Konkrétní rozsah oprav vnitřní stavby bude stanoven projektantem na základě odborného posouzení skutečného stavu konstrukcí.

Vzhledem k povaze VDZ zadávací dokumentace zadavatel přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

Lhůta pro podání nabídek končí **21. 1. 2026 v 9:00.**

Za zástupce zadavatele na základě pověření