



Vysvětlení / doplnění / změna zadávací dokumentace č. 3

Veřejná zakázka:	Snížení energetické náročnosti školní kuchyně SOŠ a SOU, Hradec Králové Vocelova 1338 – stavební práce
Ev. č. VVZ:	Z2025-071447
Zadavatel	Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338, IČO: 00175790, se sídlem Vocelova 1338/2, 50002 Hradec Králové
Způsob zadání:	nadlimitní režim veřejné zakázky na stavební práce zadávané v otevřeném řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zadavatel poskytuje vysvětlení/doplnění zadávací dokumentace v souladu s § 98 a § 99 zákona na základě předchozí žádosti dodavatele.

Dotaz č. 1

Vážení, na základě zákona č. 134/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů, předpisů souvisejících a zadávacích podmínek veřejné zakázky „Snížení energetické náročnosti školní kuchyně SOŠ a SOU, Hradec Králové Vocelova 1338 – stavební práce“, žádáme o vysvětlení zadávací dokumentace podle následujících bodů:

- 1) Pokud má neměnné zařízení a vybavení zůstat na místě, v zadaném výkazu výměr chybí jeho důkladné zakrytí a ochrana během stavebních prací. Navíc v podkladech pro VZT podhled je požadavek, že kuchyňský prostor musí být volně přístupný pro pojízdné lešení. Žádáme o vysvětlení, jak toto řešit.
- 2) Do výkazu výměr vzduchotechniky byla doplněna položka č. 55.11 Demontáž stávající vzduchotechniky a jejich potrubních rozvodů včetně zvedací techniky, odvozu, likvidace, poplatků za likvidaci – kpl 1. Z této položky, ani z poskytnutých podkladů, není zřejmý rozsah demontáží. Žádáme o upřesnění rozsahu demontáží stávající vzduchotechniky pro jednoznačné a porovnatelné ocenění.

Odpověď na dotaz č. 1

Ad odpověď na dotaz č. 1:

Zadavatel po konzultaci s projektantem VZT podhledu sděluje, že kuchyňský prostor nemusí být volně přístupný neboli vyklizený od ponechaných gastro zařízení pro pojízdné lešení, protože montáž může probíhat ze žebříků/štaflí nebo jejich kombinací s lešeňovými věžemi.

Nutnost zakrytí / nezakrytí či jiného zabezpečení ponechaných zařízení je na úvaze, způsobech provádění, technických postupech uchazeče potažmo vybraného zhotovitele. Při předání staveniště zhotoviteli bude zdokumentován současný stav ponechaného zařízení, dotčených místností, dopravních cest apod. Při předání dokončené stavby zadavateli bude zdokumentovaný stav posouzen s předávajícím stavem.

Ad odpověď na dotaz č. 2:

Zadavatel upravil doplňovanou položku č.55.11 na množství demontáží stávající vzduchotechniky a potrubí v kilogramech.

Přílohou tohoto vysvětlení je upravený soupis prací s výkazem výměr – stavební část, který je přílohou č. 1 tohoto dokumentu a v plném rozsahu nahrazuje soupis prací s výkazem výměr stavební část (p03a_Snizeni energet. narocnosti skolni kuchyne SOS+SOU Vocelova soupis prací STAV, EI, VZT, CHL), jako součást přílohy č. 3 zadávací dokumentace, ve znění před

uveřejněním tohoto dokumentu.

Místo a lhůta pro podání nabídek

Zadavatel v souladu s § 99 zákona přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

Nově lhůta pro podání nabídek končí dne **2. 2. 2026 v 10:00 hod.**

Přílohy

Příloha č. 1 - p03a_Snizení energet. náročnosti školní kuchyně SOS+SOU Vodelova soupis prací STAV, EI, VZT, CHL_VZD_03

Za zástupce zadavatele na základě pověření