



Vysvětlení / doplnění / změna zadávací dokumentace č. 2

Veřejná zakázka:	Snížení energetické náročnosti školní kuchyně SOŠ a SOU, Hradec Králové Vocelova 1338 – gastrotechnologie
Ev. č. VVZ:	Z2025-071452
Zadavatel	Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338, IČO: 00175790, se sídlem Vocelova 1338/2, 50002 Hradec Králové
Způsob zadání:	nadlimitní režim veřejné zakázky na dodávky zadávané v otevřeném řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zadavatel poskytuje vysvětlení/doplnění zadávací dokumentace v souladu s § 98 a § 99 zákona na základě předchozí žádosti dodavatele.

Dotaz č. 1

Ve Vámi zaslaném vysvětlení ze dne 15.1.2026 k dotazu na kapacitu a příkon plynového konvektomatu poz.č. N11.02, uvádíte znovu požadavek na kapacitu konvektomatu 20xGN1/1 s max. příkonem plynu 18kW.

Žádný výrobce nevyrábí konvektomat o kapacitě 20xGN1/1 s max. příkonem 18kW/plyn, jedná se o technický nesmysl a tuto podmínku projektu a zadání nelze splnit žádným výrobkem.

Odpověď na dotaz č. 1

Zadavatel nejprve obecně uvádí, že u rozměrů všech vybavení uvedených v technické specifikaci (výkaz výměr, který je součástí projektové dokumentace) zadávací dokumentace připouští ±5 % toleranci.

K tomu doplňuje, že pro splnění rozměrů dle dotazu č. 1 může být konvektomat dodán i s podstavcem. Touto možností splňují požadované parametry mimo jiné včetně max. příkonu 18 kW minimálně tři výrobci dostupní na trhu.

Místo a lhůta pro podání nabídek

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek v souladu s § 99 zákona. Nově lhůta pro podání nabídek končí dne **27. 2. 2026 v 10:00 hod.**

Za zástupce zadavatele na základě pověření