

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

k veřejné zakázce malého rozsahu na služby zadávané postupem mimo režim zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“) a v souladu s interní směrnicí Oblastní nemocnice Náchod, a.s. č. 048 – Postup při zadávání veřejných zakázek

„Provozní a vnitřní revize tlakových nádob včetně tlakových zkoušek“

Zadavatel:	Oblastní nemocnice Náchod a.s.
Sídlo:	Purkyňova 446, 547 01 Náchod
Jednající:	RNDr. Bc. Jan Mach, předseda správní rady
IČ:	26000202
DIČ:	CZ699004900
Způsob zadání:	VZMR

Vážený,

níže Vám v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ze strany zadavatele **Oblastní nemocnice Náchod a.s.**, poskytujeme vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce na služby zadávané jako zakázka malého rozsahu, a to na základě obdržené žádosti účastníka.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace byla doručena na email pověřené osoby, a to dne 23.01.2026 v 11:28 hodin, tj. řádně a včas ve lhůtě dle ustanovení § 98 odst. 3 ZZVZ.

Dotaz č. 1:

Dobrý den, omlouvám se, ale potřebuji si ujasnit pojistnou smlouvu odpovědnosti.....

V dokumentu Příloha č. 4.2 je uvedeno - pojistná smlouva v min. výši 1 000 000,-Kč a v další je uvedeno min. 5 000 000,- Kč ? Zatím nejsem pojištěn.

Dále jakým způsobem mám předložit seznam významných dodávek?

Jednotkové ceny za revize jsou dané, ale celkové se budou každý rok lišit od termínů tlakových a vnitřních revizí, jak mám do dokumentu napsat celkové ceny, nebo celkové jsou pouze informativní?

V jednom dokumentu se uvádí "Provádět revize dle platných ČSN a vyl. č 18/79 Sb. - tato výhláška již 3 roky neplatí a je nahrazena nař. vl. č. 192/22 Sb.

Odpověď zadavatele č. 1:

Část 1.:

Zadavatel trvá na požadavku, aby měl účastník uzavřenou smlouvu o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu činnosti třetí osobě. Výše pojistné smlouvy musí být uzavřena v minimální výši 1 000 000 Kč. Povinnost předložit pojistnou smlouvu se vztahuje na vybraného dodavatele, tj. po podpisu smlouvy je v souladu s odst. 9.2. smlouvy povinnost předložit platné pojištění do 14 dnů.

Zadavatel činí revizi čl. 7 odst. 4 Výzvy a zadávací dokumentace a přijímá toto znění:

4. Zadavatel požaduje, aby měl účastník po celou dobu platnosti uzavřené smlouvy sjednanu pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody třetí osobě. Platnou pojistnou smlouvu s pojistným plněním min. 1 mil. Kč účastník předloží před podpisem smlouvy.

Část 2:

K prokázání seznamu významných zakázek zadavatel doporučuje využít Přílohu č. 3 s názvem Čestné prohlášení, v odstavci 2. Technická kvalifikace je připravena tabulka, kam účastník doplní pro koho, kdy, v jakém finančním rozsahu prováděl revize tlakových nádob, přičemž by tato reference (významná zakázka) měla mít minimální hodnotu 50 000,00 Kč bez DPH za 12 měsíců plnění.

Část 3.:

Zadavatel s ohledem na různou frekvenci jednotlivých kontrol/zkoušek a revizí stanovil modelový příklad, kde jsou uvedeny jednotlivé druhy činností, které se v průběhu plnění smlouvy budou realizovat. Účastník je povinen nacenit (doplnit) jednotkové ceny za revize/zkoušky v Kč bez DPH (sloupec C) a následně vynásobit tyto ceny množstvím revizí/zkoušek dle modelového příkladu (sloupec) D, přičemž výslednou hodnotu doplní do sloupce E. V řádku 13 s názvem CENA CELKEM za modelový příklad (revize a zkoušky) v Kč bez DPH budou sečteny hodnoty ze sloupce Cena celkem za revize/zkoušky za modelový příklad. Zadavatel upozorňuje, že je stanovena maximální hodnota pro modelový příklad, která by neměla být účastníkem překročena.

Skutečné plnění, tj. provádění jednotlivých činností – kontrol, revizí či zkoušek, pak bude prováděno s ohledem na frekvenci jednotlivých zařízení.

Část 4.:

Zadavatel na základě obdrženého dotazu provádí revizi odst. 1.3. smlouvy a přijímá nové znění:

1.1. Zhotovitel se na základě této smlouvy zavazuje, že zajistí provádění pravidelných kontrol a revizí v souladu s harmonogramem revizí a uvedenými obecně závaznými právními předpisy a technickými normami:


- Tlakové nádoby stabilní – revize a zkoušky dle ČSN 690012, vyhlášky č. ~~18/1979~~ **192/2022** Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů

Revidované znění smlouvy je přílohou tohoto vysvětlení.

Změna zadávací dokumentace a prodloužení lhůty pro podání nabídek:

S ohledem na povahu shora uvedeného vysvětlení zadávací dokumentace, nebude zadavatel prodlužovat lhůtu pro podání nabídek.

V Náchodě dne 23.1.2020



Miroslav Bůžek
Technický náměstek
Oblastní nemocnice Náchod a.s.