



Královéhradecký kraj
se sídlem
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Telefon: 495 540 211
E-mail: svatava.koubova@uskhk.eu
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546

Všem dodavatelům

Váš dopis zn. ze dne

Naše značka
TOÚ/031-26/Ko

Vyřizuje/linka
Ing. Koubová/18

Hradec Králové dne
29.01.2026

Vysvětlení č. 4 zadávací dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce „II/327 Skřivany - Smidary“.

V souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), Vám poskytuji vysvětlení k výše uvedené veřejné zakázce.

Zadavatel pro úplnost uvádí, že dotaz nebyl doručen ve lhůtě dle § 98 odst. 1 zákona, přesto se, vzhledem k charakteru dotazu, zadavatel rozhodl na dotaz dodavatele odpovědět.

Znění žádosti:

Žádost č. 1 (celkově č. 8)

Dobrý den,

k Zadávací dokumentaci na stavbu „II/327 Skřivany – Smidary“ bychom měli následující dotaz:

- V projektové části týkající se KHK je stavební objekt SO 201. V tomto objektu je ve výkazu výměr položka pod kódem 121108 Sejmutí ornice nebo lesní půdy s odvozem do 20 km, přičemž v popisu k dané položce je odvoz na skládku. K této položce ale není ekvivalentní položka týkající se skládkovného. Současně se má vrátit v položce pod kódem 18230 Rozprostření ornice v rovině 16 m³ ornice. Tato ornice se pak vezme odkud? V položce kódu 12583 Vykopávky ze zemníku a skládek tato položka uvedena není. Žádáme o vysvětlení těchto výpočtů, případně úpravu položek.

Předem děkujeme za zodpovězení dotazu.

Vysvětlení zadávací dokumentace:

Žádost č. 1 (celkově č. 8)

Zadavatel uvádí, že v popisu položky pod kódem č. 121108 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 20KM (SO 201 Most ev. č. 327-024 Červeněves - PŘÍMÉ VÝDAJE HLAVNÍ) je uvedeno, že „Zhotovitel v ceně zohlední skutečně vynaložené náklady na dopravu na místo uložení“. Z toho tedy vyplývá, že tento materiál nebude uložen na řízenou skládku, ale na místo uložení pro potřebu stavby. Proto není k tomuto množství ekvivalentní položka týkající se skládkovného. Tento materiál bude vrácen na místo stavby, k tomu je přiřazena položka pod kódem č. 18230 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ (SO 201 Most ev. č. 327-024 Červeněves - PŘÍMÉ VÝDAJE HLAVNÍ).

Zadávací podmínky k výše uvedené veřejné zakázce zůstávají beze změny.

Ing. Jiří Brandejs
ředitel společnosti ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.
na základě pověření