

Vysvětlení, doplnění, změna zadávacích podmínek č. 4 (Dodatečná informace č. 4)

Zakázka: „Vybudování přírodovědecké expozice a návštěvnického centra pro inovativní prezentaci přírodního dědictví Muzea východních Čech v Hradci Králové, Centrální krajský depozitář – expozice v objektu Vrbenského kasáren v HK“

Identifikační údaje zadavatele

Název	Královéhradecký kraj
Sídlo	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO	708 89 546
DIČ	CZ70889546
Zástupce	Petr Koleta, hejtman kraje
Ve věcech technických	Ing. Václav Nýč, tel.: +420 602 441 087, e-mail:

vnyc@kr-kralovehradecky.cz

Ing. Roman Kosař, tel.: +420 725 974 312, e-mail: rkosar@khk.cz

Ve věcech veřejné zakázky JUDr. Ivona Marčíšin, tel.: +420 702 238 333, e-mail: imarcisin@khk.cz

Profil zadavatele https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html

Druh a režim veřejné zakázky („VZ“): Dle příslušných ustanovení zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též jen „Zákon“ nebo „ZZVZ“) se jedná o veřejnou zakázku nadlimitní, zadávanou v otevřeném řízení.

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 zákona následující vysvětlení zadávacích podmínek:

DOTAZ Č. 1:

Tyto **exponáty (níže)** jsou uvedeny ve výkazu výměr, ale chybí k nim jakýkoliv popis v technické zprávě, na kterou se výkaz výměr odkazuje. Prosíme doplnit.

1a) AVT 3/04-3/20 Audiokomentář

- tento prvek byl chybně zahrnut a byl proto z **opravené** verze výkazu odstraněn

1b) AVT 5/02-5/03 Audiokomentář

- předpokládáme, že se jedná o položku AVT 5/02-5/05, - tento prvek byl chybně zahrnut a byl proto z **opravené** verze výkazu odstraněn

1c) AVT 5/13 Plakátovací sloup

- tento prvek byl chybně zahrnut a byl proto z **opravené** verze výkazu odstraněn

1d) AVT 5/14 - Herní kiosek

- tento prvek byl chybně zahrnut a byl proto z **opravené** verze výkazu odstraněn

ODPOVĚĎ Č. 1:

Viz výše v textu červeně.

DOTAZ Č. 2:

AVT 6/18 je v popisu, ale není pro něj řádek ve výkazu výměr. Nemá se tedy oceňovat?

ODPOVĚĎ Č. 2:

Tento prvek byl chybně opomenut a byl proto do **opravené** verze výkazu **doplněn**.

DOTAZ Č. 3:

„Příběh únětičanky IP 10.1 Modely kostí

Jedná se o 3 skupiny modelů kostí:

A/ je zabudovaný frézovaný reliéf nálezového stavu kostry v (EXPP10.4), dle výkresu stanoviště 10.4 není reliéf specifikován – umístění, rozměry?“

Je popsáno v technické zprávě “Popis technologie (AVT 10.8) a (AVT 10.9)” (strana 40) jako “3D frézovaný reliéf nálezového stavu kostry, který odpovídá vystavenému exponátu (EX 10.3) ve vedlejší vitríně (VE 10.1a) v měřítku 1:1, lakovaný v snadno omyvatelné úpravě.” - Rozměr je zhruba 1x1m, výška reliéfu 0,2m. - Umístění je v těsném sousedství vitríny VE 10.1a, která ukrývá sbírkový předmět EX 10.3 (Nálezový stav kostry v rozměru zhruba 1x1m). IP 10.1 by tedy měla být hmotová alegorie nálezového stavu s tím, že 8 jednotlivých kostí je možné z reliéfu vyjmout a přenést.

„B/ přenosné modely 8mi kostí (lebka, pánev, kost stehenní a jiné), které jsou usazeny v prohlubních (EXPP10.4) volně, prosíme upřesnění prohlubní“

- Vysvětlení viz. předešlý bod.

„C/ modely kostí do VE 10.3 , 22ks, jde o obecné 3D modely kostí vždy v obměnách (stáří, pohlaví), typově vychází z modelů B), prosíme o upřesnění rozsahu obměn“

Jde o obměny např.:

Lebka: dítěte / dospělého / pokročilý věk

Pánev: ženská / mužská

Stehnení kost: zdravý člověk / kost napadená degenerativním onemocněním / kost starého člověka

Jedná se tedy při osmi typech kostí o 2-3 varianty u každé, kdy je vždy rozměr přibližně stejně velký, ale liší se v detailech. - Návštěvník má za úkol poznat, zda kost, kterou vyjmul z reliéfu odpovídá např. kosti ženy, nebo muže a tyto modely (C) v počtu 22ks jsou názorným předvedením možností, mezi kterými návštěvník vybírá, aby určil komu kost z nálezového stavu patřila.

ODPOVĚĎ Č. 3:

Viz výše v textu červeně.

DOTAZ Č. 4:

„Příběh únětickanky EXPP 10.3 Stanoviště

Pult: obsahuje celkem 22 unikátně tvarovaných prohlubní, v příloženém výkresu 10.3 jsou v popisu pouze 4 prohlubně a ty ostatní?“

ODPOVĚĎ Č. 4:

Zaznačení prohlubní ve výkresu mobiliáře je pouze ilustrativní. Velikost prohlubní odpovídá velikostem skutečných rozměrů kostí. Jejich distribuce v rámci pultu musí být připravena ve spolupráci s kurátorským týmem.

Na základě výše uvedených skutečností zadavatel rozhodl v souladu s § 99 odst. 2 zákona o prodloužení lhůty pro podání nabídek. **Nová lhůta pro podání nabídek končí dne 9. 2. 2026 v 10:00 hodin.**

V Hradci Králové dne 29. 1. 2026

JUDr. Ivona Marčíšin

na základě pověření

Příloha:

opravený „Rozpočet 1_A.17.VK.DRE.VykazVymer.Slepy.Prirodoveda.v2_formát.xlsx“