




Reaktivace střídače po vybavení ochran min.5min. po ustálení napětí s gradiendem nárustu výkonu 10%P_n/min.
Střídač zajišťuje funkce dle PPDS, Příloha 4.B:
Q(U), char. body X1=0,94, X2=0,97, X3=1,05, X4=1,08, čas.konst. 5s
P(U), char.body U1/Un=109%,U2/Un=110%, U3/Un=111%, čas.konst. 5s
P(f), pro fs=50,2Hz až 51,5Hz snížení P_n o 40%/Hz

Regulace činného výkonu 0–100% P_n

Souřadnicový systém : JTSK

Výškový systém : Bpv

±0,000 = 289,800 m n.m.

OBJEDNATEL :			<div><div>KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ</div><div>PIVOVARSKÉ NÁMĚSTÍ 1245,</div><div>500 03 HRADEC KRÁLOVÉ</div></div>			<div><div></div><div>KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ</div></div>						
VEDOUcí PROJEKTANT		ING. ONDŘEJ FABIÁN				<div><div></div><div>KANIA, a.s. Špálava 80/9, 702 00 Ostrava - Přívoz tel : 596 243 487 e-mail : info@kania-ostava.cz</div></div>						
HLAVNÍ ARCHITEKT		ING. ARCH. VÁCLAV ČERMÁK										
ZODP. PROJEKTANT		ING. PAVEL ČESLÍK										
VYPRACOVAL		LIBOR FIALA										
KRAJ : KRÁLOVEHRADECKÝ			STAV. ÚŘAD: JIČÍN									
NÁZEV AKCE :						STUPEŇ			DSP			
<div><div>OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN</div><div>PAVILON PSYCHIATRIE</div></div>						DATUM		02/2024				
						FORMÁT/POČET STR.		A4/2				
						MĚŘÍTKO		1:100				
						ARCHIVNÍ ČÍSLO						
						Č. ZAK.		23026		ČÍSLO SOUPRAVY		
SOUBOR		DWG										
NÁZEV OBJEKTU :						Č. PŘÍLOHY :						
SO01		ČÁST :										
		D.2.- 01.8-FVE										
NÁZEV PŘÍLOHY :												
BLOKOVÉ SCHÉMA FVE						23026-DSP-D.2.01.8-02						