



Královéhradecký kraj

se sídlem

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Telefon: 495 540 211
E-mail: svatava.koubova@uskhk.eu
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546

Všem dodavatelům

Váš dopis zn. ze dne

Naše značka
TOÚ/032-25/Ko

Vyřizuje/linka
Ing. Koubová/18

Hradec Králové dne
dle elektronického podpisu

Vysvětlení, změna č. 3 zadávací dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce „III/2997 hranice okresu Náchod – Hradec Králové (odbočka Piletice) – SO 109 a SO 110“.

V souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), Vám poskytnu vysvětlení zadávací dokumentace, které je současně i změnou zadávacích podmínek k výše uvedené veřejné zakázce.

Znění žádosti:

Žádost č. 1 (celkově č. 3)

Dobrý den,

ke stavbě „III/2997 hranice okresu Náchod – Hradec Králové (odbočka Piletice) – SO 109 a SO 110“ bychom měli znovu následující dotaz:

- Kde má být s ohledem na vyhlášku č. 283/2023 Sb. deponován materiál zatříděný jako ZAS T3 a ZAS T4 před provedením recyklace při provádění sanací? Zmínka o této ploše by měla s ohledem na danou vyhlášku být v Zadávací dokumentaci.

Jak bylo odpovězeno, tak zmínka k této problematice je skutečně v Souhrnné technické zprávě a v Technické zprávě k danému objektu, ale jedná se o citaci výše zmíněné vyhlášky 283/ 2023 Sb. , kde je obecně popsáno, jak dlouho by měl materiál na dané mezideponii skladován atd. Ovšem v té samé vyhlášce se v §6 Kritéria využití pro znovuzískanou , v odstavci 5, písmenu b) píše, že umístění mezideponie je vymezeno v projektové dokumentaci, ze které byly znovuzískaná asfaltová směs nebo znovuzískaný penetrační makadam získány a kde budou využity. Daný pozemek má pak splňovat náležitosti dle písmene c), d), e) a f) daného odstavce. Není v silách Zhotovitele sehnat potřebná povolení k těmto pozemkům ve lhůtě určené k výstavbě, a proto si myslíme, že dle výše uvedené citace by měl být konkrétní pozemek s povolením k této mezideponii součástí zadané stavby, eventuálně stavebního povolení, a proto bychom chtěly znovu požádat o konkrétní lokaci daného pozemku. Současně si myslíme, že není potřebný prostor pro tento materiál na tělese komunikace, kde se mají výše uvedené práce provádět.

Předem děkujeme za zodpovězení dotazu.

Žádost č. 2 (celkově č. 4)

Dobrý den,

ke stavbě „III/2997 hranice okresu Náchod – Hradec Králové (odbočka Piletice) – SO 109 a SO 110“ bychom měli následující dotaz:

- V dodatečné informaci č. 2 byl dotaz a odpověď na něj, kdy byl Zadavatel dotazován na materiál, který má být použit do položky pod kódem 21450 Sanační vrstvy z kameniva. V odpovědi bylo, že se má použít penetrační makadam s položky s kódem 113336 Odstranění podkl Dále je popsáno v této odpovědi, že má být na doplnění použit materiál vhodný do aktivní zóny dle ČSN 736133 a TKP kap. 4. Ve vzorovém řezu je ale v této konstrukci vyspecifikován jako materiál této konstrukce kamenivo šterkodrt' ŠD 0/45. Proč je použit materiál této frakce, který se běžně v sortimentu českých lomů nevyskytuje? Bude skutečně pak požadován do této konstrukce tento materiál? Nemůže být nahrazen materiálem např. 0/32 běžně se vyskytujícím v českých lomech?

Předem děkujeme za zodpovězení dotazu.

Vysvětlení, změna zadávací dokumentace:

K výše uvedenému dotazu zadavatel uvádí následující:

Žádost č. 1 (celkově č. 3)

Konkrétní externí mezideponie mimo prostor stavby není projektem určena. Projektová dokumentace předpokládá manipulaci s vyzískaným materiálem v rozsahu stavby, kdy pro realizaci prací v jednotlivých úsecích jsou předpokládány úplné uzavírky komunikace. Pro zohlednění nutných manipulací s materiálem a ztížení provádění jsou v soupisu prací uvedeny související položky včetně odvozové vzdálenosti. Konkrétní technické a technologické řešení je věcí zhotovitele a jeho náklady budou zkalkulovány v těchto položkách. Zhotovitel může v rámci konkrétního technologického postupu využít vlastní zařízení (prostory) splňující požadavky vyhlášky.

Žádost č. 2 (celkově č. 4)

Skladba sanace ulámaných okrajů vozovky vychází z návrhu z diagnostického průzkumu. Místo uvažované šterkodrti 0/45 je možné pro sanace použít materiál vhodný do aktivní zóny dle ČSN 73 6133 a TKP kap. 4. V rámci spodní podkladní vrstvy tl. 250 mm je možno použít ŠDA 0/32.

Skladba A.1 by potom vypadala následovně:

KONSTRUKCE A.1 - RECYKLACE A ZESÍLENÍ VOZOVKY + SANACE KRAJE (EXTRAVILÁN)				
Asfaltový beton pro obrusné vrstvy	ACO 11 50/70	40 mm		ČSN EN 13108-1
Spojovací postřik kat.asf. emulze v množství zbytkového asfaltu	PS-C		0,40 kg/m ²	ČSN 73 6129
Asfaltový beton pro podkladní vrstvy	ACP 16+ 50/70	80 mm		ČSN EN 13108-1
Infiltrační postřik kat.asf. emulze v množství zbytkového asfaltu	PI-C		0,80 kg/m ²	ČSN 736129
Recyklace za studena na místě s použitím cementu a asf. emulze	RS CA	170 mm		TP 208
Šterkodrt'	ŠD 0/32	250 mm		ČSN 736126-1
CELKEM (Hv)		540 mm (Ha= 120)		
zvýšení nivelety		30 mm		
sanace v místech ulámaných okrajů vozovky / rozšíření na návrhovou kat. S 7,5	ŠD + R-mat.	500 mm		
netkaná geotextilie zajišťující separační a filtrační funkci; CBR > 3 kN, dle TP 97				

Vzorový řez D.1.1.1.4.1 Vzorové příčné řezy – extravilán, který byl uveřejněn na profilu zadavatele jako součást zadávací dokumentace, se nahrazuje vzorovým příčným řezem D.1.1.1.4.1 Vzorové příčné řezy – extravilán, který je součástí tohoto Vysvětlení, změny č. 3 zadávacích podmínek.

Dodavatel je povinen zpracovat nabídku na základě vzorového řezu, který je součástí tohoto vysvětlení, změny zadávacích podmínek.

V souvislosti s výše uvedeným vysvětlením, změnou zadávací dokumentace se v Zadávací dokumentaci k veřejné zakázce podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů na stavební práce „III/2997 hranice okresu Náchod – Hradec Králové (odbočka Piletice) – SO 109 a SO 110“ mění:

- bod 6. Lhůta a místo pro podání nabídek se mění následovně:

6. Lhůta a místo pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek končí 16.03.2026 v 09:00 hodin.

Adresa pro podání nabídek: <https://zakazky.cenakhk.cz/vz00012336>

Podáním nabídky se rozumí kompletní dokončení procesu podání nabídky, tzn., že musí být proveden celý proces od kliknutí na tlačítko „Poslat nabídku“, přes nahrání (ukončený upload) kompletní nabídky (tj. všech souborů, které jsou součástí nabídky), po potvrzení podání nabídky kvalifikovaným elektronickým podpisem.

Zadavatel vzhledem k charakteru výše popsané změny prodlužuje lhůtu pro podání nabídek v souladu s § 99 odst. 2 zákona, tj. tak, aby činila celou svou původní délku.

Ostatní zadávací podmínky k výše uvedené veřejné zakázce zůstávají beze změny.

Ing. Jiří Brandejs
ředitel společnosti ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.
na základě pověření