



Záměr: Z/2025/160534
Řízení: R/2025/163143
Č.j.: R/2025/163143/2

Dne: 14.10.2025

Úřad: Krajská hygienická stanice
Královéhradeckého kraje
Habrmanova 19/1
Pražské Předměstí
50002 Hradec Králové
dm5ai4r

Adresát:
PRISPO s.r.o.
Polská 375
Běloves
54701 Náchod

Vyřizuje: Mgr. JANA REICHLOVÁ
Tel: 494 339 052
Email: jana.reichlova@khshk.cz

Závazné stanovisko k povolení stavby „Revitalizace endoskopického oddělení ON Náchod a.s.“ Purkyňova 446, Náchod v k.ú. Náchod

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové (dále jen „KHS“), jako příslušný dotčený správní úřad podle § 82 odst. 1 a 2 písm. i) ve spojení s § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně veřejného zdraví“), a § 175 ve spojení s § 239 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, posoudila v souladu s § 15 a násl., § 77 odst. 3, odst. 5, § 35 zákona o ochraně veřejného zdraví, § 82 odst. 2 písm. b) zákona o ochraně veřejného zdraví ve spojení s § 2 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, žádost stavebníka



Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové, IČO 70889546, zastoupeného na základě plné moci společností PRISPO s.r.o., IČO 13997220, Polská 375, 547 01 Náchod o vydání závazného stanoviska k projektové dokumentaci stavby.

Po zhodnocení souladu předložené projektové dokumentace s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává KHS ve smyslu § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, toto závazné stanovisko:

S povolením stavby „Revitalizace endoskopického oddělení ON Náchod a.s.“ Purkyňova 446, Náchod v k.ú. Náchod

se souhlasí.

Odůvodnění

Dne 29.08.2025 obdržela KHS žádost stavebníka Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové, IČO 70889546, zastoupeného na základě plné moci společností PRISPO s.r.o., IČO 13997220, Polská 375, 547 01 Náchod o vydání závazného stanoviska ke stavbě „Revitalizace endoskopického oddělení ON Náchod a.s.“ Purkyňova 446, Náchod v k.ú. Náchod.

Předložená projektová dokumentace (č. zakázky 06 - 24) byla vypracovaná v dubnu 2025 společností PRISPO s.r.o., IČO 13997220, Polská 375, 547 01 Náchod, zodpovědný projektant Ing. Petr Chobotský, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby (ČKAIT 0601616), dat. nar. 31. března 1968 trvale bytem Vysokov 209, 549 12 Vysokov.



Předmětem projektové dokumentace je rozsah udržovacích prací a stavebních úprav části prostor ve 4.NP stávajícího pavilonu A v areálu Oblastní nemocnice Náchod a.s. na adrese Purkyňova č.p. 446 v Náchodě. V současné době jsou prostory využívány oddělením endoskopie, po provedení stavebních úprav se využívání nemění. Stavební úpravy se týkají pouze interiéru stávající stavby pavilonu A Oblastní nemocnice Náchod. Hlavním cílem je zajištění dostatečné kapacity pro dospávací pokoj, vylepšení hygienických podmínek a adaptace prostor na moderní technologické vybavení.

Chod oddělení personálně zajišťuje primář oddělení a 5 lékařů, vrchní sestra a 11 všeobecných sester. Provoz na jednotlivých pracovištích zajišťují a organizují 1-2 endoskopické sestry a 1 lékař. Provoz oddělení je jednosměnný s provozní dobou od 6:00 – 15:00 hod. Přijímání pacientů je pouze pro objednané v ordinačních hodinách.

Provedení stavebních úprav se týká prostor 2 kolonoskopických sálků, gastrokopického sálku, funkční vyšetřovny, 3 poraden (jedna z poraden vybavená ultrazvukem), endosonografie, dezinfekční místnosti, dospávacího pokoje, infuzního stacionáře a nezbytného technického zázemí endoskopického oddělení.

Dispoziční uspořádání: - nově jsou tedy navrženy gastroenterologická poradna II (m.č. 410, umyvadlo, linka s dřezem), infuzní stacionář (m.č. 411, umyvadlo, linka s dřezem), poradna + ultrazvuk (m.č. 417, umyvadlo, dřez), 2x kolonoskopie (m.č. 418, 421, v obou umyvadlo a linka s dřezem), gastrokopie (m.č. 419, umyvadlo, linka s dřezem), dezinfekce (m.č. 420, umyvadlo, dřezy) + sušení (umyvadlo), dospávací pokoj (m.č. 422, umyvadlo, linka s dřezem), WC pro pacienty dospávacího pokoje (m.č. 423, umyvadlo), WC ženy (m.č. 424, umyvadlo), WC personál ženy (m.č. 425, umyvadlo), sklad (m.č. 427), úklidová místnost (m.č. 440, výlevka, umyvadlo), čekárna (m.č. 429) a WC personál muži (m.č. 409, umyvadlo).

Všechny podlahy a nábytek budou mít omyvatelný a dezinfikovatelný povrch. Všechna umyvadla, dřezy a výlevky budou osazeny vodovodními bateriemi s přívodem pitné a teplé vody. Na zákrokových sálkách, v místnosti dezinfekce,



úklidové místnosti, v sanitárních zařízeních bude omyvatelný povrch stěn min. do výšky 180 cm.

Ve třetím patře jsou umístěny pracovny primáře a vrchní sestry a dále pokoje lékařů. V prvním patře je umístěna šatna sester, které je společná pro sestry chirurgického oddělení a endoskopického centra. Dospávací pokoj je vybaven 4 lůžky, 3 nemocničními křesly. Maximální počet pacientů na pracovišti je 14 pacientů – 7 na dospávacím pokoji, 3 na endoskopických/kolonoskopických sálkách, 2 ve vyšetřovnách a 2 v poradnách. Endoskopické centrum je vybaveno kompletním sociálním zázemím pro pacienty (423, 424, 426 + 406 WC Imobilní). Sociální zázemí pro personál se nachází v nově vzniklých místnostech 425 a 409.

Lékaři budou využívat stávající lékařské pokoje vč. potřebného zázemí. Stavebními úpravami nedochází k navýšení kapacity provozu.

Pitná voda zajištěna z veřejného vodovodního řadu. Ohřev teplé vody je centrální. Nové zařizovací předměty budou napojeny na stávající rozvody vody a kanalizace. Odvod odpadních vod je zajištěn napojením objektu na veřejnou kanalizaci.

Větrání je přirozené okny, nově zřízené prostory sanitárního zařízení budou napojeny na stávající VZT rozvody. Vytápění je stávající ústřední teplovodní, vzhledem k navrženým dispozičním úpravám dojde k posunu radiátorů. Stejně budou posunuta LED osvětlovací tělesa. Ve vnitřních prostorech objektu stavby je deklarováno elektrické osvětlení v souladu s ČSN EN 12464-1 Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovišť – Část 1: Vnitřní pracoviště. Součástí dokumentace je výpočet sdruženého osvětlení.

Předmětem hodnocení je také hluk ze stavební činnosti, který dává předpoklad splnění hygienického limitu ekvivalentní hladiny akustického tlaku A pro hluk ze stavební činnosti v chráněných venkovních prostorech staveb a v chráněném venkovním prostoru dle požadavků § 12 odst. 6 části B přílohy č. 3 nařízení vlády č. 272/2011 Sb. Vhodnou technologií bude omezena prašnost a hluk. Veškeré odpady ze stavby budou tříděny.



Předložená projektová dokumentace je z hlediska ochrany před hlukem zpracována v souladu s požadavky zákona o ochraně veřejného zdraví a nařízení vlády č. 272/2011 Sb. Na základě zde uvedených skutečností dospěl orgán ochrany veřejného zdraví k závěru, že jsou splněny podmínky na ochranu před hlukem v chráněném venkovním prostoru stavby a chráněném vnitřním prostoru stavby v denní a noční době.

Předložené podklady výše uvedené stavby byly posouzeny KHS z hlediska požadavků zákona o ochraně veřejného zdraví, zákona č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů.

Vzhledem k tomu, že předložená projektová dokumentace není v rozporu s právními předpisy v oblasti ochrany veřejného zdraví, bylo vydáno kladné závazné stanovisko.

Podepsáno dle data v el.podpisu.

.....
Mgr. JANA REICHLOVÁ