Příloha č.1 TABULKA Zařízení VZT a chlazení

| | ON Náchod | | | | | | | | | | | | vlhčení | | | | | | | | | ventilátory | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etapa | zařízení | umístění jednotky | přívod ($m^3h^{-1}$) | odvod($m^3h^{-1}$) | jednotka | počet | Filtrace | $Q_{top.}$(kW) | m(l/s) | $Q_{Chl.}$(kW) | m(l/s) | vlhčení(kg/h) | počet | Připojení(V) | I max.(A) | P max.(kW) | P max.(kW) | Jištění (A) | ZZT(%) | rozměry Jednotka | hmotnost | Připojení(V) | I max.(A) | P max.(kW) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | celkem | | | výškaxšířkaxdélka | | | | |
| | VZT C (DPS+DSP) | Střecha objektu C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1-4 np | 500 | 5500 | | přívod | 1 | M5/F7/ | 27,6 | 1,76 | 26 | 1,76 | 29,8 | 1 | 3x400 | 32,3 | 22,3 | 22,3 | 40 | 68,5 | viz výkres | 1592 | 3x400 | 6,3 | 3 |
| | | 500 | | 5500 | odvod | 1 | M5 | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | | | | 3x400 | 6,3 | 3 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

## Větrání CHÚC

| Etapa | zařízení | umístění jednotky | přívod ($m^3h^{-1}$) | odvod($m^3h^{-1}$) | jednotka | počet | Filtrace | $Q_{top.}$(kW) | m(l/s) | $Q_{Chl.}$(kW) | m(l/s) | vlhčení(kg/h) | | Připojení(V) | I max.(A) | | P max.(kW) | | ZZT(%) | rozměry Jednotka | hmotnost | Připojení(V) | I max.(A) | P max.(kW) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | výškaxšířkaxdélka | | | | |
| | PBŘ C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | větrání CHÚC (typ B) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Střecha objektu C | 8600 | | přívod | 1 | - | - | - | - | - | ne | | - | - | | - | | - | viz výkres | 308 | 3x400 | 8,3 | 4 |
| | | | *600 Pa* | 0 | odvod | 0 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Chlazení

| zařízení | umístění jednotky | tepl. spád | $Q_{Chl.}$(kW) | jednotka | počet | Filtrace | $Q_{top.}$(kW) | m(l/s) | $Q_{Chl.}$(kW) | m(l/s) | vlhčení(kg/h) | | Připojení(V) | I max.(A) | | P max.(kW) | | ZZT(%) | rozměry Jednotka | hmotnost | Připojení(V) | I max.(A) | P max.(kW) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | výškaxšířkaxdélka | | | | |
| Zdroj chladu a tepla pro VZT | Střecha objektu C | 14/7 | 104 | | 1 | | 56,7 | 3,91 | 104 | 3,91 | | | | | | | | | 1750x1184x396 | 1919 | 3x400 | 75,3 | 47,5 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |