

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

k zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku malého rozsahu zadávané postupem mimo režim zákona v souladu s § 31 a násl. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, znění pozdějších předpisů

„Dopravní řešení dolního areálu Oblastní nemocnice Náchod a. s. II.“

Zadavatel:	Oblastní nemocnice Náchod a.s.
Sídlo:	Purkyňova 446, 547 01 Náchod
IČ:	26000202
DIČ:	CZ699004900
Způsob zadání:	VZMR

Vážení,

níže Vám v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ze strany zadavatele **Oblastní nemocnice Náchod a.s.**, poskytujeme vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky.

Žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace byla doručena prostřednictvím profilu zadavatele E-ZAK dne 18.2.2026 ve 13:48 hod a zároveň na email pověřené osoby dne 18.2.2026 ve 13:51 hod., tj. řádně a včas ve lhůtě dle ustanovení § 98 odst. 3 ZZVZ.

Dotaz č. 1:

Dobrý den,

1. chápeme správně, že zadavatel netrvá na dodávce technologie zařízení vjezdového systému (dle Přílohy č. 2.1_Výkaz výměr_Dopravní řešení dolního areálu ONN_slepý.xlsx, list SO 104), které je kompatibilní se stávajícím závorovým systémem a nabídka technologie jiného výrobce nebude důvodem k vyřazení ze soutěže. Taktéž zadavatel z tohoto důvodu akceptuje provoz dvou samostatných nepropojitelných nekompatibilních parkovacích systémů. Dotaz se netýká požadavku na synchronizaci se systémem EKV Aktion (čtečky pro abonenty), tento je možný i při dodávce závorového systému jiného výrobce.

2. žádáme detailní vysvětlení dodávky položek dle Přílohy č. 2.2_Výkaz výměr_doplnění závor parkovací dům_slepý.xls, list Přejít na QR kód). Domníváme se, že vzhledem k požadavku na úpravy na stávajících zařízeních není možné aby tyto práce prováděl jiný dodavatel než výrobce těchto zařízení. Zadavatel tohoto výrobce neuvádí, pro objektivní posouzení nabídek by také měl zadavatel mít s výrobcem dopředu dohodnutou cenu pro všechny potenciální dodavatele. Žádáme tedy o úpravu tohoto VV a všechny položky týkající se přechodu na QR kód vyjmout ze zadávací dokumentace.

S pozdravem

Odpověď zadavatele k dotazu č. 1/1.:

Zadavatel požaduje kompatibilitu dodávané technologie se stávajícím závorovým a parkovacím systémem.

Předmětem zakázky je rozšíření a doplnění stávajícího parkovacího systému společností Green Center s. r. o. o další zařízení, zejména doplnění platebního terminálu a souvisejících prvků. Z tohoto důvodu je nezbytné, aby dodávané řešení bylo plně kompatibilní se stávajícím systémem a umožňovalo jednotný provoz celého parkovacího systému.

Zadavatel požaduje, aby parkovací lístek bylo možné uhradit na kterémkoliv platebním terminálu v rámci systému a aby byl následně akceptován na všech závorách v řešeném areálu. Provoz dvou samostatných, vzájemně nepropojených a nekompatibilních parkovacích systémů zadavatel nepřipouští.

Zadavatel současně nestanovuje konkrétního výrobce technologie, požaduje však splnění výše uvedených funkčních a provozních požadavků.

Odpověď zadavatele k dotazu 1/2:

Zadavatel s ohledem na požadavek zajištění kompatibility a funkční návaznosti na stávající parkovací systém trvá na rozsahu dodávky a prací uvedených v zadávací dokumentaci, včetně nákladů spojených s přechodem na QR kód.

Zadavatel pro úplnost uvádí, že v rámci plnění veřejné zakázky je možné účastník dle článku 6.6. zadávací dokumentace využít poddodavatele.

Změna zadávací dokumentace a prodloužení lhůty pro podání nabídek:

S ohledem na povahu shora uvedeného vysvětlení zadávací dokumentace, bude zadavatel prodlužovat lhůtu pro podání nabídek. Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o celou původní délku lhůty, a to celkem o 12 dní.

Lhůta pro podání nabídek je stanovena do 09.03.2026 do 10:00 hodin.

V Náchodě dne 19.2.2026



.....
Miroslav Bůžek
Technický náměstek
Oblastní nemocnice Náchod a.s.

