

Vysvětlení, změna, doplnění zadávacích podmínek č. 3 (Dodatečná informace č. 3)

Veřejná zakázka: **Novostavba dvou rodinných domů – Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny – výstavba v lokalitě Častolovice – I. etapa oplocení – stavební práce**

Identifikační údaje zadavatele:

Název	Královéhradecký kraj
Sídlo	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO	708 89 546
DIČ	CZ 708 89 546
Zástupce	Petr Koleta, hejtman kraje

Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení

- Ing. Eva Šebová, MPA, tel.: +420 722 960 558, e-mail: esebova@khk.cz

Profil zadavatele:

https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh a případných změn.

Druh a režim veřejné zakázky:

Dle ustanovení § 27 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále též jen „ZZVZ“ nebo „zákon“) se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce, zadávanou mimo režim zákona, v souladu se směrnicí č. 3 Rady Královéhradeckého kraje, kterou se stanovuje postup kraje při zadávání veřejných zakázek.

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 ZZVZ zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek vysvětlení, změnu a doplnění zadávacích podmínek:

Dotaz č. 1:

V dodatečné informaci č. 2 v odpovědi na dotaz č. 4 jsme dostali odpověď jen částečně. Na stavbě se budou nacházet 2 druhy oplocení a bylo dotazováno zejména na oplocení s betonovými sloupky a betonovými plotovými deskami. Toto betonové oplocení bude na koruně opěrné zdi, jakým způsobem má být betonový profilovaný sloupek vetknut do betonové monolitické stěny a jak hluboko?

Odpověď na dotaz č. 1:

Betonové sloupky mají obvykle profil do 15x15cm (dle konkrétního výrobce). Opěrná stěna je šíře 300mm, z toho na krytí a výztuže je to 2x(40+8+10), tzn. že do meziprosotru o šíři 180mm by se sloupek měl vejít. Horní žebírková výztuž bude v těchto místech vynechána. Vetknutí sloupku bude dle údajů daného výrobce sloupku.

Dotaz č. 2:

Oplocení, které má být osazeno dřevoplastovými plaškami, není správně vyrozpočtováno. Prvně sloupky musí být hranatého profilu nikoli kulaté. Na hranaté sloupky se osadí úchytky jechlů a do těch následně jekly, které budou tvořit vodorovnou konstrukci, do které se bude následně uchycovat samovrtnými vruty již plašky. V rozpočtu jsou tedy chybně uvedeny položky č. 35 (kulatý sloupek) a i nově přidaná položka č 40 (patka pro sloupek). V rozpočtu by mělo být materiálově vykázáno: 1) hranaté sloupky, 2) kotevní parky pro hranaté sloupky, 3) vodorovné příčníky z jeclu, 4) příchytka/úchytky vodorovných příčníků, 5) spojovací materiál jako samořezné vruty pro osazení dřevoplastových prken a pro uchycení příchytka/úchytek vodorovných příčníků. Co se týče montáže, měla by být položka pro osazení vodorovných příčníků (předpokládáme, že budou dva vodorovné příčníky) a tedy na takovou konstrukci je vhodné použít položku 348171310 s výměrou všech vodorovných příčníků.

Odpověď na dotaz č. 2:

Upravujeme VV na hranaté profily.

Dotaz č. 3:

Hloubené vykopávky pro základy opěrné zdi jsou v I. třídě těžitelnosti skupiny č. 3. V případě, že by se narazilo na skalní podloží a bylo by nutné jít do předepsané hloubky, tak v rozpočtu není uvažování s dolamováním skály při hloubených vykopávkách např. pol. s kódem 138511201. Pokud by výše popsané nastalo, lze předpokládat, že dojde projednání na místě a případnému navýšení ceny o tyto práce navíc?

Odpověď na dotaz č. 3:

Dle IG průzkumu a sondy 103 pořízené v místech, kde terén přechází do svahu, jsou až do hloubky založení tj. 1,09m horniny tř. 3.

Na základě výše uvedených skutečností zadavatel neprodluhuje lhůtu pro podání nabídek.

Lhůta pro podání nabídek končí dne 24.02.2026 v 10:00 hodin.

Toto vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele na https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html v detailu uvedené zakázky.

PŘÍLOHY:

1. cast_trans_stav-0001 - Transformace USP pro mládež Kvasiny, Výstavba v lokalitě Častolovice [zadání]_DI3

V Hradci Králové dne 20.02.2026

Ing. Eva Šebová, MPA
oddělení veřejných zakázek
na základě pověření