



Vysvětlení / doplnění / změna zadávací dokumentace č. 3

Veřejná zakázka:	Snížení energetické náročnosti školní kuchyně SOŠ a SOU, Hradec Králové Vocolova 1338 – gastrotechnologie
Ev. č. VVZ:	Z2025-071452
Zadavatel	Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocolova 1338, IČO: 00175790, se sídlem Vocolova 1338/2, 50002 Hradec Králové
Způsob zadání:	nadlimitní režim veřejné zakázky na dodávky zadávané v otevřeném řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zadavatel poskytuje vysvětlení/doplnění zadávací dokumentace v souladu s § 98 a § 99 zákona na základě předchozí žádosti dodavatele.

Dotaz č. 1

Dobrý den,

prosíme o odpověď na níže uvedené dotazy.

DOTAZ č.1

položka 26a) Sporák plynový

Zadavatel požaduje celkový příkon plynu max 9,5 kW.

Akceptuje zadavatel plynový sporák o rozměrech 450x900x900 mm a příkonem hořáků 5 kW a 3 kW?

Případně akceptuje spotřebič o rozměrech 400x900x900 mm a celkovému výkonu hořáků 13 kW?

DOTAZ č.2

položka 061) Soubor – Gastrotechnologie

Prosíme o upřesnění co je předmětem souboru – takto nelze položku ocenit.

DOTAZ č. 3

položka 065) Soubor – chlazení /BOX + LEDNICE/

Položka není zcela srozumitelná. Má tím na mysli zadavatel, že se jedná o chladicí box? Pokud ano, prosíme o upřesnění rozměru boxu a umístění jednotky s požadovanou teplotu uvnitř boxu.

Děkujeme za odpověď.

Odpověď na dotaz č. 1

Ad dotaz č. 1)

Zadavatel akceptuje plynový sporák o rozměrech 450x900x900 mm a příkonem hořáků 5 kW a 3 kW. Zadavatel neakceptuje spotřebič o rozměrech 400x900x900mm a celkovému výkonu hořáků 13 kW. Zadavatel požaduje celkový příkon plynu max 9,5 kW.

Ad dotaz č. 2)

Položka 061 je mezisoučet soubor gastrotechnologie. Není to položka na ocenění a tato nebude uchazečem vyplněna.

Ad dotaz č. 3)

Položka 065 je mezisoučet soubor chlazení (boxy a lednice). Není to položka na ocenění a tato nebude uchazečem vyplněna.

V souvislosti s tímto dochází k úpravě výkazu výměr, který tvoří přílohu tohoto dokumentu a v plném rozsahu nahrazuje původní dokument, který byl součástí přílohy č. 3 zadávací dokumentace – projektová dokumentace, technická specifikace s výkazem výměr, ve znění před uveřejněním tohoto dokumentu.

Místo a lhůta pro podání nabídek

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek v souladu s § 99 zákona. Nově lhůta pro podání nabídek končí dne **9. 3. 2026 v 10:00 hod.**

Příloha č. 1 - Snížení energet. náročnosti školní kuchyně SOS+SOU Vcelova soupis prací gastrotechnologie VZD_03

Za zástupce zadavatele na základě pověření