


Napěťová soustava 3NPE, AC, 400V, TN-C-S

Ochrana před nebezp. dotykem : samočinným odpojením od zdroje

v sítích TN, dle ČSN 33 2000-4-41, ed.2 a 33 2000-5-54, ed. 2.

Architektonická studie :	Ing.arch. Oldřich Bittner		
Hlavní inženýr projektu :	Ing. Radek Myšák		
Zodpovědný projektant :	Ing. Hana Bezstarosti		
Projektant :	Ing. Hana Bezstarosti		
Kraj : Královéhradecký	M.Ú. : Kostelec nad Orlicí		
Stavebník : Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 50003 Hradec Králové			
Stavba :	NOVOSTAVBA DVOU RODINNÝCH DOMŮ - TRANSFORMACE ÚSP PRO MLÁDEŽ KVASINY- LOKALITA ČASTOLOVICE st.p.č. 88/2 a p.p.č. 83/4, 84/1 a 1337 katastrální území Častolovice [618624] ul. Masarykova, 517 50 Častolovice		
D.1.4.d SILNOPROUDÉ ELEKTROINSTALACE			Číslo paré :
Název výkresu :	SCHÉMA NAPÁJENÍ		

Autorizace:	
Číslo zakázky :	16/09/0425
Stupeň PD :	DPS
Datum :	4/2017
Měřítko :	—
Formát :	1 x A3
Číslo výkresu :	D.1.4.d.7