VÝZTUŽ ZÁKLADOVÉ PATKY ZP1 – 3KS
(měř. 1:25)
3x



ŘEZ A–A
(měř. 1:25)



ŘEZ B–B
(měř. 1:25)



VÝZTUŽ ZÁKLADOVÉ PATKY ZP2 = ZP4 – celkem 12KS
(měř. 1:25)
12x



ŘEZ A–A
(měř. 1:25)



ŘEZ B–B
(měř. 1:25)



ŘEZ B–B (ZP4)
(měř. 1:25)



Sloup na ZP4 = 280 x 400 mm

VÝZTUŽ ZÁKLADOVÉ PATKY ZP3 – 3KS
(měř. 1:25)
3x



ŘEZ A–A
(měř. 1:25)



ŘEZ B–B
(měř. 1:25)



ŘEZ 1–1
(měř. 1:25)
84,0 b.m.



PŮDORYS ZÁKLADOVÉHO PRAHU
(měř. 1:100)



SCHÉMA PROVÁZÁNÍ ROHŮ



SPECIFIKACE VÝZTUŽE ZÁKLADŮ

č.	ø	DÉLKA m	POČET KUSŮ CELKEM	DÉLKA CELKEM øR12	øR16	øR8
CELKEM			m	724,00	3138,40	1761,12
			kg/m	0,888	1,578	0,395
			kg	642,91	4952,40	695,64
			kg	6290,95		

TVAR VÝZTUŽE ZÁKLADOVÉHO PRAHU
(měř. 1:25)



TVAR NÁVAZNÉ VÝZTUŽE DO SLOUPŮ
(měř. 1:25)



TVAR VÝZTUŽE ZÁKLADOVÝCH PATEK
(měř. 1:25)



POZNÁMKA

Výztuž vyvázanou v b.m. stykujte přesahem dl. 50ø (např. øR12 – dl.600 mm), rohy řádně provažte.
Prostupy a vedení v betonových konstrukcích koordinujte se stavební částí + příslušnou profesí!
PŘED BETONÁŽÍ ZKONTROLUJTE POLOHU VŠECH PROSTUPŮ A VEDENÍ V KONSTRUKCI!
VÝZTUŽ OBJEDNÁVEJTE PODLE VÝROBNÍ DOKUMENTACE, ZDE UVEDEN POUZE INFORMATIVNÍ TVAR A VÝPIS

LEGENDA OBJEKTU:



MATERIÁLY

BETON C16/20 XC2 — $f_{c,k}$ = 25 MPa

VÝZTUŽ B500A — f_y = 500 MPa

KRYTÍ VÝZTUŽE:
- V MÍSTĚ STYKU SE ZEMINOU 100 MM
- SLOUPY, SPODNÍ VÝZTUŽ DESKY 25 MM
- HORNÍ VÝZTUŽ DESKY 20 MM

STAVEBNÍ ČÁST	VED. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL
ING.ARCH. H. DAŘBUJÁNOVÁ	ING.ARCH. J. DAŘBUJÁN	ING. V. SMUDEK	ING. P. MAŠEK
		ING. T. CHMELAŘ	

MÍSTO STAVBY : Štefánikova ulice, p.p.č. 367/209, k.ú. Třebeš

INVESTOR : Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové

AKCE : REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA PAVILONU DŘEVAŘSKÝCH OBORŮ

NÁZEV VÝKRESU : VÝZTUŽ ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ PŘÍSTAVBY

MK ATELIER
STATIKA A DYNAMIKA VE STAVEBNICTVÍ
OFFICE: PAVLA HANUŠE 252
500 02 HRADEC KRÁLOVÉ 2
Tel.: +420 495 538 439

Ing. Vladimír Smudek
HOMEC: SAFAŘÍKOVA 1459
500 02 HRADEC KRÁLOVÉ 2
IČ: 73649830 DČ: CZ-7701191212
e-mail: smudek@statstic.cz
Tel.: +420 732 115 868

FORMÁT :	6 x A4
DATUM :	12/2010
STUPEŇ :	DSP
ČÁST :	STATIKA
MĚŘÍTKO : 1:100, 1:25	Č. VÝKRESU F.1.2.x