

PŘÍLOHA P-1 KABELOVÝ SEZNAM

<i>Označení kabelu</i>	<i>Odkud</i>	<i>Kam</i>	<i>Typ kabelu Počet žil</i>	<i>Délka kabelu</i>	<i>Příkon zařízení</i>	<i>Popis - - poznámky</i>
Zařízení VYTÁPĚNÍ – regulace teploty nové topné větve						
WL-CO1a	ER1	SA2	CYSY-J 3x1	2 bm	150 W	oběhové čerpadlo topné větve
WL-CO1b	SA2	CO1	CYSY-J 3x1	2 bm	150 W	oběhové čerpadlo topné větve
WL-ER1	MK-ER1	ER1	CYSY-J 3x1	5 bm	250 W	ekvitermní regulátor 1 topné větve
WS-RV1	ER1	RV1	kabel souč. pohonu	0 bm	10 W	servopohon reg. Ventilu topné větve
WD-BT1	ER1	BT1	kabel souč. čidla	0 bm	-	snímač teploty topné vody topné větve
WD-BTe.S	ER1	BTe.S	SYKFY 2x2x0,5	32 bm	-	snímač teploty venkovního vzduchu
CELKOVÁ REKAPITULACE KABELOVÝCH VODIČŮ :						
			CYSY-J 3x1	9 bm	Kabel. vodič 3-žilový, tuhý, průřez 1,5mm ²	
			SYKFY 2x2x0,5	32 bm	Kabel. vodič 2x 2-párový, tuhý, stíněný, průřez 0,5mm ²	