

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

k zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 a násl. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

„Revitalizace endoskopického oddělení ONN a. s.“

Zadavatel:	Oblastní nemocnice Náchod a.s.
Sídlo:	Purkyňova 446, 547 01 Náchod
Jednající:	RNDr. Bc. Jan Mach, předseda správní rady
IČ:	26000202
DIČ:	CZ699004900
Způsob zadání:	podlimitní, zjednodušené podlimitní řízení

Vážení,

níže Vám v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ze strany zadavatele **Oblastní nemocnice Náchod a.s.**, poskytujeme vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce na služby zahájené ve zjednodušeném podlimitním řízení, a to na základě obdržené žádosti účastníka.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace byla doručena prostřednictvím portálu E-ZAK dne 24.02.2026 v 11:28 hodin, tj. řádně a včas ve lhůtě dle ustanovení § 98 odst. 3 ZZVZ.

Dotaz č. 1:

Dobrý den,

1. V ZD jsme nenašli PD pro část VZT, ÚT a medicínální plyny. Žádáme zadavatele o doplnění.

Odpověď zadavatele k dotazu č. 1

Zadavatel doplňuje scházející část PD pro část VZ, ÚT a medicínální plyny a vkládá celou revidovanou přílohu zadávací dokumentace SoD Příloha č. 1_PD_REV.

Dotaz č. 2:

2. V soupisu prací pro Interiér jsou jednotlivé prvky bez označení a bez parametrů. V půdorysu 4.np nejsou prvky interiéru označeny. Žádáme zadavatele o doplnění podkladů pro ocenění pro Interiér a pracovní linky z části Zdravotnické vybavení.

Odpověď zadavatele k dotazu č. 2

Zadavatel doplňuje scházející podklady pro ocenění pro Interiér a pracovní linky z části Zdravotnické vybavení a vkládá celou revidovanou přílohu zadávací dokumentace SoD Příloha č. 1_PD_REV.

Dotaz č. 3:

3. V soupisu prací 01 Stavební část jsou položky pro dovoz a odvoz lešení, ale položky pro vlastní lešení chybí. Žádáme o doplnění.

Odpověď zadavatele k dotazu č. 1/3

Zadavatel doplňuje scházející položky pro vlastní lešení a vkládá celou revidovanou přílohu zadávací dokumentace Příloha č. 2.2_ Soupis prací revitalizace endoskopického oddělení_slepý_REV.

Dotaz č. 4:

4. V soupisu prací 08 EL slaboproud se v pol. 46-54 odkazuje na specifikaci. Tu jsme v ZD nenašli. Žádáme o doplnění.

Odpověď zadavatele k dotazu č. 1/4

Zadavatel doplňuje scházející položky 08 EL slaboproud odkazující na specifikaci a vkládá celou revidovanou přílohu zadávací dokumentace Příloha č. 2.2_ Soupis prací revitalizace endoskopického oddělení_slepý_REV. Zadavatel tuto informaci poskytuje v nově uveřejněné příloze č. 6_Seznam přístrojů.

Dotaz č. 5:

5. Pro napojení na stávající systém žádáme zadavatele o poskytnutí kontaktu na stávajícího provozovatele EPS.

Odpověď zadavatele k dotazu č. 1/5

Zadavatel uvádí, že stávajícím provozovatelem EPS je Oblastní nemocnice Náchod a.s. a servis zajišťuje společnost EZH, a. s., Brno, IČ: 26901005,

Změna zadávací dokumentace a prodloužení lhůty pro podání nabídek:

S ohledem na povahu shora uvedeného vysvětlení zadávací dokumentace, bude zadavatel prodlužovat lhůtu pro podání nabídek, a to po celou její původní lhůtu.

Lhůta pro podání nabídek je stanovena na 27.03.2026 do 10:00 hodin.


Zadavatel přikládá v rámci tohoto vysvětlení zadávací dokumentace aktualizované přílohy se zapracovanými výše uvedenými změnami:

Příloha č. 6_Seznam přístrojů

Přílohy č. Příloha č. 2.2_ Soupis prací revitalizace endoskopického oddělení_slepý_REV

Příloha č. SoD Příloha č. 1_PD_REV

V Náchodě dne 26.2.2026


.....
RNDr. Bc. Jan Mach
Předseda správní rady
Oblastní nemocnice Náchod a.s.

