

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

Snížení energetické náročnosti **SŠTŘ Nový Bydžov- dílny SPV Hlušice**

ROZVOD PLYNU

TECHNICKÁ ZPRÁVA – DOPLNĚNÍ

MĚŘENÍ SPOTŘEBY PLYNU

PLYNOINSTALACE

Ze stávající skříně HUP umístěné na fasádě vedlejšího nového objektu dílen vede nový vnitřní rozvod plynu.

Regulace plynu a fakturační měření bude v HUP ponecháno stávající. Za fakturačním plynoměrem bude osazen nový uzávěr, poté bude osazena odbočka pro nový objekt. Na potrubí do nového objektu bude osazen hlavní uzávěr objektu, podružný plynoměr a bezpečnostní uzávěr plynu – BAP. Poté prostupuje nové potrubí do nového objektu.