

Předmět Psychiatrie-dodatek SoD-ČEZ
Odesílatel Ondřej Fabian <fabian@kania-ostrava.cz>
Adresát <josef.kubicek@nemjc.cz>, 'Kutík Jiří DiS.' <jkutik@khk.cz>, <miroslav.lhota@nemjc.cz>
Datum 2025-10-30 10:13
Priorita Nejvyšší



- Psycho_ONJI_ČEZ_dodatek_SoD.pdf(~2.8 MB)

*** UPOZORNĚNÍ ***

Tento e-mail pochází z externího zdroje mimo naši organizaci. **Buďte prosím opatrní při otevírání odkazů a příloh!**

Dobrý den všem,

Dorazil mi tady na firmu dodatek smlouvy na ČEZ Distribuce.
Posílám sken v příloze.

Originály bych přivezl kolem 12.11.2025 když pojedu na Prahu.

S pozdravem,

Ing. Ondřej Fabián
výkonný ředitel
člen představenstva



KANIA a.s.

Špálova 80/9

702 00 Ostrava - Přívoz

Tel.: 724 804 715

e-mail: fabian@kania-ostrava.cz

www: <http://www.kania-ostrava.cz>



PSYCH. - PŘÍKON

1050

68913075-1-5



KANIA A.S.
Špálova 80/9
Ostrava
702 00 PŘÍVOZ



5010000001488735500
[Barcode]

NAŠE ZNAČKA
4122322858

VYŘIZUJE / LINKA
Monika Smith / 725 648 011

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE
Plzeň / 20. 10. 2025

Dobrý den,

váš požadavek týkající se změny sjednaných podmínek v žádosti číslo 4122322858 jsme schválili.

Adresa odběrného místa

Valdické Předměstí 36, kat.území: Jičín, parc.č.675/1, 506 01 Jičín, EAN 859182400709185430 (identifikační číslo odběrného místa elektřiny).

Zasíláme vám návrh dodatku Smlouvy, včetně aktualizovaných Technických podmínek připojení, které je potřeba z vaší strany splnit.

Pokud s návrhem dodatku Smlouvy souhlasíte, podepište jej a pošlete nám **jedno vyhotovení** (v případě zastupování přiložte i plnou moc nebo pověření) zpět do **60** dní na adresu ČEZ Distribuce, a. s., Guldenerova 2577/19, 326 00 Plzeň.

Nedoručíte-li nám ve výše uvedené lhůtě zpět (podepsaný) dodatek, nebudeme se vaším požadavkem na změnu sjednaných podmínek dále zabývat a budeme postupovat v souladu s uzavřenou Smlouvou.

Detailní informace o aktuálním stavu vaší žádosti, včetně všech důležitých termínů a podmínek můžete sledovat na www.cezdistribuce.cz (požadavek Stav žádosti o připojení) nebo v Distribučním portále na adrese www.cezdistribuce.cz/dip.

Máte jakýkoliv dotaz? Poradí vám náš pracovník Monika Smith na telefonním čísle 725 648 011 nebo na e-mailové adrese monika.smith@cezdistribuce.cz. Při komunikaci uvádějte naši značku ze záhlaví dopisu.

S pozdravem

Lee H. 11/

Ing. Miroslav Zubík
Vedoucí odboru Obsluha zákazníků
ČEZ Distribuce, a. s.

Pojďte s námi komunikovat online a mějte tak **sve** veškeré požadavky na jednom místě a s aktuálním stavem jejich řešení! Registrace do Distribučního portálu je jednoduchá **na** www.cezdistribuce.cz/dip.

ČEZ Distribuce, a. s.

Účinná: Dle IV-Podmokly, Teplická 874/II, PSČ 405 02 | IČO: 24729035, DIČ: CZ24729035 |
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. B 2145 |
bezplatná linka: 800 850 860, e-mail: info@cezdistribuce.cz, www.cezdistribuce.cz |
základní adresa: ČEZ Distribuce, a. s., Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 320 00



DISTRIBUCE

DODATEK ČÍSLO 001 SMLOUVY O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY O PŘIPOJENÍ ODBĚRNÉHO ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ ČÍSLO: 24_SOBS01_4122322858

PROVOZOVATEL DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY (dále jen „PDS“)

ČEZ Distribuce, a. s. Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | IČO 24729035 | DIČ CZ 24729035 | zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. B 2145 | licence na distribuci elektřiny č. 121015583 | registrační číslo u OTE: 715 | distribuční portál pro elektronickou komunikaci: <https://dip.cezdistribuce.cz> | www.cezdistribuce.cz | adresa pro doručování: ČEZ Distribuce, a. s., Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00 | na základě pověření ze dne 1. 9. 2025 zastupuje Ing. Miroslav Zubík, pozice: Vedoucí odboru Obsluha zákazníků

ŽADATEL (dále jen „Žadatel“)

OBCHODNÍ FIRMA / NÁZEV	Oblastní nemocnice Jičín a.s.				
IČO	26001551				
DIČ	CZ699004900				
ADRESA MÍSTA TRVALÉHO POBYTU / SÍDLA SPOLEČNOSTI					
ULICE	Bolzanova	Č. P. / Č. O.	512	PSČ	506 01
OBEC	Jičín	MÍSTNÍ ČÁST	Holinské Předměstí		
ZÁPIS V OR / ŽR	Hradec Králové oddíl B, vložka 2328				
ZASTOUPENÍ	vz. MUDr. Daniel Malý, předseda správní rady				
TELEFON	720029490	E MAIL	fabian@kania ostrava.cz		

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

PDS a Žadatel uzavírají tento dodatek číslo 001 ke Smlouvě o budoucí smlouvě o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě vysokého napětí (vn) nebo velmi vysokého napětí (vvn) číslo 24_SOBS01_4122322858, uzavřené dne (dále jen „Smlouva“).

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

- Článek III, odstavec 1 Smlouvy se rozšiřuje o textaci: V případě, že tak stanoví právní předpis, je část paušální částky k úhradě podílu na nákladech provozovatele distribuční soustavy spojených s připojováním zařízení k distribuční soustavě (Podíl na nákladech) v rozsahu stanoveném tímto právním předpisem nevratná.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Ustanovení Smlouvy tímto dodatkem č. 001 nedotčená, zůstávají v platnosti.
- Tento dodatek je uzavřen v listinné podobě. Žadatel (příjemce návrhu dodatku) vyjádří svůj bezvýhradný souhlas s obsahem návrhu tohoto dodatku tím, že Žadatel, resp. osoba oprávněná za něj jednat, připojí na návrh tohoto dodatku svůj podpis. Je-li platnost dodatku uzavíraného Žadatelem, který je právnickou osobou, podmíněna souhlasem příslušného orgánu právnické osoby (např. rady nebo zastupitelstva obce), Žadatel prohlašuje, že tento souhlas mu byl udělen nejpozději ke dni podpisu dodatku. Tento dodatek je platný a účinný od okamžiku, kdy Žadatel (příjemce návrhu dodatku) PDS (navrhovatel) doručí listinný originál tohoto dodatku opatřený podpisem Žadatele, resp. osoby oprávněné za něj jednat. Žadatel přijme návrh dodatku včas, jestliže PDS doručí listinný originál tohoto dodatku opatřený podpisem Žadatele, resp. osoby oprávněné za něj jednat, ve lhůtě 60 dnů ode dne, kdy mu byl návrh dodatku doručen, jinak návrh dodatku zaniká. PDS, v rámci respektování jeho příslušející povinnosti dbát rovného přístupu k zákazníkům, a v souladu s ustanovením § 1740 odst. 3 OZ, předem vylučuje možnost přijetí smluvního návrhu s dodatkem nebo odchylkou učiněnými Žadatelem, stejně jako možnost uzavření tohoto dodatku jiným způsobem, například tím, že adresat návrhu dodatku se podle něj zachová.
- Smluvní strany berou na vědomí, že na tento dodatek nedopadá povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Příloha č. 1: Technické podmínky připojení č. 4122322858

ZA ŽADATELE

Oblastní nemocnice Jičín a.s.

vz. MUDr. Daniel Malý
předseda správní rady

ZA PDS

ČEZ Distribuce, a. s.

Ing. Miroslav Zubík
Vedoucí odboru Obsluha zákazníků

7. 10. 2025
v Plzni

DATUM A MÍSTO

PODPIS

DATUM A MÍSTO

PODPIS

Otočte prosím

Technické podmínky připojení (TPP) k žádosti o připojení číslo: č. 4122322858

6. Závazky PDS spojené se zajištěním technických podmínek připojení

PDS se zavazuje provést tuto úpravu distribuční soustavy:

V ul. Bolzánova se stávající kabelové vedení VN 10 kV typu AXEKVCE 3x1x120 přeruší mezi TS 10/0,4 kV č. JC_0559 a TS 10/0,4 kV č. JC_0779 se zasmyčkuje do nového rozváděče KKK v zákaznické trafostanici umístěné na pozemku č.309/12 v k.ú. Jičín. Nově budované zařízení VN musí splňovat podmínky pro budoucí provoz na napětí 35 kV. V současnosti bude provozováno na napětí 10 kV. Ke kabelům VN budou položeny chráničky HDPE, ukončené v TS, pro budoucí zařazení optického kabelu. Prostor pro umístění rozváděče vn zákazník zajišťuje dostatečný i pro umístění skříně řídicího systému AXV (nástěnná skříň v 1200, š 600, h 300), kříže rezervy optické infrastruktury. Pro napájení skříně AXV bude ve stávající kabelové skříni SS102 č. 417 bude vyměněna za novou typu SS200. Z volné sady pojistek bude proveden vývod kabelem AYKY 4x25 mm², který bude ukončen v kabelové skříni SS200, která bude umístěna v těsné blízkosti odběratelské TS.

7. Upřesnění některých závazků Žadatele podmiňujících připojení zařízení

Žadatel se zavazuje splnit následující závazky:

V blízkosti odběrného místa Benátky nad Jizerou I, kat. území Staré Benátky, parc. č. 5007/5 bude vybudovaná nová kiosková TS (transformační stanice) ve vlastnictví zákazníka (odběratelská TS).

Nově budované zařízení VN v majetku zákazníka musí splňovat podmínky pro budoucí provoz na napětí 35 kV. V současnosti bude provozováno na napětí 10 kV.

V odběratelské TS musí být prostorově oddělena a elektricky odpojitelná část zařízení VN, která se stane součástí zařízení distribuční soustavy (dále jen „DS“). Zařízení DS a konkrétně rozváděč VN bude obsahovat 2 x vstupní pole VN, 1 x pole VN pro připojení elektrického zařízení VN v majetku Žadatele a 1 x pole převodový transformátor napětí – vše se zkratovou odolností 16kA/1s v kat. IAC-A FL. Rozváděč VN bude osazen rozšiřujícími sadami pro chytré TS s nadstavbou výšky 250 mm. V distribuční části VN nové odběratelské TS bude dále osazen rozváděč řídicího systému AXV o minimálních rozměrech v x š x h: 1200 x 600 x 300 mm. Přesný rozsah dispozičního uspořádání TS zkoordinuje žadatel s projektantem stavby PDS. Přístup bude z veřejné komunikace.

Pověřeným osobám PDS (např. zaměstnanci, zmocněnci apod.) bude ze strany zákazníka zajištěn neomezený přístup k části zařízení TS zákazníka v majetku PDS za účelem provádění potřebných manipulací, údržby a oprav atd.

Prostor v TS zákazníka pro umístění části zařízení DS v majetku PDS bude řešený věcným břemenem. Výstavba výše uvedených TS bude investicí zákazníka.

8. Další podmínky připojení

Na výše popsané úpravy odběrného/předávacího místa je nutné zpracovat projektovou dokumentaci, kterou požadujeme předložit k odsouhlasení. Projektovou dokumentaci můžete předat prostřednictvím Distribučního portálu nebo webové aplikace, které jsou k dispozici na www.cezdistribuce.cz.

Nově budované zařízení a elektrická instalace, a provedení a umístění měřicího zařízení odběrného/předávacího místa musí být v souladu s platnými ČSN, s „Pravidly provozování distribuční soustavy“, „Připojovacími podmínkami PDS“, Podmínkami distribuce elektřiny. Tyto dokumenty jsou k dispozici na www.cezdistribuce.cz.

9. Doklady pro připojení

- Odsouhlasení projektové dokumentace připojovaného zařízení před realizací.
- Zpráva o výchozí revizi elektrického zařízení v odběrném místě/výrobní a případně dalšího elektrického zařízení nově uváděného do provozu.
- Protokol o provedení cejchu měřicích transformátorů proudu.