



Královéhradecký kraj
se sídlem
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Telefon: 495 540 211
E-mail: svatava.koubova@uskhk.eu
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546

Všem dodavatelům

Váš dopis zn. ze dne	Naše značka TOÚ/032-26/Ko	Vyřizuje/linka Ing. Koubová/18	Hradec Králové dne dle elektronického podpisu
-----------------------------	-------------------------------------	--	---

Vysvětlení, změna, doplnění č. 5 zadávací dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce „III/2997 hranice okresu Náchod – Hradec Králové (odbočka Piletice) – SO 109 a SO 110“.

V souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), Vám poskytují vysvětlení zadávací dokumentace, které je současně i změnou a doplněním zadávacích podmínek k výše uvedené veřejné zakázce.

Znění žádosti:

Žádost č. 1 (celkově č. 6)

Dobrý den,

ke stavbě „III/2997 hranice okresu Náchod – Hradec Králové (odbočka Piletice) – SO 109 a SO 110“ bychom měli následující dotaz, respektive žádost o doplnění dokumentace:

- Ve výkazu výměr části pro město Hradec Králové jsou položky pod kódem 93754.a a 93754.b v SO 131, přičemž by se mělo jednat o stojany na kola. V popisu těchto položek je pak psáno, že stojany budou dle vzoru objednatel. Mohl by tedy objednatel poskytnout grafickou část, kde by bylo zřejmé, jak mají zmíněné stojany vypadat?

Předem děkujeme za doplnění Zadávací dokumentace.

Žádost č. 2 (celkově č. 7)

Dobrý den,

Níže zasíláme dotaz v textovém znění:

Z návrhu smlouvy o dílo objednatel Statutárního města Hradec Králové je patrné, že součástí plnění je rovněž zajištění kolaudačního souhlasu, ale ve smlouvě je uvedena terminologie zajištění kolaudačního rozhodnutí.

Opraví zadavatel textaci smlouvy (terminologii) v souladu s platnou legislativou?

Děkuji a jsme s pozdravem

Vysvětlení, změna, doplnění zadávací dokumentace:

K výše uvedenému dotazu zadavatel uvádí následující:

Žádost č. 1 (celkově č. 6)

Stojany na kola musí splňovat požadavky dané TP Navrhování komunikací pro cyklisty, konkrétně čl. 9.2 Infrastruktura pro parkování kol.

Základní orientační rozměry pro stojany jsou následující: šířka 600 – 900 mm / výška minimálně 700 mm (nad terénem).

Žádost č. 2 (celkově č. 7)

Znění smlouvy je souladu s platnou právní úpravou zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, její terminologie je konzistentní a zadavatel ji proto upravovat nebude.

Dodavatel je povinen zpracovat nabídku na základě informací, které jsou uvedeny v tomto vysvětlení, změně, doplnění zadávacích podmínek.

V souvislosti s výše uvedeným vysvětlením, změnou zadávací dokumentace se v Zadávací dokumentaci k veřejné zakázce podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů na stavební práce „III/2997 hranice okresu Náchod – Hradec Králové (odbočka Piletice) – SO 109 a SO 110“ mění:

- bod 6. Lhůta a místo pro podání nabídek se mění následovně:

6. Lhůta a místo pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek končí 19.03.2026 v 09:00 hodin.

Adresa pro podání nabídek: <https://zakazky.cenakhk.cz/vz00012336>

Podáním nabídky se rozumí kompletní dokončení procesu podání nabídky, tzn., že musí být proveden celý proces od kliknutí na tlačítko „Poslat nabídku“, přes nahrání (ukončený upload) kompletní nabídky (tj. všech souborů, které jsou součástí nabídky), po potvrzení podání nabídky kvalifikovaným elektronickým podpisem.

Zadavatel vzhledem k charakteru výše popsané změny prodlužuje lhůtu pro podání nabídek v souladu s § 99 odst. 2 zákona, tj. tak, aby činila celou svou původní délku.

Ostatní zadávací podmínky k výše uvedené veřejné zakázce zůstávají beze změny.

Ing. Jiří Brandejs
ředitel společnosti ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.
na základě pověření