



Královéhradecký kraj
se sídlem
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Telefon: 495 540 211
E-mail: svatava.koubova@uskhk.eu
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546

Všem dodavatelům

Váš dopis zn. ze dne

Naše značka
TOÚ/021-26/Ko

Vyřizuje/linka
Ing. Koubová/18

Hradec Králové dne
dle elektronického podpisu

Vysvětlení č. 2 zadávací dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce „Odstranění nehodové lokality II/308 Černilov“.

V souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), Vám poskytuji vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Znění žádosti:

Žádost č. 1

Dobrý den,

Jako Účastník zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Odstranění nehodové lokality II/308 Černilov“ žádáme o vysvětlení zadávací dokumentace.

1) Ve výkazu výměr, položka č. 14 „KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ“ není specifikován typ stromů. Bude možno tyto stromy pokácet, jelikož v předpokládaném termínu realizace je vegetační období? Případně jestli má zadavatel vydané povolení na pokácení těchto stromů?

2) Ve výkazu výměr, položka č. 45 „ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 500MM“ Je možné nahradit odláždění šikmého čela propustku betonovým prefabrikátem DN500?

3) Úprava sklonu vozovky – vzhledem k požadované změně úpravy sklonu vozovky existuje Podélný profil v úpravě klopení?

Žádáme o vysvětlení a případnou opravu zadávací dokumentace.

Vysvětlení zadávací dokumentace:

Žádost č. 1

Zadavatel uvádí:

1) Ve výkazu výměr, položka č. 11201 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ není specifikován typ stromu, neboť se jedná o dřeviny, které je možné pokácet bez nutnosti vydání povolení ke kácení. Jejich kácení je možné provést i mimo období vegetačního klidu.

2) Čela propustku, ve výkazu výměr položka č. 9185C2 ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 500MM, budou provedena dle návrhu v projektové dokumentaci stavby, která je součástí zadávací dokumentace.

3) Podélný profil bude zpracován v projektové dokumentaci ve stupni realizační dokumentace stavby.

Zadávací podmínky k výše uvedené veřejné zakázce zůstávají beze změny.

Ing. Jiří Brandejs
ředitel společnosti ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.
na základě pověření