

Vysvětlení, doplnění, změna zadávacích podmínek č. 1 (Dodatečná informace č. 1)

Zakázka: Stavební úpravy objektu č.p. 426 v Novém Městě nad Metují spojené s kompletní přestavbou pro nové využití výuku odborného výcviku (kadeřnictví, kosmetika) a pro domov mládeže – stavební práce

Identifikační údaje zadavatele

Název	Královéhradecký kraj
Sídlo	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO	708 89 546
DIČ	CZ70889546
Zástupce	Petr Koleta, hejtman kraje
Ve věcech technických	Iva Javůrková, tel.: +420 720 067 030, e-mail: ijavurkova@khk.cz Ing. Václav Nýč, tel.: +420 602 441 087, e-mail: vnyc@kr-kralovehradecky.cz
Ve věcech veřejné zakázky	JUDr. Ivona Marčišin, tel.: +420 702 238 333, e-mail: imarcisin@khk.cz

Profil zadavatele https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html

Druh a režim veřejné zakázky („VZ“): Dle příslušných ustanovení zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též jen „Zákon“ nebo „ZZVZ“) se jedná o veřejnou zakázku podlimitní, zadávanou v otevřeném řízení.

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 zákona následující vysvětlení zadávacích podmínek:

DOTAZ Č. 1:

„Pro elektroinstalace a zdravotnickou chybí v soupisu prací položky pro demontáže.
Žádáme o doplnění příslušných položek pro potřebné práce demontáží.“

ODPOVĚĎ Č. 1:

Pro elektroinstalaci a zdravotechniku byly doplněny položky pro demontáže. Jedná se o pol. 136, viz výkaz výměr oddíl Zdravotechnika.

DOTAZ Č. 2:

„V soupisu prací 01.3 - Vytápění je Demontáž stávajícího otopného systému v jedné položce (pol.č. 86, Ikpl). Žádáme o rozepsání této položky pro správné a jednoznačné ocenění.“

ODPOVĚĎ Č. 2:

Položka č. 86 v oddíle vytápění (Demontáž stávajícího otopného systému) byla změněna. Pro správné a jednoznačné ocenění je nastavena hodinová sazba a předpoklad plnění pro 150 hodin.

DOTAZ Č. 3:

„V soupisu prací 02 - Parkoviště v areálu bývalých kasáren nejsou položky pro zpevněné plochy dostatečně rozepsány pro správné ocenění. Žádáme o rozepsání těchto položek pro správné a jednoznačné ocenění.“

ODPOVĚĎ Č. 3:

Položky pro zpevněné plochy v soupisu prací 02 - Parkoviště v areálu bývalých kasáren jsou dostatečně rozepsány včetně jasných měrných jednotek pro ocenění. Například m², m a ks. Při oceňování je rovněž potřeba pracovat i s projektovou dokumentací včetně veškerých náležitostí a návazností.

DOTAZ Č. 4:

„Prosklená protipožární stěna D14 s dveřmi D13 je navržena jako ocelová. Není zřejmý důvod, proč má být ocelová - mohla by být hliníková? Žádáme o vysvětlení.“

ODPOVĚĎ Č. 4:

Prosklená protipožární stěna D14 s dveřmi D13 je navržena jako ocelová z důvodu splnění požadavku v PBŘ. Pokud by chtěl uchazeč zaměnit ocelovou konstrukci za hliníkovou, tak je to možné, ale pak musí být doložena požadovaná požární odolnost konkrétním certifikátem.

Dále byly ve výkazu výměr dány do souladu s PD *dřezové baterie*. Změněná položka „Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm“ položka č. 115 ze 14 ks na 5 ks a přidaná položka č. 137 „Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a délkou ramínka 220 mm“ 9 (soubor).

V důsledku výše uvedených změn zadavatel mění článek 4 zadávacích podmínek - Předpokládaná hodnota veřejné zakázky a nabídková cena:

nově: 48.770.000,- Kč bez DPH

Na základě výše uvedených skutečností zadavatel rozhodl v souladu s § 99 odst. 2 zákona o prodloužení lhůty pro podání nabídek. **Nová lhůta pro podání nabídek končí dne 2. 4. 2026 v 10:00 hodin.**

V Hradci Králové dne 10.3.2026

JUDr. Ivona Marčíšin
na základě pověření

Příloha: upravený výkaz výměr