

Mostní list mostu pozemní komunikace

3036-2

Název mostu	Olešnice u Červeného Kostelce	Místní název	Olešnice
--------------------	-------------------------------	---------------------	----------

Předmět přemostění	Nezadaný /
---------------------------	------------

Převáděná komunikace	3. třída / 3036	Název
-----------------------------	-----------------	--------------

Staničení liniové	4.214 km	Staničení na úseku	2.080 km
--------------------------	----------	---------------------------	----------

Rok postavení	1926	poslední rekonstrukce	
----------------------	------	------------------------------	------

Kraj	Královéhradecký kraj	Okres	Náchod	Správce mostu	SS KHK Náchod 2
-------------	----------------------	--------------	--------	----------------------	-----------------

Katastrální území	Olešnice u Červeného Kostelce
--------------------------	-------------------------------

Zatížitelnost v době uvedení do provozu, způsob a rok stanovení

Způsob stanovení	Nezjištěno	Rok	2004
-------------------------	------------	------------	------

Vn	40.0 t	Vr	48.0 t	Ve	116.0 t	Vaj (Va)	... t
-----------	--------	-----------	--------	-----------	---------	-----------------	-------

Zatížitelnost současná, způsob a rok stanovení

Způsob stanovení	V-CZEN podrobný výpočet	Rok	2024
-------------------------	-------------------------------	------------	------

Vn	14.0 t	Vr	18.0 t	Ve	97.0 t	Vaj (Va)	... t
-----------	--------	-----------	--------	-----------	--------	-----------------	-------

DI. přemostění	4.35 m	Šikmost	Pravá / 69°
---------------------------	--------	----------------	-------------

Volná šířka	5.55 m	Celková šířka mostu	5.95 m	Plocha mostu	41.65 m ²
--------------------	--------	----------------------------	--------	---------------------	----------------------

Nosná konstrukce

celk.počet polí	1
------------------------	---

Podrobný popis nosné konstrukce

5 žlb. trámů a monolitická deska. Na začátku a na konci ŽB příčník.

Popis skupin polí

Počet polí	Světlost	šikmá	Kolmá	Konstr.výška	Rozpětí	Druh stat.působení
------------	----------	-------	-------	--------------	---------	--------------------

1	4.00 m		4.00 m	0.00 m	0.00 m	00044
---	--------	--	--------	--------	--------	-------

Stavební výška	1.09 m	Úložná výška	 m
-----------------------	--------	---------------------	--------

Způsob uložení NK

Způsob uložení	Přímé uložení nosné konstrukce na opěry.
---------------------------	---

Mostní závěry

Nejsou zřízeny.

Izolace desky mostovky

Spodní stavba

Kamenné opěry ze žulových kopáků, zděné na maltu.

Křídla ze stejného materiálu jako opěry, křídla jsou rovnoběžná s osou převáděné komunikace.

Opěry

Počet	.	Materiál	Kámen	Základy	Nezadaný
--------------	---	-----------------	-------	----------------	----------

Přechodová oblast

Mezilehlé podpěry

Počet	.	Materiál	Nezadaný	Základy	Nezadaný
--------------	---	-----------------	----------	----------------	----------

Vozovka/chodníky

Povrch komunikace	Živice	Šířka mezi obrubami	5.15 m	Plocha vozovky	22.40 m ²
------------------------------	--------	--------------------------------	--------	---------------------------	----------------------

Konstrukce vozovky

Povrch chodníku	Nezadaný	Šířka L chodníku	0.40 m	Šířka P chodníku	0.40 m	Plocha chodníku	3.48 m ²
------------------------	----------	-------------------------	--------	-------------------------	--------	------------------------	---------------------

Konstrukce chodníku	Nezadaný
----------------------------	----------

Odvodnění mostu

Záchytná zařízení

Trubkové zábradlí s vodorovnou výplní.

Zábradlí (typ/délka)

Svodidla (typ/délka)

Ostatní údaje

Výška mostu nad terénem	1.60 m	Výška NK nad hladinou vody	 m
--------------------------------	--------	-----------------------------------	--------

Q100	 m ³ /sec.	Normální hl. vody	0.20 m
-------------	---------------------------	--------------------------	--------

Souřadnice WGS-84	N: 50.4627418518 E: 16.0800819397
--------------------------	--

Cizí zařízení

V blízkosti mostu se na pravé straně nachází optický kabel ve vlastnictví společnosti CETIN, a.s. (vzdálený od P. křídla na začátku mostu cca 7,8 m a od P. křídla na konci mostu cca 4,3 m).

Klasifikační stupeň stavu mostu

nosná konst.	IV - Uspokojivý	spodní stavba	V - Špatný	použitelnost	III - Použitelné s výhradou
---------------------	-----------------	----------------------	------------	---------------------	-----------------------------

Rok provedení poslední HPM (MPM) 2024

Reprodukční pořizovací hodnota (RPH)

Cena: 0.00 27075.000 ke dni: 08.04.2010

Technické zhodnocení

Vyřazovací hodnota: 0 Kč ke dni 12.12.2013 Poznámka: Pravidelné odpočty

Vyřazovací hodnota: 0 Kč ke dni 12.12.2014 Poznámka: Pravidelné odpočty

Nová RPH

Cena	0.00 21612.50	ke dni	12.12.2014	Poznámka	Pravidelné odpočty
-------------	---------------	---------------	------------	-----------------	--------------------
