



ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. ROZDĚLOVNÍK

Kutnohorská 59
500 04 Hradec Králové
Česká republika

Váš dopis značky/ze dne:

Číslo jednací:
TOÚ/047-26/Ko

Vyřizuje/telefon:
Ing. Koubová/18

V Hradci Králové dne:
dle el. podpisu

Vysvětlení, změna č. 5 zadávací dokumentace k zakázce „Oprava střech“

V souladu s bodem 4. Poptávky ze dne 04.03.2026 Vám poskytují Vysvětlení, změnu zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce „**Oprava střech**“.

Žádost č. 4:

Dobrý den,

*Naše společnost by se ráda zúčastnila výběrového řízení s názvem „**Oprava střech**“. Tímto Vás prosím o objasnění zadávací dokumentace.*

1. Dle Vámi doložené fotodokumentace je na objektech 3 a 4 montovaná, kotvená **vlnitá střešní krytina**

Ve VV je položka demontáže **přítaveného SBS pásu**



712440831	Odstranění povlakové krytiny střech přes 10° do 30° z pásů NAIP přítavených v plné ploše jednovrstvé	m2	370,000
-----------	--	----	---------

2. Ve VV je ve skladbě uvedena položka GEOTEXTILIE, která se používá výhradně pod PVC krytinu. Nikdy pod asfaltový SBS pás.

Požadujeme opravu této položky, neboť je ji nutné z technologického hlediska zaměnit za druhý asfaltový, pojistný pás. Chybí zde i běžně používaný penetrační nátěr.

10	K	712592172	Povlakové krytiny střech oblých ochranné textilní vrstvy	m2	370,000
----	---	-----------	--	----	---------

Vysvětlení zadávací dokumentace:

Zadavatel uvádí, že:

- se mění v Příloze č. 2 Položkový rozpočet pro 3. a 4. část
položka č. 7 - 712440831 Odstranění povlakové krytiny střech přes 10 do 30 z pás NAIP přitavených v plné ploše jednovrstvé
za položku novou 765152801 Demontáž vlnité bitumenové krytiny do 30 do suti.
- se mění v Příloze č. 2 Položkový rozpočet pro 3. a 4. část
položka č. 10. – 712592172 Povlakové krytiny střech oblých ochranné textilní vrstvy
za položku novou 712431111 Provedení povlakové krytiny střech přes 10 do 30 podkladní vrstvy pásy na sucho.

Položky byly změněny z důvodů nesrovnalosti v technickém řešení v zadání.

V souvislosti s výše uvedeným Vysvětlením, změnou č. 5 zadávací dokumentace se mění:

- Příloha č. 2 Položkový rozpočet_3.část, která byla součástí zadávací dokumentace, **se nahrazuje Přílohou č. 2 Položkový rozpočet_3.část_Vysvětlení č.5**, která je součástí tohoto vysvětlení, změny zadávací dokumentace
- Příloha č. 2 Položkový rozpočet_4.část, která byla součástí zadávací dokumentace, **se nahrazuje Přílohou č. 2 Položkový rozpočet_4.část_Vysvětlení č.5**, která je součástí tohoto vysvětlení, změny zadávací dokumentace

Dodavatelé jsou povinni podle těchto příloh zpracovat nabídku.

Vzhledem k povaze vysvětlení, rozsahu změny a dostatečnému prodloužení lhůty pro podání nabídek v rámci vysvětlení č. 4 zadávací dokumentace se zadavatel rozhodl neměnit lhůtu pro podání nabídek.

Ostatní zadávací podmínky k výše uvedené veřejné zakázce zůstávají beze změny.

Ing. Jiří Brandejs
ředitel společnosti ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.