

Vysvětlení, doplnění, změna zadávacích podmínek č. 2 (Dodatečná informace č. 2)

Zakázka: Stavební úpravy objektu č.p. 426 v Novém Městě nad Metují spojené s kompletní přestavbou pro nové využití výuku odborného výcviku (kadeřnictví, kosmetika) a pro domov mládeže – stavební práce

Identifikační údaje zadavatele

Název	Královéhradecký kraj
Sídlo	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO	708 89 546
DIČ	CZ70889546
Zástupce	Petr Koleta, hejtman kraje
Ve věcech technických	Iva Javůrková, tel.: +420 720 067 030, e-mail: ijavurkova@khk.cz Ing. Václav Nýč, tel.: +420 602 441 087, e-mail: vnyc@kr-kralovehradecky.cz
Ve věcech veřejné zakázky	JUDr. Ivona Marčíšin, tel.: +420 702 238 333, e-mail: imarcisin@khk.cz

Profil zadavatele https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html

Druh a režim veřejné zakázky („VZ“): Dle příslušných ustanovení zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též jen „Zákon“ nebo „ZZVZ“) se jedná o veřejnou zakázku podlimitní, zadávanou v otevřeném řízení.

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 zákona následující vysvětlení zadávacích podmínek:

DOTAZ Č. 1:

„Ve výkazu výměr jsme nenalezli položky pro montáž a dodávku hliníkových oken, která se nachází v projektové dokumentaci. Žádáme o doplnění příslušných položek do výkazu výměr.“

ODPOVĚĎ Č. 1:

Ve VV byla a je M+D hliníkových oken rovněž obsažena. Jedná se o položku č. 323.

DOTAZ Č. 2:

„Žádáme zadavatele o upřesnění provedení lišt venkovních žaluzií. Zda mají být přiznané nebo skryté, jelikož tato skutečnost má vliv na způsob provedení a cenu.“

ODPOVĚĎ Č. 2:

Lišty venkovních žaluzií budou skryté. Tato poznámka byla doplněna do výpisu ostatních výrobků 02-10 (poznámka byla umístěna pod tyto výrobky) – viz příloha.

DOTAZ Č. 3:

„V zadávací dokumentaci je u vnitřních dveří uveden pouze stručný popis „dřevěné plné do nové dřevěné zárubně – barva rámu tmavě hnědá“. Žádáme zadavatele o upřesnění požadovaného provedení dveří a zárubní, zejména zda mají být dveřní křídla v odlišném barevném provedení než zárubeň (např. dveře v provedení CPL bílá a obložková zárubeň v provedení CPL ořech), nebo zda mají být dveře i zárubně ve stejném dekoru (např. CPL ořech). Současně žádáme o upřesnění požadovaného povrchového, resp. materiálového provedení dveří a zárubní (např. CPL, dýha apod.), které není v zadávací dokumentaci specifikováno.“

ODPOVĚĎ Č. 3:

U vnitřních dveří jsme navrhli (upřesnili) stejné barevné provedení zárubně a dveří v barevném odstínu (hnědá, ořech). Provedení dveří - dýha. Byl upraven výpis dveří (doplnění upřesnění ke každému výrobku) – viz příloha.

DOTAZ Č. 4:

„V zadávací dokumentaci je u dveří uvedeno provedení bez prahu se spodním těsněním. Dovolujeme si upozornit, že u kouřotěsných dveří EI30-DP3 Sm-C je spodní těsnění standardně řešeno padací těsnicí lištou, která je z hlediska požadované funkce nezbytná. U dveří do ostatních prostor však použití padací lišty není vždy vhodné, zejména u dveří do koupelen a WC, kde se běžně požaduje podřez dveřního křídla pro zajištění větrání. Žádáme proto zadavatele o upřesnění požadavku na provedení spodního těsnění u jednotlivých typů dveří a o sdělení, zda je padací těsnicí lišta požadována pouze u kouřotěsných dveří EI30-DP3 Sm-C, nebo zda zadavatel požaduje spodní těsnění u všech dveří, včetně dveří do hygienických místností.“

ODPOVĚĎ Č. 4:

Rovněž vnitřní dveře a úprava v textu u D06 a D07, že padací lišty zde nepožadujeme, vyjmuli jsme je z textu.

DOTAZ Č. 5:

„Ve výpisu oken je obecně požadavek na bezpečnostní třídu WK1 (toto označení se již nepoužívá, platí zřejmě RC1). Žádáme zadavatele o upřesnění - konkrétní požadavky (kování, skla a pod.) a upřesnění, že platí pro všechna okna.“

ODPOVĚĎ Č. 5:

Platí RC1. Upřesnění kování a skel u oken: Celoobvodové kování, okenní uzamykatelná plastová klika, průvzdušnost tř. 3. Izolační zasklení trojsklo Ug < 0,5 W/m²K, voděodolnost tř. 8 A.

DOTAZ Č. 6:

„Ve výpisu dveří je stejný požadavek. Žádáme o upřesnění parametrů - skel, kování a zámků a kterých dveří se to týká.“

ODPOVĚĎ Č. 6:

U vnitřních dveří upřesnění kování, skel a zámků: Kování klika-klika nerez včetně osazení kování dle požadavků PBŘ ve specifikacích, vložka FAB. Bezpečnostní zasklení INT – ESG 6 mm. Bezpečnostní zasklení EXT – VSG 33.1.

DOTAZ Č. 7:

„U vnitřních dveří není určen povrch a barva dveřního křídla. Záručně tmavě hnědé nebo dekor dřeva (tmavý)?“

ODPOVĚĎ Č. 7:

Viz odpověď č. 3.

DOTAZ Č. 8:

„U všech vnitřních dveří je požadavek na bezprahové se spodním těsněním. Dveře kouřotěsné EI30-DP3 Sm-C mají dole povinně těsnící padací lištu, ale do ostatních prostor jsou padací lišty zbytečné a do koupelen a WC nevhodné (tam by měl být naopak podrez s větší mezerou). Žádáme o prověření a upřesnění.“

ODPOVĚĎ Č. 8:

Viz odpověď č. 4.

Zadavatel v návaznosti na dodatečnou informaci č. 1 ze dne 10.3.2026 přikládá upravenou **Přílohu č. 1 – Souhrnné prohlášení** (úprava údaje o předpokládané hodnotě). Dodavatel tedy vloží do své nabídky tento aktualizovaný dokument.

Na základě výše uvedených skutečností zadavatel rozhodl v souladu s § 99 odst. 2 zákona o prodloužení lhůty pro podání nabídek. **Nová lhůta pro podání nabídek končí dne 9. 4. 2026 v 10:00 hodin.**

V Hradci Králové dne 23. 3. 2026

JUDr. Ivona Marčíšin
na základě pověření

Přílohy: Výpis ost. Výrobků, Výpis oken, Výpis dveří
Aktualiz. Příloha č. 1 – Souhrnné prohlášení