



Královéhradecký kraj

se sídlem

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Telefon: 495 540 211
E-mail: svatava.koubova@uskhk.eu
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546

Všem dodavatelům

Váš dopis zn. ze dne

Naše značka
TOÚ/052-26/Ko

Vyřizuje/linka
Ing. Koubová/18

Hradec Králové dne
dle elektronického podpisu

Vysvětlení, změna č. 1 zadávací dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce „II/280 Libáň – Kopidlno – I. etapa, 1. část“.

V souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), Vám poskytuji vysvětlení zadávací dokumentace, které je současně i změnou zadávacích podmínek k výše uvedené veřejné zakázce.

Znění žádosti:

Žádost č. 1

Dobrý den,

v souvislosti s veřejnou zakázkou s názvem:

„II280 Libáň – Kopidlno – I. etapa, 1. část“ žádáme o dodatečnou informaci:

V zadávací dokumentaci ve výkazu výměr část SO 121-01 Vyvolané úpravy MK, ÚK a sjezdů km 18,666 - 19,336 (Libáň) je uvedena položka:

9	574B34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL 40MM	M2	447,800
		ACO 11, 50/70 40 mm		
		"plocha stupňovitého napojení - 1. vrstva "447,8 = 447,800 [A]		

Položka požaduje provedení obrusné vrstvy z modifikované směsi, v poznámce k položce je uvedeno označení pro nemodifikovanou směs.

Žádáme zadavatele o vysvětlení. Jaká směs je požadována?

Předem děkujeme.

Žádost č. 2

Dobrý den,

v souvislosti s veřejnou zakázkou s názvem:

„II280 Libáň – Kopidlno – I. etapa, 1. část“ žádáme o dodatečnou informaci:

V zadávací dokumentaci ve výkazu výměr část SO 101-01 Silnice II/280 v úseku km 18,666 - 19,336 (Libáň) je uvedena položka:

32	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	1 290,000
		"silniční obruby "1005 = 1005,000 [A] "snížené obruby "30,3 = 30,300 [B] "zkosené obruby "254,7 = 254,700 [C] "Celkové množství "1290.000000 = 1290,000 [D]		

Ve výkazu výměr je uvedeno množství s rozdělením druhu obrubníku, kdy každý druh má jinou pořizovací cenu, přičemž:

silniční obruby 1005(A) - klasický rovný obrubník

snížené obruby 30,3(B) - nájezdový obrubník?

zkosené obruby 254,7(C) - přechodový obrubník? – pravý a levý

Celkové množství 1290.000000(D)

Z uvedeného se zdá, že došlo k záměně množství mezi nájezdovým (*snížené obruby*) a přechodovým (*zkosené obruby*) obrubníkem, což ve svém důsledku ovlivňuje celkovou cenu obruby.

Žádáme zadavatele o vysvětlení a prověření množství uvedených druhů obrub.

Předem děkujeme.

Vysvětlení, změna zadávací dokumentace:

Žádost č. 1

Zadavatel uvádí:

Provedení obrusné vrstvy požadujeme z nemodifikované směsi.

Zadavatel ve výkazu výměr, který byl uveřejněn na profilu zadavatele, nahradil položku č. 574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM (SO 121-01) položkou č. 574A33 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM (SO 121-01), popis v poznámce ACO 11, 50/70 40 mm.

Žádost č. 2

Zadavatel uvádí:

K záměně množství mezi „nájezdovými“ (sníženými) obrubami a „přechodovými“ (zkosenými obrubami) nedošlo. Množství přechodových obrub bylo zahrnuto do množství klasických rovných obrub.

Zadavatel ve výkazu výměr, který byl uveřejněn na profilu zadavatele, u položky č. 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ. 150MM (SO 101-01) upravil celkové množství obrub na 1 293,00 m (z původních 1 290,00 m) a zároveň došlo v popisu položky k doplnění výměry přechodových obrub (bez specifikace pravá nebo levá) a k úpravě výměry silničních obrub (klasický rovný obrubník), ze které byly přechodové obruby odečteny, a to takto:

silniční obruby 924 - klasický rovný obrubník 150/250

snížené obruby 30,3 - nájezdový obrubník 150/150 (v místech určených pro přecházení osob - v projektové dokumentaci k této zakázce modrá čárkovaná čára)

zkosené obruby 254,7 - nájezdový obrubník 150/150 (v místech sjezdů k nemovitostem - v projektové dokumentaci k této zakázce oranžová plná čára)

přechodové obruby 84 - bez specifikace pravá nebo levá.

V souvislosti s výše uvedeným vysvětlením, změnou zadávací dokumentace se v Zadávací dokumentaci k veřejné zakázce podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů na stavební práce „II/280 Libáň – Kopidlno – I. etapa, 1. část“ mění:

- bod 6. Lhůta a místo pro podání nabídek následovně:

6. Lhůta a místo pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek končí 15.04.2026 v 09:00 hodin.

Adresa pro podání nabídek: <https://zakazky.cenakhk.cz/vz00012546>

Podáním nabídky se rozumí kompletní dokončení procesu podání nabídky, tzn., že musí být proveden celý proces od kliknutí na tlačítko „Poslat nabídku“, přes nahrání (ukončený upload) kompletní nabídky (tj. všech souborů, které jsou součástí nabídky), po potvrzení podání nabídky kvalifikovaným elektronickým podpisem.

- bod 12.4. Další požadavky zadavatele, třetí odstavec následovně:

12.4. Další požadavky zadavatele

Zadavatel stanovuje v rámci jiných požadavků na plnění veřejné zakázky limit pro nabídkovou cenu za předmět veřejné zakázky. Cena za plnění veřejné zakázky ve výši **37.393.614,00 Kč bez DPH** je zadavatelem stanovena jako maximální a tuto cenu nesmí dodavatel ve své nabídce překročit.

Výkaz výměr, který byl uveřejněn na profilu zadavatele, se nahrazuje výkazem výměr, který je součástí tohoto vysvětlení, změny zadávacích podmínek.

Dodavatel je povinen zpracovat nabídku na základě výkazu výměr, který je součástí tohoto vysvětlení, změny zadávacích podmínek.

Zadavatel vzhledem k charakteru výše popsané změny a doplnění prodlužuje lhůtu pro podání nabídek v souladu s § 99 odst. 2 zákona, tj. přiměřeně.

Ostatní zadávací podmínky k výše uvedené veřejné zakázce zůstávají beze změny.

Ing. Jiří Brandejs
ředitel společnosti ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.
na základě pověření