

Vysvětlení, doplnění, změna zadávacích podmínek č. 3 (Dodatečná informace č. 3)

Zakázka: Stavební úpravy objektu č.p. 426 v Novém Městě nad Metují spojené s kompletní přestavbou pro nové využití výuku odborného výcviku (kadeřnictví, kosmetika) a pro domov mládeže – stavební práce

Identifikační údaje zadavatele

Název	Královéhradecký kraj
Sídlo	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO	708 89 546
DIČ	CZ70889546
Zástupce	Petr Koleta, hejtman kraje
Ve věcech technických	Iva Javůrková, tel.: +420 720 067 030, e-mail: ijavurkova@khk.cz Ing. Václav Nýč, tel.: +420 602 441 087, e-mail: vnyc@kr-kralovehradecky.cz
Ve věcech veřejné zakázky	JUDr. Ivona Marčíšin, tel.: +420 702 238 333, e-mail: imarcisin@khk.cz

Profil zadavatele https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html

Druh a režim veřejné zakázky („VZ“): Dle příslušných ustanovení zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též jen „Zákon“ nebo „ZZVZ“) se jedná o veřejnou zakázku podlimitní, zadávanou v otevřeném řízení.

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 zákona následující vysvětlení zadávacích podmínek:

DOTAZ Č. 1:

„Na základě konzultace s několika dodavateli se domníváme, že rozměry střešního okna „W13“ uvedené v projektové dokumentaci jsou atypické. Žádáme zadavatele o stanovisko, zda v projektu je u tohoto výrobku uvažováno s atypickou výrobou. Pokud zadavatel uvažuje s typovým výrobkem, žádáme o uvedení referenčního výrobku.“

ODPOVĚĎ Č. 1:

Střešní okna „W13“ jsme navrhli v typovém rozměru 780/1400 (1398) mm. Byl změněn výpis oken – viz příloha.

DOTAZ Č. 2:

„V popisu střešního okna „W13“ je uveden součinitel prostupu tepla U_w 0,85. Domníváme se, že této hodnoty u střešního okna nelze dosáhnout. Žádáme buď o opravu hodnoty, nebo o uvedení referenčního výrobku, který uvedenou hodnotu U_w dosahuje.“

ODPOVĚĎ Č. 2:

Součinitel prostupu tepla U_w můžeme připustit na hodnotu 1,1 W/m²K. S touto hodnotou je to již reálné – viz opravený výpis oken.

DOTAZ Č. 3:

„U položky střešního okna W13 je uveden jako doplněk plastový parapet s nosem. Standardně se u střešních oken parapet neobjevuje. Žádáme o upřesnění způsobu osazení a umístění parapetu.“

ODPOVĚĎ Č. 3:

Plastový parapet jsme u střešních oken odstranili – viz komentář u střešního okna ve výpisu oken.

DOTAZ Č. 4:

„V PD jsou uvažovány venkovní žaluzie střešních oken ozn. x10, které jsou běžně dodávány výrobcem střešních oken v modulových rozměrech. Na atypický rozměr střešního W13 okna jsme žádnou venkovní žaluzii nedohledali. Pokud zadavatel skutečně požaduje osazení venkovní žaluzie na střešní okna, měly by tyto být doplněny o větrné/dešťové čidlo. Žádáme o uvedení referenčního výrobku a o vysvětlení, případně doplnění položek čidel.“

ODPOVĚĎ Č. 4:

Žaluzie na střešní okna jsme přizpůsobili tomu novému typovému rozměru. Byl změněn výpis ostatních výrobků – viz příloha.

DOTAZ Č. 5:

„U tesařských konstrukcí chybí položky pro svorníky na provedení příložek ke krokším, svorníky na podložení vaznice atd. Pro demontáž azbestocementové střechy chybí položky na enkapsulační nástřik a vybudování prostor pro dělníky. *Žádáme o kontrolu a doplnění příslušných položek.*“

ODPOVĚĎ Č. 5:

„Je upřesněn popis u položek stavební části č. 241-243 (spojovací prostředky), samotná položka dle URS obsahuje i spojovací materiál a č. 293 (nástřik) položka dle URS je vč. nástřiku. Součástí plnění jsou veškerá opatření nutná pro bezpečnou manipulaci s materiály obsahujícími azbest včetně zajištění potřebných dekontaminačních prostor. Zadavatel tyto uvažoval v rámci zařízení staveniště, případně s možností využití stávajících prostor. Byl tedy vydán a součástí přílohy je aktualizovaný rozpočet a VV, kde se jedná o drobné úpravy.“

Na základě výše uvedených skutečností zadavatel rozhodl v souladu s § 99 odst. 2 zákona o prodloužení lhůty pro podání nabídek. **Nová lhůta pro podání nabídek končí dne 13. 4. 2026 v 10:00 hodin.**

V Hradci Králové dne 27. 3. 2026

JUDr. Ivona Marčíšin
na základě pověření

Přílohy: Výpis ost. výrobků, Výpis oken, upr. Výkaz výměr