

Vysvětlení, doplnění, změna zadávacích podmínek č. 4 (Dodatečná informace č. 4)

Zakázka: Stavební úpravy objektu č.p. 426 v Novém Městě nad Metují spojené s kompletní přestavbou pro nové využití výuku odborného výcviku (kadeřnictví, kosmetika) a pro domov mládeže – stavební práce

Identifikační údaje zadavatele

Název	Královéhradecký kraj
Sídlo	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO	708 89 546
DIČ	CZ70889546
Zástupce	Petr Koleta, hejtman kraje
Ve věcech technických	Iva Javůrková, tel.: +420 720 067 030, e-mail: ijavurkova@khk.cz Ing. Václav Nýč, tel.: +420 602 441 087, e-mail: vnyc@kr-kralovehradecky.cz
Ve věcech veřejné zakázky	JUDr. Ivona Marčišin, tel.: +420 702 238 333, e-mail: imarcisin@khk.cz

Profil zadavatele https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html

Druh a režim veřejné zakázky („VZ“): Dle příslušných ustanovení zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též jen „Zákon“ nebo „ZZVZ“) se jedná o veřejnou zakázku podlimitní, zadávanou v otevřeném řízení.

Zadavatel vydává v souladu s § 98 zákona následující vysvětlení zadávacích podmínek:

DOTAZ Č. 1:

„Ve výkresové dokumentaci objektu D.1.4 ELEKTRO je ve výkrese D.1.4.-12 uveden rozměr FVE panelů 450Wp/ks, ve výkrese D.1.4-21 u stejného objektu je však uveden rozměr FVE panelů 500Wp/ks, tento rozměr je též uveden i ve výkaze výměr. Jaký rozměr panelů má uchazeč ocenit? Jedná se i o rozmístění na střechu, aby se panely vešly.“

ODPOVĚĎ Č. 1:

Pro FVE panely platí hodnota 500 Wp/ks, tedy platí výkaz výměr.

DOTAZ Č. 2:

„Ve výkresové dokumentaci objektu D.1.4 ELEKRO jsou rozvaděče RE, RH, RPO, R01, R2, R3, R4 v provedení s montáží na povrch, rozvaděče RE, RH, R01, R1, R2, R3, R4 jsou s požární odolností EI30 – uchazeč se ptá, zda nelze rozvaděče R01, R1 R2, R3, R4 zapustit do zdiva?“

ODPOVĚĎ Č. 2:

Ano rozvaděče R01, R1, R2, R3 a R4 lze zapustit do zdiva.

Lhůta pro podání nabídek se nemění.

V Hradci Králové dne 30. 3. 2026

JUDr. Ivona Marčíšin
na základě pověření