

Dodatečná informace č. 3 k zadávacím podmínkám

podlimitní veřejné zakázky na stavební práce, zadávané v otevřeném řízení (ust. § 27 zákona).

Název veřejné zakázky:

Výstavba evakuačního výtahu, rekonstrukce EPS a počítačová síť Domov u Biřičky v Hradci Králové

Zadavatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Zadavatel poskytuje na základě dotazu uchazeče tyto dodatečné informace k zadávacím podmínkám:

Dotaz č.1:

„Na výše uvedenou zakázku bychom potřebovali bližší specifikaci na výtah - hlavně na ten evakuační, dle podkladů nelze úplně přesně ocenit.“

Odpověď č.1:

Informace, které v rámci vytváření projektové dokumentace byly poskytnuty jsou zahrnuty v projektové dokumentaci. Detailnější specifikace by již byla popisem konkrétního výrobku.

Dotaz č.2:

„A taky na vzduchotechniku, je potřeba znát veškerý materiál, protože opět dle těchto podkladů lze těžko ocenit celou tuto kapitolu, kde jsou samé komplety a nejsou pro to potřebné podklady, správně by se ani tyto položky neměli dávat do kompletů, když je lze vyjádřit případně v metrech, nevíme o kolik se jedná demontáže, v jakém přesném rozsahu apod. dle nového VV se i tak jedná o položky č. 144,145 a 146“

Odpověď č. 2:

Demontáž stávajícího ventilátoru sestává z odpojení tohoto ventilátoru a vyjmutí ze zděné konstrukce, do stejného otvoru bude vsazen výkonnější, který je vyspecifikován ve zprávách a napojen stejným způsobem jako původní.

Položka 146 se nachází v místnosti -1.32 jedná se o plastovou skříňku s řídicí jednotkou VZT, která je upevněna na SDK přičce, která bude odstraněna. Z tohoto důvodu se tato jednotka přeloží do 2.PP. Došlo k záměně místnosti ve VV u této položky -1.32 za -1.19.

Dotaz č. 3:

„Jaké je požadované „U“ (W/m²K) u oken a dveří ?“

Odpověď č.3:

U vnitřních dveří a oken není U předepsáno ani požadováno. Venkovní dveře (včetně rámu) budou mít celkové U = 1,2 W/m²K.

Dotaz č. 4:

„Pol. č. 354 – musíme ocenit 1,5% z celkové ceny?“

Odpověď č. 4:

Je tak předepsáno, tak ano.

Tato textová část dodatečné informace bude zveřejněna na profilu zadavatele na https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html

Lhůta pro podání nabídek se nemění a končí dne 16.12.2015 v 10.00 hod. Otevírání obálek se uskuteční dne 16.12.2015 v 10.00 hod. v sídle zadavatele.

V Hradci Králové dne 25.11.2015

JUDr. Jana Blezzardová
Právník oddělení veřejných zakázek
Na základě pověření