



# Spolufinancováno Evropskou unií

## Vysvětlení / doplnění / změna zadávací dokumentace č. 1

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>Veřejná zakázka:</b> | <b>Snížení energetické náročnosti školní kuchyně VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Štefánikova gastrotechnologie III</b>   |
| <b>Ev. č. VVZ:</b>      | Z2026-014351  |
| <b>Zadavatel</b>        | Vyšší odborná škola, Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Štefánikova 549, se sídlem Štefánikova 549/27, Moravské Předměstí, 500 11 Hradec Králové, IČO 62690361 |
| <b>Způsob zadání:</b>   | nadlimitní režim veřejné zakázky na dodávky zadávané v otevřeném řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)         |

---

**Zadavatel poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace v souladu s § 98 zákona na základě předchozí žádosti dodavatele.**

### Dotaz č. 1

Dobrý den, v rámci zadávací dokumentace je uchazečům předložen upravený soubor 2025\_06\_SO 02\_Revitalizace gastroprovozu\_zadání\_uprava\_1603. V tomto dokumentu došlo k úpravě popisu položky 32.4 a 32.5 - konkrétně je zde upraven popis způsobu výpustě obsahu vany: "Zařízení disponuje integrovanou výpustí. Vyprazdňování nádoby je možné jejím sklopením nebo vnějším výpustným ventilem.". Prosíme o výslovné potvrzení, že zařízení nemusí být osazeno venkovní výpustí, ale bude tolerována výpust integrovaná v dně nádoby pro vypouštění obsahu nádoby do odpadu. Taktéž poprosíme o výslovné potvrzení, že bude přípustné vyprazdňování (např. připravené omáčky) jenom vyklopením nádoby.

Dále poprosíme u přesnění, zda u pozice "systém sledování výkonových špiček" je veškerá kabeláž dodávkou profese elektro - ve specifikaci je uvedeno "propojení mezi spotřebičem a regulačním členem Kabelem CYKY 7x1,5." bez dalšího vysvětlení, kdo zmíněný kabel bude dodávat.

### Odpověď na dotaz č. 1

*Viz odst. 1: Zadavatel potvrzuje, že popis byl myšlen tak, že tedy zařízení nemusí být osazeno venkovní výpustí, kdy zadavatel umožňuje i výpust' integrovanou v dně nádoby pro vypouštění obsahu nádoby do odpadu a bude přípustné vyprazdňování (např. připravené omáčky) jenom vyklopením nádoby.*

*Viz odst. 2: Kabeláž je již připravena v rámci dodávky stavby. Součástí této položky je instalace a zprovoznění systému s napojením na provedenou propojovací kabeláž.*

---

### Místo a lhůta pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek se nemění a zůstává v platnosti dle zadávací dokumentace.

Za zástupce zadavatele na základě pověření