



VODOVODY A KANALIZACE NÁCHOD, a.s.

547 01 NÁCHOD, Kladská 1521

Zápis v Obchodním rejstříku je proveden u Krajského soudu v Hradci Králové v oddíle B, vložce 967

Tel.: +420 491 419 212
Fax: +420 491 419 267
E-mail: zoufal@vakna.cz
Internet: www.vakna.cz

IČO: 48172928
DIČ: CZ48172928

Broumovské stavební sdružení s.r.o
U Horní brány 29
550 01 Broumov 1

Bankovní spoje: ČSOB, a.s. Náchod
Č.ú.: 14504883/0300

Váš dopis značky

Naše značka
1106471/Zo

Vyřizuje/linka
Ing. Lubor Zoufal

V Náchodě dne
02.12.2011

Věc: Výstavba a rekonstrukce Domova Dolní zámek Teplice nad Metují na zvláštní režim, p.p.č. 210 st, 212 st, 211 st, 84 st, 66, k.ú. Teplice nad Metují (Královohradecký kraj)

Do přiložené situace jsme informativně zakreslili umístění zařízení ve správě VaK Náchod a.s. – vodovod LT 100, kanalizace DN 300 a požární hydrant, který vyhovuje požadavku požární zprávy na dodávku vody v množství $Q = 6,0 \text{ l/sec}$ po dobu minimálně 30 min..

Předložená projektová dokumentace BSS, s.r.o. Broumov č.z. 111142 řeší výstavbu nového oddělení v areálu Domova dolní zámek Teplice nad Metují. Vodovodní a kanalizační přípojky zůstávají stávající. Nové areálové rozvody vody budou napojeny za stávajícím vodoměrem. Rovněž nové kanalizační rozvody, odvádějící vody splaškové, jsou zaústěny do stávajících kan. rozvodů. Srážkové vody budou likvidovány odváděním do místní vodoteče či vsakem na pozemku.

Ve Vašem zájmovém prostoru se nenachází žádné zařízení ve správě VaK Náchod a.s.


Veškeré podmínky VaK Náchod, a.s. jsou zapracovány do projektové dokumentace.

K výše uvedené stavbě dle předložené a ověřené PD BSS, s.r.o. Broumov č.z. 111142 nemáme námitek a souhlasíme s vydáním územního rozhodnutí a stavebního povolení bez dalších podmínek.

Ing. Lubor Zoufal
ved. odd. TPČ

Vodovody a kanalizace Náchod a.s.
Kladská 1521
547 01 NÁCHOD

kteřý vyhovuje požadavku požární zprávy na dodávku vody v množství $Q = 6,0 \text{ l/sec}$



10 0 10 20 30 40m