

Dodatečné informace č. 2 k zadávacím podmínkám

Veřejná zakázka: „Slaboproudé rozvody pro Evropský dům, Pospíšilova 365, Hradec Králové“

Způsob zadání: otevřené řízení v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“)

Zadavatel poskytuje dodatečné informace k zadávacím podmínkám a to v souladu s ust. § 49 odst. 2 a 3 ZVZ:

Dotaz:

„Strukturovaná kabeláž

1. Podle technické zprávy má být proveden přívod telefonních linek kabelem SYKFY 25x2x0,5 ze suterénu (rozhraní O2) do dat. rozvaděče R1. Pro ukončení kabeláže chybí telefonní patchpanel v rozvaděči ale dodává se skříň MRK 20. Můžete prosím upřesnit rozsah dodávky a montáže telefonní přípojky?
2. Ve výkazu výměr je dodávka PoE injektorů v počtu 4 kusy, opravdu máme dodávat PoE injektory, když nedodáváme aktivní prvky počítačové sítě? Dnes se již napájení po ethernetu řeší přímo ze switche.
3. Datové rozvaděče specifikované výkazem výměr, mají hloubku 600 mm a nástěnné 500 mm. Při osazení aktivními prvky a zejména UPS, nemusí být tato hloubka dostatečná. Je tedy hloubka datových rozvaděčů R1 – R4 pro uživatele vyhovující?
4. Trubka HDPE pro optiku je ve výkazu výměr uvedena v dodávkách materiálu 2x 60m ale v odstavci montáže se montuje jen 60m. Můžete prosím objasnit rozsah dodávky a montáže?
5. Ve výkazu výměr se nachází položka montáž náhradního zdroje 1 ks ale podle výkazu se žádný náhradní zdroj nedodává. Můžete prosím objasnit?
6. Počty datových patchpanelů v dodávce nesouhlasí s počtem montáží – dodává se 15 ks a montuje 29 ks. Můžete prosím objasnit?

Kamerový systém

1. V projektovém výkazu výměr není uveden kabel pro napájení kamer. Kabel není zakreslen ani ve výkresové části. Pro dodávku celkem 245m koaxiálního kabelu je u položky montáž výměra pouze 125 metrů. Dále ve výkazu výměr je položka zdroj 12V ss/1A 4 kusy – je toto zdroj určený pro napájení kamer? Můžete prosím upřesnit řešení napájení kamer a doplnit výkaz výměr?

Elektrický zabezpečovací systém

1. Ve výkresové části je na každém podlaží zakreslena světelná signalizace pro tzv. zaarmování skupiny, tato signalizace již není v blokovém schématu ani ve výkazu výměr. Dále podle výkazu a výkresu se dodávají 4 kusy sirén pro EZS ale v položkách montáže jsem napočítal celkem 12 kusů sirén. U veškeré dodávané kabeláže EZS chybí příslušná položka pro montáž. Můžete prosím na základě připomínek upřesnit a doplnit výkaz výměr?

Úložný materiál – trasy

1. Při obhlídce staveniště nám bylo sděleno zástupcem elektro silnoproudu, že profese elektro dodává a montuje veškeré parapetní žlaby, trasy na chodbách a stoupačky. Ve výkazu výměr je například dodávka žlabu PVC 120x40 – 120 m a jeho montáž v položce parapetní kanál 115 m a dále se ve výkazu výměr nachází položka montáž kabelového žlabu 235 m k této položce ale chybí materiál. Bylo by možné tyto skutečnosti objasnit a skutečnost upravit ve výkazu výměr?“

Odpověď zadavatele:

1. Přípojka TEL je spíše pouze rezerva dotažená k rozváděči R1. Konektivitu zajišťuje O2 optickým kabelem.
2. PoE injektory jsou také jen jako rezerva pro případ, že by nájemce chtěl instalovat WiFi v některých kancelářích napájených PoE.
3. Datové rozvaděče dle projektové dokumentace tj 2x 42U 600x600 mm, 2x nástěnný 18U hl 500 mm.
4. Trubka HDPE jako příprava pro optiku O2 má být 60 m dodávka i montáž.
5. Jedná se o náhradní zdroj akumulátor u ústředny EZS.
6. Podle schema SKS je 14 ks Path panelů UTP, 4x OPT a 4x zásuvkové tj celkem montáž 22 panelů.

Kamerový systém

Jedná se o demontáž 3 ks stávajících kamer a záznamového zařízení včetně monitoru dle přiložené specifikace dle požadavku investora a opětovná montáž. Doplnuje se jedna kamera ve vstupu kompatibilní se záznamovýmcm zařízením včetně napájen. Jeden Zdroj 12V/ 1A je pro napájení.

Elektrický zabezpečovací systém

Výkaz výměr je opraven a doplněn.

Úložný materiál – trasy

Kabelový žlab je pouze z chodby k parapetnímu žlabu, ostatní jsou součástí silnoproudu. Výkaz výměr je opraven.

V příloze k této dodatečné informaci je uvedena specifikace stávajícího kamerového systému a doplněný a opravený výkaz výměr.

Zadavatel v souladu s ust. § 40 odst. 3 ZVZ **prodlužuje lhůtu pro podání nabídek**. Lhůta pro podání nabídek končí dne **6.1.2016** v 9.00 hod. Otevírání obálek s nabídkami bude probíhat dne **6.1.2016 v 9.00** hod na adrese: Krajský úřad, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, číslo místnosti P1.412 (Františka Kupky).

Celé znění této dodatečné informace zveřejňuje zadavatel na svém profilu https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html v detailu předmětné zakázky.

V Hradci Králové dne 17.12.2015

JUDr. Ivona Térová
právník oddělení veřejných zakázek
na základě pověření

Příloha:
Výkaz výměr