ROZVADĚČ R3



Čís.kab.	102	31	32	33	34	34	35	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	329	330
Kabel	WL102	31	32	33	34	34	35	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	329	330
Typ kabelu	CYKY-J 5x10	CYKY-J 3x1.5	CYKY-J 3x1.5	CYKY-J 3x1.5	CYKY-O 4x1.5	CYKY-J 5x1.5	CYKY-J 3x1.5	CYKY-J 3x2.5	CYKY-J 3x2.5	CYKY-J 3x2.5	CYKY-J 3x2.5	CYKY-J 3x2.5	CYKY-J 3x2.5	CYKY-J 3x2.5	CYKY-J 3x2.5	CYKY-J 3x2.5	CYKY-J 3x2.5	CYKY-J 3x2.5	CYKY-J 3x2.5	CYKY-J 3x2.5	CYKY-J 3x2.5	CYKY-J 3x2.5	CYKY-J 3x2.5	CYKY-J 3x2.5	CYKY-J 3x2.5	CYKY-J 3x2.5	CYKY-J 2x2.5	CYKY-J 3x1,5
Spotřebič	Přívod	Světlo	Světlo	Světlo	Ovládání světlo chodba	Světlo chodba	Ventil. s poh. čidl. a doběh.	Vařič kuchyňka	Zásuvky bílé zdi	Zásuvky bílé zdi	Zásuvky bílé zdi	Zásuvky bílé zdi	Zásuvky bílé zdi	Zásuvky bílé zdi	Lednička kuchyňka	Zásuvky bílé kanály	Zásuvky bílé kanály	Zásuvky bílé kanály	Zás.počítačové kanály	Zás.počítačové kanály	Zás.počítačové kanály	Zás.počítačové kanály	Zás.počítačové kanály	Zás.počítačové kanály	Zás.počítačové kanály	Zás.počítačové kanály	Zás.počítačové kanály	podhled zdi	podhled zdi

ROZVADĚČ RM.1

Číslo kabelu	103	M1.1	M1.2	M1.3	M1.4	M.5	M1.6	M1.7	M1.8	REZERVA	REZERVA
Kabel	WL103	M1.1	M1.2	M1.3	M1.4	M1.5	M1.6	M1.7	M1.8		
Typ kabelu	CYKY-J 5x6	CYKY-J 3x1.5	CYKY-J 3x2.5	CYKY-J 3x2.5	CYKY-J 3x2.5	CYKY-J 3x2.5	CYKY-J 3x2.5	CYKY-J 3x2.5	CYKY-J 3x2.5		
Spotřebič	RM	Světlo	Zásuvky bílé zdi	Zásuvky bílé zdi	Zásuvky bílé zdi	Zásuvky bílé zdi	Zásuvky bílé zdi	Zásuvky bílé zdi	Zás.počítačové hnědé zdi		

ROZVADĚČ R3

TYP PROVEDENÍ:	PŘÍSTROJOVÝ ROZVADĚČ
VÝKON:	Pp=12kW
ZKRATOVÝ PROUD:	MIN. 10kA
KRYTÍ:	IP 30/20
ROZMĚRY:	ŠÍŘKA MAX.600mm, VÝŠKA CCA 700mm HLOUBKA MAX.150mm
PROVEDENÍ:	OCELOPLECHOVÝ, ZAPUŠTĚNNÝ
PŘÍVOD:	VRCHEM
VÝVODY:	VRCHEM
ÚPRAVA	POVRCHOVÁ ÚPRAVA BÍLÁ

ROZVADĚČ RM.1

TYP PROVEDENÍ:	PŘÍSTROJOVÝ ROZVADĚČ
VÝKON:	Pp=7kW
ZKRATOVÝ PROUD:	MIN. 10kA
KRYTÍ:	IP 30/20
ROZMĚRY:	ŠÍŘKA 300mm, 36 MODULŮ HLOUBKA MAX.150mm
PROVEDENÍ:	PLASTOVÝ, ZAPUŠTĚNÝ
PŘÍVOD:	VRCHEM
VÝVODY:	VRCHEM
ÚPRAVA	POVRCHOVÁ ÚPRAVA BÍLÁ

ELEKTRICKÁ SÍŤ:	3+PEN STŘ. 50Hz,400V/TN-C 3+NPE STŘ. 50Hz,400V/TN-S
OCHRANA PŘED NDN:	ZÁKLADNÍ SAMOČINNÝM ODPOJENÍM PORUCHY OD ZDROJE ZVÝŠENÁ POSPOJOVÁNÍM A PROUDOVÝMI CHRÁNIČI

Tento výkres je duševním majetkem projektanta a nesmí být jen se souhlasem nebo podle předané smlouvy. Zhotovitel stavby je povinen toto ustanovení dodržet.

NAVRHL	VYPRACOVAL	ARCHITEKT	VEDOUCÍ
Ing.Pavel ŠANDERA	Ing.Pavel ŠANDERA		ing.Bohuslav ŘIČAŘ

PLANN ING ART s.r.o.
PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST V INVESTIČNÍ VÝSTAVBĚ
kancelář:
Jana Kozány č.p. 560/2, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ 3
tel.: +420491110536, 534; mail: info@planning-art.cz

MÍSTO STAVBY	Velké náměstí č.p.139-140, 500 03 Hradec Králové
INVESTOR	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
STAVBA	GALERIE MODERNÍHO UMĚNÍMU-ZMĚNA VYUŽITÍ BYTŮ NA KANCELÁŘE II. - DROBNÉ ODCHYLKY OPROTI PŮVODNÍ SCHVÁLENÉ PD ZPRACOVANÉ V 04/2014
OBJEKT	ZMĚNA VYUŽITÍ BYTŮ NA KANCELÁŘE-DROBNÉ ODCHYLKY
OBSAH VÝKRESU	ROZVADĚČ R3 A RM.1

STUPEŇ	DPS
DAT.	12/2015
ZAK.ČÍSLO:	17/2015
MĚŘÍTKO:	1 : 50
ČÍSLO VÝKRESU:	1715-EL.10-SAN