

Dodatečné informace č. 7 k zadávacím podmínkám

Zakázka: „VÝSTAVBA A REKONSTRUKCE DOMOVA DOLNÍ ZÁMEK TEPLICE NAD METUJÍ NA ZVLÁŠTNÍ REŽIM“

(oznámení o zakázce bylo zveřejněno v ISVZ dne 2.5.2013 pod
ev. č. VZ 349303)

Zadavatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec
Králové

Způsob zadání: otevřené řízení v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách

Zadavatel poskytuje v zákonné lhůtě dodatečné informace k zadávacím podmínkám, a to
na základě níže uvedených dotazů, který v průběhu zadávacího řízení obdržel.

Dotaz č. 15: Rozpočet na listě Rekapitulace staveb obsahuje Ostatní náklady ze souhrnného
listu (Projektové práce; Průzkumné práce; Stroje, zařízení, inventář; Umělecká
díla; Vedlejší náklady; Ostatní náklady; H. Rezerva; I. Ostatní investice;
Nehmotný investiční majetek; Provozní náklady; Vyplň vlastní). Musí být tyto
položky oceněny, i když u některých nevznikají uchazeči žádné náklady? V
případě, že musí být tyto náklady všechny oceněny, může zadavatel u všech
těchto položek vysvětlit, co je jejich obsahem (např. jaká má být uvedena
rezerva, co je obsahem průzkumných prací atd.)?

Odpověď č. 15: Uvedené položky vytváří export URS jako vzorové - zhotovitel ocení
pouze ty, které uzná za vhodné (případně žádné a případné náklady promítne
do jednotlivých cen).

Dotaz č. 16: V rozpočtech je uvedený oddíl VP - vícepráce. Může zadavatel vysvětlit jejich
význam? Mají se tyto položky vyplňovat, popř. jakým způsobem?

Odpověď č. 16: Uvedené položky vytváří export URS jako vzorové - zhotovitel ocení
pouze ty, které uzná za vhodné (případně žádné a případné náklady promítne
do jednotlivých cen).

Dotaz č. 17: V dodatečných informacích č. 4 ze dne 16. 5. 2013, zadavatel přidal novou
kapitolu do rozpočtu „Doplnění výkazu výměr“. U odpovědi č. 3 dále zadavatel
uvedl: „Do výkazu výměr se přidá nová kapitola „Doplnění výkazu výměr“
snovou položkou „Vybavení nábytkem objektu SO.02. dle specifikace PSV
(příloha č. 02.1.15)“ s jednotkou 1 kplt, viz příloha.“ Stávající výkaz výměr
obsahuje vzorce a odkazy mezi jednotlivými rozpočty. Uchazeč si není jistý,
jakým způsobem by měl tuto položku do výkazu výměr zahrnout, aby nenarušil
stávající vzorce a tato položka se správně promítla do rekapitulace. Mohl by
zadavatel zaslat doplněný souhrnný výkaz výměr, který bude obsahovat i tuto
novou položku?

Odpověď č. 17: Přikládáme doplněný výkaz výměr s touto novou položkou.

Dotaz č. 18: Může zadavatel upřesnit, o jakou plochu se bude jednat u položky č. 63 Zábor
chodníku a dopravní opatření pro stavbu lešení a stavební práce v rozpočtu
S0.01. Díl 1 - S0.01. Díl 1 - Stavební část?

Odpověď č. 18: Jedná se o zábor chodníku v rozměrech 1,5 x 45 m na 4 měsíce. Dopravní značení - 2 kusy dopravních značek "přejděte na druhý chodník" a osvětlení lešení.

Dotaz č. 19: V rozpočtu S0.02. Díl 5 - S0.02. Díl 5 - Topení, měření a regulace, je totožný popis položky č. 25 a č. 26 Potrubí měděné polotvrdé spojované tvrdým pájením do DN 35x1,5. Může zadavatel prověřit správné znění popisu těchto položek, vzhledem k faktu, že je rozhodující výkaz výměr?

Odpověď č. 19: Jedná se o chybu v exportu - čísla položek jsou správná, položka č. 25 obsahuje potrubí měděné do DN 28x1,5.

Dotaz č. 20: V rozpočtu 10-04 - Vnější rozvody jsou uvedeny položky č. 39 - stožár dekorativní výška 2,5 m a č. 41 Svítidlo venkovní parkové 2x60W vč. sloupku 2,3m. Vzhledem k velkému množství variantního řešení (s velmi rozdílnými náklady na jednotlivé varianty) těchto položek, žádáme zadavatele o přesnější specifikaci uvedených položek.

Odpověď č. 20: Uvedené položky oceňte jako žárovkové, venkovní, sloupové svítidlo určené k osvětlování exteriérů s krytím IP23 (ochrana proti předmětům větších než 12 mm a stříkající vodě pod úhlem 60°). Skládá se z kovové krytky a nosného ramene upraveného práškovým plastem a skleněné kryty zdroje. Zdroj: 2x60 W, Patice: E27, Rozměry: 800x2250x250 mm, Napětí: 230 V, Frekvence: 50 Hz, Krytí: IP23, nebo minimálně v tomto standardu.



V souvislosti s výše uvedenými změnami se posouvá termín pro podání nabídek a otevírání obálek, a to následovně:

Místo a doba pro podání nabídek:

Lhůta pro podání nabídek končí dnem **14. 6. 2013 v 9:00 hodin** Všechny nabídky musí být doručeny zadavateli do skončení lhůty pro podání nabídky.

Otevírání obálek

Otevírání obálek s nabídkami proběhne dne **14. 6. 2013 v 9:10 hodin** v sídle zadavatele místnost **P1.412 (Františka Kupky)**. Otevírání obálek s nabídkami se mohou kromě zadavatele a komise pro otevírání obálek zúčastnit rovněž uchazeči, jejichž Nabídky byly řádně doručeny do konce Lhůty (max. 1 zástupce za jednoho uchazeče).

V Hradci Králové 29. 5. 2013

Mgr. Jitka Bučková
vedoucí oddělení zakázek
na základě pověření

Příloha: Příloha č. 6 - výkaz výměr