

- ① rozvaděč MaR ve vzd. jednotce 1NPE, 230V, AC, 10D, CYKY 3Jx1,5
- ② čidlo kouře v potrubí vč. řídícího relé 24V, 2x JYTY 4x1
- ③ nouzové vypnutí kouřovým čidlem CYKY 30x1,5
- ④ propojení rozv. MaR s MaR v kotelně (ovládání čerpadla topné vody) 1NPE, 230V, AC, CYKY 30x1,5
- ⑤ dálkový ovladač D0, propojení s MaR, 2x SYKFY 2x2x0,5
- ⑥ propojení dálkového ovladače D0 s čidlem prostorové teploty, SYKFY 2x2x0,5

#### POZOR!!!

Zařízení pro vzduchotechniku a MaR musí být montováno a připojováno podle dodaných schémát a zapojení je NUTNO konzultovat s dodavatelem vzduchotechniky a úprav v kotelně!! (ovládání čerpadla a pod)


PROVOZNÍ NAPĚTÍ, 3NPE, AC, 400V, 50Hz  
SÍŤ TN-S DLE ČSN 332000-4-41 ed.2 Z1

**Pozn.:Vzhledem k charakteru stavby (rekonstrukce) je nutné všechny rozměry ověřovat a upřesňovat na stavbě !!!**

**Obsah dokumentace je duševním vlastnictvím společnosti Ateller A91 HK s.r.o. a jeho použití, kopírování či upravení podléhá souhlasu jeho autorů**

PROFESE :

ELEKTROINSTALACE

<div>ARCHITEKTONICKÝ ATELIER</div> <div>atelier</div> <div></div> <div>HRADEC KRÁLOVÉ</div> <div>Československé armády 287</div> <div>Hradec Králové 500 03</div> <div>... :::: <a href="http://www.ateller-a91.cz">www.ateller-a91.cz</a> :::: ...</div>	<b>ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:</b>		<b>PROJEKTANT:</b>		<b>INVESTOR:</b>	
	PAVEL PRAŠIL		PAVEL PRAŠIL		Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická Kumburská 740 509 01 Nová Paka	
	<b>STUPEŇ DOKUMENTACE:</b> Dokumentace pro provedení stavby					
	<b>MÍSTO STAVBY:</b> parc. č. st. 2226, k.ú. Nová Paka, Královéhradecký kraj					
	<b>NÁZEV PROJEKTU:</b> <b>REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ A ŠATEN</b> <b>U VELKÉ TĚLOCVIČNY GYMNÁZIA A STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY PEDAGOGICKÉ</b> <b>NOVÁ PAKA</b>					
<b>NÁZEV VÝKRESU:</b> <b>Schéma zapojení vzduchotechniky</b>					<b>FORMÁT</b>	1 A4
					<b>DATUM</b>	03/2013
					<b>ČÍSLO ZAKÁZKY</b>	0122/2013
					<b>MĚŘÍTKO:</b>	<b>ČÍSLO VÝKR.:</b> <b>F1.4.EL.4</b>