



POZNÁMKA:

OTOPNOU PLOCHU TVOŘÍ OCELOVÁ DESKOVÁ TĚLESA RADIK TYP 10 AŽ 33 PŘI POTŘEBNÉ STAVEBNÍ VÝŠCE A DÉLCE,

DALE OTOPNÉ REGISTRY LICON OR-D3

OTOPNÁ TĚLESA JSOU BOČNÍHO PŘIPOJENÍ, S OSAZENÍM RADIÁTOROVÉHO VENTILU SIEMENS VPD115A(B)

KTERÝ BUDE OPATŘEN HLAVICI RUČNÍHO ČI TERMOSTATICKÉHO OVLADÁNÍ

NA ZPĚTNÉM POTRUBÍ BUDE OSAZENO REGULAČNÍ ŠROUBENÍ DN 15

ÚSEKY POTRUBÍ VEDENÉ V KONSTRUKCI A VOLNĚ JSOU VYBAVENY IZOLACÍ SLOŽENOU Z NÁVLEČNÝCH ZKRUŽOVÝCH PRVKŮ.

Pozn.: Vzhledem k charakteru stavby (rekonstrukce) je nutné všechny rozměry ověřovat a upřesňovat na stavbě !!!

Obsah dokumentace je duševním vlastnictvím společnosti Atelier A91 HK s.r.o. a jeho použití, kopírování či upravení podléhá souhlasu jeho autorů

ARCHITEKTONICKÝ ATÉLIER <i>atelier</i>		ING. JAROMÍR ČERVENÝ	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:		ING. JAROMÍR ČERVENÝ	
STUPĚŇ DOKUMENTACE:		Dokumentace pro provedení stavby	
MÍSTO STAVBY:		parc. č. st. 2226, k.ú. Nová Paka, Královéhradecký kraj	
NÁZEV PROJEKTU:		REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ A ŠATEN	
U VELKÉ TELCOVICKÝ GYMNAZIA A STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY PEDAGOGICKÉ		NOVÁ PAKA	
Československé armády 287 Hradec Králové 500 03		NÁZEV VÝKRESU:	
... ::: www.atelier-a91.cz ...		PŮDORYS 1.PP	
INVESTOR:		Gymnázium a střední odborná kola Pedagogická Kunburská 71/0	
FORMÁT		2A4	
DATUM		03/2012	
ČÍSLO ZAKÁZKY		0105/2011	
MĚŘÍTKO:		ČÍSLO VÝKR:	
1:50		ÚT-1	