

Dodatečné informace č. 3 k zadávacím podmínkám

Veřejná zakázka:	Dokončení zateplení VOŠ a SPŠ, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 (DM, Javornická)
Zadavatel:	Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166, se sídlem U Stadionu 1166, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, IČO 751 37 011
Způsob zadání:	veřejná zakázka malého rozsahu 3. kategorie dle Směrnice č. 3 Rady Královéhradeckého kraje, kterou se stanovuje postup Královéhradeckého kraje při zadávání veřejných zakázek

Zadavatel poskytuje dodatečné informace k zadávacím podmínkám na základě žádosti obdobně dle § 49 odst. 2 a 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „zákon“).

Dotaz č. 1

Pol. 239, 186 a 188 obsahují otočení otevírání okna O7 u balkonových sestav. Z jakých profilů jsou již osazená okna a jaké bylo použito kování? Kdo bude dávat záruku za takto přepracovaná okna?

Odpověď na dotaz č. 1

Zadavatel k dotazu uvádí, že aktuálně užívané profily jsou *GEALAN S 8000 IQ* s kováčím *Siegenia - Aubi TITAN AF*.

Záruka za jakost bude přednostně uplatňována v souladu s odpovědí na dotaz č. 2 v rámci dodatečných informací č. 1 k zadávacím podmínkám této veřejné zakázky. Ve vztahu k předmětnému plnění zadavatel uvádí, že zhotovitel bude v rámci záruky za jakost odpovídat za funkčnost pohyblivých mechanismů a odtokových žlábků.

Místo a doba pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek ani místo podání nabídek se nemění a zůstávají v platnosti dle zadávací dokumentace.

Za zástupce zadavatele v zastoupení

V Hradci Králové dne 30. 5. 2016

Centrum investic, rozvoje a inovací