

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 3 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE A ZADAVATELI

Název veřejné zakázky:	Oblastní nemocnice Náchod – I. etapa modernizace a dostavby
Evidenční číslo veřejné zakázky:	636343
Identifikační údaje o zadavateli	
Název:	Královéhradecký kraj
Sídlo:	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČ:	70889546
Veřejná zakázka podle předmětu:	Veřejná zakázka na stavební práce
Forma zadávacího řízení:	Otevřené řízení
Limit veřejné zakázky:	Nadlimitní

Na základě žádostí dodavatelů o veřejnou zakázku poskytuje zadavatel dodatečné informace k zadávacím podmínkám podle § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále v textu jen „zákon“).

Dotaz 1:

Ve výkresech D.11.1.21a a D.10.1.19.a.- Tabulka PSV výrobků – tabulka vnitřních výplní otvorů - je třída bezpečnosti specifikována dle požadavku NBÚ v souladu se zákonem č.412/2005 Sb. SS4=1-3.

Jedná se o Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti.

Dle § 1 Předmět úpravy

Tento zákon upravuje zásady pro stanovení informací jako informací utajovaných, podmínky pro přístup k nim a další požadavky na jejich ochranu, zásady pro stanovení citlivých činností a podmínky pro jejich výkon a s tím spojený výkon státní správy.

Domníváme se, že působnost tohoto zákona se nevztahuje na provoz Oblastní nemocnice Náchod, vzhledem k tomu že se zde nevyskytují utajované skutečnosti chráněné státem.

Dle Přílohy č. 1 k vyhlášce č. 528/2005 Sb. k zákonu č. 412/2005 Sb.:

2.2. UZAMYKACÍ SYSTÉMY URČENÉ K UZAMYKÁNÍ ZABEZPEČENÝCH OBLASTÍ

2.2.2. Uzamykací systém typ 3:

SS4 = 3 body

Uzamykací systém typu 3 je certifikovaný Úřadem.

Uzamykací systém a jeho komponenty musí splňovat požadavky bezpečnostní třídy RC 4 podle ČSN EN 1627.

2.2.3. Uzamykací systém typ 2:

SS4 = 2 body

Uzamykací systém typu 2 je certifikovaný Úřadem.

Uzamykací systém a jeho komponenty musí splňovat požadavky bezpečnostní třídy RC 3 podle ČSN EN 1627.

2.2.4. Uzamykací systém typ 1:

SS4 = 1 bod

Uzamykací systém typu 1 je certifikovaný Úřadem.

Uzamykací systém a jeho komponenty musí splňovat požadavky bezpečnostní třídy RC 2 podle ČSN EN 1627.

Dle ČSN EN 1627:

RC2 - Příležitostný zloděj se navíc pokouší o vloupání s použitím jednoduchého nářadí a fyzickým násilím. Má malé znalosti o úrovni odolnosti MZS, má málo času a snaží se nezpůsobit hluk.

RC3 - Zloděj se pokouší překonat MZS při použití páčidla délky 710 mm a dalšího šroubováku, ručního nářadí, jako malé kladívko, důlčíky a mechanická ruční vrtačka. Zloděj má určité povědomí o systému uzávěru a s tímto nářadím je schopen těchto znalostí využít. Při použití páčidla délka 710 mm lze aplikovat zvýšené fyzické násilí.

RC4 - Zkušený zloděj používá navíc zámečnické kladivo, sekeru, dláta, sekáče, přenosnou akumulátorovou vrtačku atd. Toto další nářadí umožňuje zloději rozšířit počet způsobů napadení, případně jejich kombinace – vtírání, sekání, páčení, atd. Problém hluku zloděj neřeší.

Dle tabulky - Třída bezpečnosti pro objekty SO 10 „J“ a SO 11 „K“ se požadují dveře:

- 1 (základní ochrana - bez specifikace) - nevyskytují žádné dveře.
- 2 (zvýšená ochrana - SS4=1 (RC2)) - dveře se vyskytují např. v místnostech - WC, předsíň WC, čekárna, sprcha apod.
- 3 (vysoká ochrana - SS4=2 (RC3)) - dveře se vyskytují např. v místnostech - WC, čekárna, pokoje pacientů, Schodiště (dveře s panikovým kováním - chráněná úniková cesta!!!), úklid, sklad špinavého prádla, Hala výtahy, apod.

Bezpečnostní dveře, dle našich zkušeností z výstavby jiných nemocnic např. Fakultní nemocnice Motol, je nutné použít ve velmi omezeném rozsahu např. ve skladech opiátů a archivu. Naopak na pokojích pacientů jsou zámky bez klíčů a na sociálních zařízeních jsou běžné WC zámky.

Skutečně zadavatel požaduje vybavit nemocnici bezpečnostními dveřmi s prvky odpovídající zákonu o ochraně utajovaných skutečností?

Pokud ano, proč tyto bezpečnostní prvky nepožaduje i na ostatní výplně otvorů, konstrukce a technologie?

V případě, že zadavatel požaduje řešit ochranu majetku proti krádeži a zneužití je třeba se zaměřit na zákony a předpisy řešící tuto oblast.

Žádáme zadavatele o provedení kontroly požadavků na vnitřní výplně otvorů - dveře, tak aby specifikace odpovídala požadavkům pro nemocniční provoz. Výše uvedené požadavky na dveře zásadně navyšují cenu díla a jako uchazeč, který stavby nemocnic opakovaně realizujeme, vyjadřujeme pochybnost ohledně nezbytnosti bezpečnostních požadavků na uvedené výplně otvorů - dveře.

Proveří zadavatel tabulku vnitřních výplní otvorů pro dveře a případně vydá novou tabulku?

Odpověď 1:

Uchazeč si musí nastudovat dokumentaci. Zde se píše, že zadavatel nechce certifikované dveře, ale chce komponenty odpovídající dané specifikaci (certifikaci prvků – ne celků). Uchazeč ocení a dodá dveře dle specifikace (bez celkové certifikace) s komponenty, na které budou certifikace.

Dotaz 2:

Ve VV - NA02.1 - Stavební část je položka:

441	K	766031	Systém generálního klíče	ks	9 345,000
	VV		9345 "pol. odměřena ve výkr. části SO11-část stavební"		9 345,000

Skutečně požaduje zadavatel 9 345 ks generálního klíče, když Oblastní nemocnice Náchod má cca 1 000 zaměstnanců?

Odpověď 2:

Ano, uchazeč dodá 9 345 ks klíčů zařazených v generálním klíči (v logickém systému).

Dotaz 3:

Součástí zadávací dokumentace jsou i Dodatečné informace z minulé soutěže. K těmto dodatečným informacím chybí přílohy, tudíž je zadávací dokumentace nekompletní.

Chybí např. PD pro Dieselagregát - D.1.1005.1.3 - Půdorys VZT, 1005.01 - TZ, D.1.1005.1.1 - Půdorys dieselagregátu.

Doplň zadavatel PD?

Odpověď 3:

Zadavatel poskytuje požadované dokumenty v rámci těchto dodatečných informací k zadávacím podmínkám (přílohy č.1 – 3).

Dotaz 4:

Ve VV pro SO 18 je uvedena tato specifikace dveří:

D		766		Konstrukce truhlářské			
69	K	766001	Dodávka dveří ocelových plných do ocelové zárubně vč. kování 800/1970mm		ks	2,000	
	VV		"schema č.D02" 2 "položka odměřena ve výkr. části SO18-část stavební"			2,000	
	VV		"schema č.D02" 2 "položka odměřena ve výkr. části SO18-část stavební"			2,000	
74	K	766660002	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm		kus	2,000	
	VV		"schema č.002,003" 2 "položka odměřena ve výkr. části SO18-část stavební"			2,000	
D		767		Konstrukce zámečnické			
80	K	767003	Dodávka dveří hliníkových otočných prosklených 2kř. vč. zárubně a kování ,univerzální klíč s pož. odolností a samozavíračem 1800/2200mm		ks	1,000	
	VV		"schema č.D01" 1 "položka odměřena ve výkr. části SO18-část stavební"			1,000	
81	K	767004	dtto,avšak 1650/2100mm		ks	3,000	
	VV		"schema č.D03,D04" 3 "položka odměřena ve výkr. části SO18-část stavební"			3,000	
83	K	767640322	Montáž dveří ocelových vnitřních dvoukřídlových		kus	4,000	
	VV		"schema č.D01,D03,D04" 4 "položka odměřena ve výkr. části SO18-část stavební"			4,000	

V PD D.018.1.13-05 S18 – výpis vnitřních otvorů – jsou ocelové otočné prosklené dveře dvoukřídle.

Žádáme zadavatele o upřesnění materiálu dveří - hliník nebo ocel?

Odpověď 4:

Zadavatel poskytuje v rámci těchto dodatečných informací k zadávacím podmínkám upravený a pro zpracování nabídky závazný soupis stavebních prací, dodávek a služeb označený 2016-03-04-01-

ONN1E-AR-ST-PBR-KOM-INT-POV-VV-rev02. Současně zadavatel poskytuje upravený a pro zpracování nabídky závazný dokument D-018-1 - Výpis vnitřních výplní otvorů.

Dotaz 5:

Ve VV a PD SO 11 je rozpor mezi dveřmi s olovňenou vložkou:

D 18 ve VV s olovňenou vložkou x PD obyčejné

D 56 ve VV obyčejné x PD s olovňenou vložkou.

Upřesní zadavatel typ dveří?

Odpověď 5:

D18 – v PD uvedeno, že jedná o dveře s olovňenou výstelkou Pb2,0mm, se zárubní Z2. D56 - v PD uvedeno, že jedná o dveře s olovňenou výstelkou Pb 1,5mm, se zárubní Z2. TI. olova je vždy uvedena i ve výkresové části i příslušných výplní otvorů.

DODATEČNÁ INFORMACE K PRODLOUŽENÍ LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Zadavatel posoudil poskytnuté dodatečné informace a s ohledem na jejich charakter rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek. Zadavatel upravuje Oznámení o zahájení zadávacího řízení (Oznámení o zakázce) následovně:

nové znění bodu IV.3.4)	Lhůta pro doručení nabídek:
	Datum: 26/08/2016 Čas: 10:00 hodin
nové znění bodu IV.3.8)	Podmínky pro otevírání nabídek:
	Datum: 26/08/2016 Čas: 10:01 hodin

Opravné Oznámení o zahájení zadávacího řízení (Oznámení o zakázce) bude zveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek a Úředním věstníku Evropské unie. Tyto dodatečné informace jsou rovněž zveřejněny na profilu zadavatele.

INFORMACE

Tyto dodatečné informace budou rovněž zveřejněny na profilu zadavatele.

Přílohy:

Příloha č.1 - D.1.1005.1.1 PŮDORYS DIESELE AGREGÁTU

Příloha č.2 - D.1.1005.1.2 ŘEZ DIESELE AGREGÁTU

Příloha č.3 - D.1.1005.1.3 PŮDORYS VZT

Příloha č.4 - 2016-03-04-01-ONN1E-AR-ST-PBR-KOM-INT-POV-VV-rev02

Příloha č.5 - D-018-1 - Výpis vnitřních výplní otvorů

V Brně dne 27.6.2016