

Dodatečná informace č. 2 k zadávacím podmínkám

k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky zadávané v souladu se Směrnicí č. 3 Rady
Královéhradeckého kraje, kterou se stanovuje postup Královéhradeckého kraje
při zadávání veřejných zakázek

Název veřejné zakázky:

„Parkovací a vjezdový systém do Oblastní nemocnice Trutnov“

Zadavatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Zadavatel poskytuje tyto dodatečné informace k zadávacím podmínkám:

1) Parkovací systém řeší vjezd zaměstnanců. Zadavatel požaduje na vjezdový a výjezdový terminál umístit čtečky zaměstnaneckých karet. V nemocnici je používán přístupový systém od firmy Honeywell.

SKYLA Pro II

Program pro správu jednotek HUB Pro a DT3000SA.

Použité jednotky:

Deska síťovatelného kontroléru pro 2 čtečky

Popis:


Řídicí jednotka pro 2 čtečky (2 dveře jednostranně nebo 1 dveře oboustranně) pro menší až středně velké instalace, možnost kombinace s doch.terminály DT3000SA. Komunikace i přes TCP/IP (nutný modul CO-E2-11AAR). Pouze PCB bez instal.krytu.

Technické parametry

Příslušenství

Základní parametry

Počet připojitelných čteček	2 čtečky / klávesnice
Max. počet dveří	2
Kapacita paměti karet	Std 2.700
Typ připojitelné klávesnice	Wiegand (8-bit burst)
Kapacita paměti událostí	10.000
Podpora dat. formátů	Wiegand, ABA Track II
Vstupy	2×stav dveří, 2×odchod.tlač., 2×pomocný vstup
Výstupy	2×relé pro zámky, 2×alarmové relé, 2×pomocný tranz.výstup
Počet čas. zón	8
Počet svátků	16
Vazby I/O	pevně definovány
Komunikační rozhraní	RS-232 / RS-485 / Ethernet (s volitelným převodníkem)
Sabotážní kontakt	ano
Napájecí napětí	12 Vss
Odběr	100 mA
Pracovní teplota	-10 - 40 °C
Rozměry - výška	150 mm
Rozměry - šířka	120 mm
Rozměry - hloubka	27 mm
Způsob konfigurace	SW Skyla Pro II, PowerKey




Použité čtečky karet:

Bezkontaktní čtečka HID Prox

Typ čtečky	bezkontaktní
Technologie	HID
Pracovní frekvence	125 kHz
Napájecí napětí	5 - 16 Vss
Odběr	30 mA
Výstupní formát	Wiegand
Max. čtecí dosah	8 cm
LED dioda	3-stavová (volitelně)
Bzučák	ano
Barva krytu	std černá, volitelně i šedá, béžová, bílá
Krytí	IP 66
Pracovní teplota	-30 - 65 °C
Relativní vlhkost	0 - 95 %
Použití v exteriéru	ano
Rozměry - výška	80 mm
Rozměry - šířka	44 mm
Rozměry - hloubka	17 mm

Kompatibilní karta (příklad)	ProxCARD II, ISOProx II
Kompatibilní přívěsek (příklad)	ProxKey II
Kompatibilní nalep. TAG (příklad)	MicroProx Tag



- 2) Časové omezení vjezdu některých karet není požadováno.
- 3) Sanitním vozům bude závoru otevírat obsluha vrátnice, tyto budou také vybaveny dálkovým ovládáním závor, zadavatel požaduje dodání 20ks dálkových ovladačů. V budoucnu je plánováno využití čtení SPZ, systém, který je v nemocnici instalován kamerový systém od firmy NUUO. (NVR - IP+). Do budoucna je pak možné rozšíření o čtení SPZ - digitalizace a rozpoznávání SPZ systémem VIT LPR. Proto požadujeme, aby v budoucnu systém umožňoval napojení.
- 4) Vjezd vozidel zásobování nebude řešen kartami, zásobování bude vpuštěno ručně obsluhou vrátnice.
- 5) Zadavatel požaduje, aby při výpadku napájení došlo k automatickému otevření závor.
- 6) Zadavatel požaduje, aby parkovací systém byl vybaven manuální pokladnou.
- 7) Zadavatel nepožaduje instalaci LED displeje, který zobrazuje informaci VOLNO / OBSAZENO, i v případě, že nebude žádné volné parkovací místo bude nutné vjet např. přivezení pacienta ke vchodu a následně vyjet z areálu. Takovéto sdělení u vjezdu by mohlo být zmatečné.
- 8) Zadavatel nepožaduje, aby parkovací systém systémově řešil návštěvy vjíždějící do nemocnice, není tedy nutné řešit validaci parkovacích lístků.
- 9) Zadavatel nepožaduje, aby parkovací systém systémově řešil validaci invalidů.
- 10) Zadavatel nepožaduje v automatické platební stanici instalaci modulu pro platby kontaktní a bezkontaktní platební kartou.

11) Zadavatel nepožaduje instalaci hlasového dorozumívání do vjezdového, výjezdového terminálu a automatické platební stanice.

12) Zadavatel nepožaduje doplnění závor o LED semaforey.

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Lhůta pro podání nabídek končí dne 13.7.2016 v 10.00 hod.

V Hradci Králové dne 28.6.2016

JUDr. Jana Blezzardová

Právník oddělení veřejných zakázek

Na základě pověření