

Dodatečné informace č. 10 k zadávacím podmínkám

Zakázka:	Přístavba a rekonstrukce stávajícího ubytovacího objektu „A“ Domova důchodců Černožice
Zadavatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
Způsob zadání:	otevřené řízení v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Zadavatel poskytuje na základě § 49 odst. 4 zákona o veřejných zakázkách tyto dodatečné informace k zadávacím podmínkám.

Upřesnění informací k výkazu výměr:

- Poznámka k číslování položek a použití dvou „formátů“ výkazu výměr:
Výkaz výměr je nutné odevzdat ve dvou souborech a to *.xls a *.xml. Každý formát bude následně použit pro jiné účely, zatímco soubor *.xml je pouze kontrolním souborem pro porovnání nabídek mezi sebou a pro kontrolu jejich úplnosti, soubor *.xls je stěžejním souborem pro porovnání s projektovým rozpočtem a především pro kontrolu při realizaci. Číslování položek v těchto dvou souborech není možné sjednotit, neboť aktualizace formátu xls probíhá ručně, zatímco u formátu xml jde o aktualizaci strojovou. **Z tohoto důvodu jsou spolu s touto dodatečnou informací zveřejněny aktuální verze obou souborů.**
- Položka č. 117 (číslování dle formátu xls i xml) „*Krytina z polykarbonátových komůrkových desek (např. Makrolon) rovných na dřevěnou konstrukci.*“: Jedná se o zakrytí pergoly. Plocha zastřešení odpovídá projektu. Navrhovanou rozteč lze upravit dle finálně zvoleného výrobku. V rozteči je dostatečná rezerva na to, aby nedošlo ke změně počtu použitých profilů.
- Položka č. 93 (číslování dle formátu xls i xml) „*...chemická injektáž zdiva...*“: Injektáž je navržena pouze do prostoru kaple a zákristie. Opravy omítek jsou navrženy v rámci ostatních položek v rozpočtu.

- Položka č. 343+344 (číslování dle formátu xml, ve formátu xls se jedná o položky 269b a 269c) pro obj. A "...1kř dveře ocelové 900 (resp.800) x1970mm s pož.od. EW15 DP3-S, kompletní výměna výtahových dveří, vč. povrch. úpr. a všech doplňků": Součástí zadání nebyla kompletní výměna výtahu, proto je v této fázi řešena pouze výměna dveří za nové, které splní požadavky požární odolnosti. Po konzultaci s výrobcem výtahu je toto řešení možné. V rámci položky musí být naceněna kompletní výměna včetně finální povrchové úpravy.
-

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek:

Lhůta pro podání nabídek končí dnem 18. 7. 2016 v 10:00 hod.

Obálky s nabídkami budou otevírány dne 18.7.2016 v 10:00 hod na adrese: Krajský úřad, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, číslo místnosti 4a-P1.411 (Stanislava Suchardy).

V Hradci Králové dne 8. 7. 2016

JUDr. Ivona Marčíšin

na základě pověření

Přílohy: upravené výkazy výměr ve formátech *.xls a *.xml.