INTAR a.s., ateliér Praha
Americká 41
120 00 Praha 2

Petr Hejtmánek
petrhejtmanek@seznam.cz

Věc: Posuzování požární odolnosti a kouřotěsnosti dveří v DODUCE Černožice

Zvýšení požární odolnosti stávajících dveří

Řešení „repase stávajících dveří se zvýšením požární odolnosti" je možné zvětšením tloušťky dveřního křídla na minimální hodnoty uvedené v ČSN 73 0834 (např. pro EI 30 je tloušťka výplně min. 25 mm). Požární odolnost musí být posouzena, respektive potvrzena:

- notifikovanou osobou v oblasti požární bezpečnosti staveb jako **rozšířená aplikace** (v souladu s §3 vyhl. č. 202/1999 Sb. pro ověření splnění technických podmínek omezeného počtu požárních dveří)
- na základě předložení výrobní dokumentace úprav (ze které bude patrna tloušťka instalované výplně, typ dřeva, objemová hmotnost apod.) a
- na základě přeměření skutečného stavu.

Zajištění kouřotěsnosti stávajících dveří

Kouřotěstnost stávajících dveří lze potvrdit notifikovanou osobou v oblasti požární bezpečnosti staveb jako **rozšířená aplikace** (v souladu s §3 vyhl. č. 202/1999 Sb. pro ověření splnění technických podmínek omezeného počtu kouřotěsných požárních dveří). Kouřotěsnost bude posouzena, respektive potvrzena:

- notifikovanou osobou v oblasti požární bezpečnosti staveb
- na základě předložení navrhovaného certifikovaného řešení vhodného pro novou instalaci a daný typ dveří (dřevěné plné).

Tento postup byl konzultován jak se zástupci notifikované osoby (PAVUS, a.s.) tak se zástupci HZS Královehradeckého kraje.

V Praze, dne 11. 7. 2016

Ing. arch. Petr Hejtmánek
zpracovatel PBŘ, kontaktní osoba
petrhejtmanek@seznam.cz

Ing. Zuzana Kmoníčková
zodpovědný projektant