

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 7 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE A ZADAVATELI

Název veřejné zakázky:	Oblastní nemocnice Náchod – I. etapa modernizace a dostavby
Evidenční číslo veřejné zakázky:	636343
Identifikační údaje o zadavateli	
Název:	Královéhradecký kraj
Sídlo:	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČ:	70889546
Veřejná zakázka podle předmětu:	Veřejná zakázka na stavební práce
Forma zadávacího řízení:	Otevřené řízení
Limit veřejné zakázky:	Nadlimitní

Na základě žádostí dodavatelů o veřejnou zakázku poskytuje zadavatel dodatečné informace k zadávacím podmínkám podle § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále v textu jen „zákon“).

DOTAZ Č. 1

Pro nacenění části PS 1004+4005 Trafostanice a dieselagregátu jsou potřebná tato schémata:

- Schéma zapojení rozváděče ve strojovně – ovládací část – skutečný stav
- Schéma zapojení rozváděče ve strojovně – silovou část – skutečný stav
- Schéma zapojení rozváděče v DA s řídicí jednotkou – skutečný stav
- Schéma zapojení rozváděčů na stěně vedle stávajícího DA – skutečný stav

V investorských podkladech nebyla schémata nalezena, proto žádáme o jejich poslání.

ODPOVĚĎ Č. 1

Dieselagregát je typového provedení obdobného typu jako stávající, rozvaděče jsou tedy součástí typového výrobku, nejedná se o atypické na míru montované rozvaděče. Tato schémata jsou součástí výrobní dokumentace výrobku a investor ani projektant je nemá k dispozici (jedná se vnitřní rozvody zařízení = výrobku). Součástí dodávky jsou srozumitelně vyspecifikovány, výkony, rozvaděče, spínání. Dieselagregát se požaduje identický, tedy jde o zachování stejného typu a výkonu jako stávající z důvodu zastupitelnosti. Na jmenovaný typ a výkon jsou již připraveny výústky pro VZT, betonový základ. Zařízení musí tedy být plně kompatibilní co do servisu a provozu.

DOTAZ Č. 2

V rámci nacenění části PS 1004+4005 Trafostanice a dieselagregátu se dotazují, zda pracují transformátory v paralelním provozu?

ODPOVĚĎ Č. 2

V žádném případě! Toto je jasně uvedeno v dokumentaci. Nesmí být spojeny do paralelního provozu, z důvodu zkratových poměrů v síti a proudové zatížitelnosti. Dále ani rozvaděče nejsou na paralelní chod dimenzovány.

DOTAZ Č. 3

Soupisy prací, část ZTI-VKP, výkaz ZTI 10000.12.

Navržené předizolované potrubí PE-HD nelze použít pro rozvody TUV a CTUV. Navržený potrubní systém je pouze pro media s teplotou do 40°C, ale teplota TUV je v rozmezí 45-60°C.

ODPOVĚĎ Č. 3

Ano ve výkazu je použito toto předizolované potrubí pro rozvod teplé vody a cirkulace. Jsou výrobci, kteří tyto systémy vyrábí a dodávají a mají požadované parametry. Uchazečem definovaný typ patří mezi méně kvalitní a nelze jej použít. Pokud bude dodavatel chtít dodat jiný typ plastového potrubí v předizolovaném systému, může, pokud na toto potrubí bude vydán certifikát o shodě a potrubí bude odolávat dlouhodobě teplotám do 70°C.

INFORMACE

Tyto dodatečné informace budou rovněž zveřejněny na profilu zadavatele.

V Brně dne 25.7.2016