

DODATEČNE INFORMACE Č. 16 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE A ZADAVATELI

Název veřejné zakázky:	Oblastní nemocnice Náchod – I. etapa modernizace a dostavby
Evidenční číslo veřejné zakázky:	636343
Identifikační údaje o zadavateli	
Název:	Královéhradecký kraj
Sídlo:	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČ:	70889546
Veřejná zakázka podle předmětu:	Veřejná zakázka na stavební práce
Forma zadávacího řízení:	Otevřené řízení
Limit veřejné zakázky:	Nadlimitní

Na základě žádostí dodavatelů o veřejnou zakázku poskytuje zadavatel dodatečné informace k zadávacím podmínkám podle § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále v textu jen „zákon“).

DOTAZ Č. 1

Obracíme se na Vás s dotazem - Zákonodárce v souvislosti s rekodifikací civilního práva zakotvil do zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku kogentní ustanovení § 2628, podle kterého „objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuje.“ Jedná se o zákonné specifikum děl prováděných jako stavební práce. Uchazeč se tímto dotazuje zadavatele, proč ujednání čl. 9.2.1. návrhu smlouvy o dílo, předložené zadavatelem, tomuto zákonnému ustanovení § 2628 odporuje a zároveň uchazeč navrhuje, aby toto ujednání bylo zadavatelem upravena v souladu s citovanou zákonnou úpravou.

ODPOVĚĎ Č.1

Ustanovení 9.2.1. textu smlouvy o dílo není v rozporu s § 2628 občanského zákoníku. Další ustanovení smlouvy o dílo (viz 9.2.6. a 9.2.7.) výslovně rozlišují mezi závažnými vadami a drobnými vadami. Převzetí díla vykazujícího vady ve smyslu § 2628 občanského zákoníku tak není smlouvou o dílo vyloučeno.

Zadavatel nesdílí stěžovateli názor, že § 2628 občanského zákoníku je ustanovením kogentním. I ve vztahu k tomuto ustanovení je prioritním princip smluvní volnosti.

DOTAZ Č. 2

V dodatečných informacích č. 14 je uveden termín pro odevzdání nabídek a otevírání obálek 17.9.2016. Tento den však vychází na sobotu. Posune zadavatel termín odevzdání na následující pracovní den (pondělí), nebo trvá na termínu odevzdání?

ODPOVĚĚ Č.2

Viz odpověď na dotaz č. 7 v rámci dodatečných informací č. 15 k zadávacím podmínkám.

DOTAZ Č. 3

V návrhu Smlouvy o dílo je v č.11.1. stanovena záruka na strukturovanou kabeláž v délce 15 let. Zároveň je ale v čl. 7. bod 7.5. písm. e) odstavec 1) uvedena záruka za strukturovanou kabeláž v délce 20 roků. Jedná se zřejmě o omyl, prosíme o sjednocení.

ODPOVĚĚ Č.3

Všichni uchazeči si v dokumentu Svazek 3 - Obchodní podmínky-rev01.doc (který byl poskytnut přílohou dodatečných informací č.5 k zadávacím podmínkám) upraví bod 11.1 následovně:

11.1 Zhotovitel poskytuje objednateli až do uplynutí záruční doby záruku za jakost díla, tedy přejímá závazek, že dílo bude v průběhu příslušných záručních dob, uvedených ve vztahu k jednotlivým SO a PS, odpovídat výsledku určenému v této smlouvě, že nedojde ke zhoršení parametrů, standardů a jakosti stanovených předanou dokumentací. Záruční doba za jakost stavby, za správnou technickou konstrukci, za kvalitu použitých materiálů, a stejně tak i za odborné provedení, které zaručuje správnou funkci a výkon dodaného díla, začíná běžet ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla dle čl. 9 této smlouvy.

Zhotovitel poskytuje na dílo od data předání a převzetí následující záruky:

základní standard záruka na stavbu:	72 měsíců,
záruka na hydroizolace (spodní, střecha):	10 roků,
záruka na fasádu:	10 roků,
záruka na strukturovanou kabeláž:	20 roků,
záruka na zdravotnickou technologii:	48 měsíců.

Takto upravený návrh smlouvy je závazný pro pracování nabídky.

DOTAZ Č. 4

Je pre predloženie špecifikácie vybraných ZT-poloziek potrebné použiť nejaký Vami predpripravený formulár?

ODPOVĚĚ Č.4

Ne. Zadavatel žádný formulář pro uvedení specifikace vybraných zařízení zdravotnické technologie nepředkládá.

DOTAZ Č. 5

Mozu byť špecifikácie ZT-položíek zaslane aj v anglickom jazyku?

ODPOVEĎ Č.5

Ano. Viz ustanovení uvedené v bodě 8.1 ve Svazku 1 - PODMÍNKY A POŽADAVKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY, které citujeme níže:

Pod pojmem nabídka se rozumí návrh smlouvy předložený dodavatelem v zadávacím řízení včetně dokumentů a dokladů požadovaných zákonem nebo zadavatelem v zadávacích podmínkách. Součástí nabídky jsou i doklady a informace prokazující splnění kvalifikace. Nabídka a veškeré ostatní doklady a údaje budou uvedeny v českém jazyku (listiny v jiném než českém jazyku budou doplněny úředním překladem do českého jazyka; **povinnost připojit k dokladům úředně ověřený překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady prokazující kvalifikaci ve slovenském jazyce v případě vysokoškolských diplomů v latinském jazyce a technickou část dokumentace, např. katalogové listy, technické listy, prospekty, apod., která může být předložena v anglickém jazyce**) v písemné formě a nabídka bude podepsána osobou oprávněnou za dodavatele jednat a podepisovat podle výpisu z Obchodního rejstříku popřípadě statutárním orgánem zmocněnou osobou, jejíž plná moc musí být součástí nabídky.

DOTAZ Č. 6

V akom rozsahu maju byť poskytnute špecifikácie jednotlivých produktov? V závislosti od produktu a výrobcu mozu byť tieto spracovane ako Technicke listy na 1 – 3 strany, niekedy vsak moze byť dokumentacia spracovana aj na niekoľko stovie strán.

ODPOVEĎ Č.6

Technické špecifikácie budú poskytnuté v takovom rozsahu, aby bolo možné overiť údaje uvedené v projektovej dokumentácii a porovnať je s tým čo nabízí uchazeč, teda overiť súlad nabídky s projektom.

DOTAZ Č. 7

Zadavateľ v DI č.14 v odpovediach na dotazy č.16 a 17 odpovedá – „Uchazeči ocení v súlade s údajmi uvedenými v soupise stavebních prác.“ Pretože odpoveď zadavateľa je dle nášeho názoru nedostatočná, žiadame znovu o stanovisko a doplnění či opravu výkazu výměr. Pokud zadavatel trvá na postupu jak navrhuje projektant, tak dle nášeho názoru ve výkazu výměr zcela chybí odtěžení podsypů tl.500mm pro jednotlivé úrovně a její likvidace pro každou úroveň (z výkazu totiž vyplývá, že pro každou úroveň se dováží a provádí násyp tl.500mm z nového materiálu).

ODPOVEĎ Č.7

Tyto položky (tedy práce s tím spojené = zemní práce) najdou uchazeči v souboru 2016-03-04-01-ONN1E-AR-ST-PBR-KOM-INT-POV-VV-rev04.xls, záložka NA01.1 - Stavební část, položky 3-12 dále v záložce NA02.1 - Stavební část, položky 3,4 11-17.

DOTAZ Č. 8

Žádáme zadavatele o poskytnutí nového opraveného výkazu výměr, který bude reflektovat všechny požadované změny zadavatele a bude poskytnut všem uchazečům v souladu se ZVZ:

1. Zadavatel je povinen dle § 6 odst. 1 ZVZ dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace. Pro naplnění těchto zásad je tedy nezbytné dbát na to, aby zadávací dokumentace byla dostatečně konkrétní a určitá, aby uchazeči mohli zpracovat své nabídky a aby tyto nabídky byly vzájemně porovnatelné a tedy vyhodnotitelné. V opačném případě by se zadavatel dostal do situace, kdy by měl neřešitelné problémy s obhájením svého postupu vzhledem k obsahu shora citovaného ustanovení § 6 ZVZ.
2. Za správnost a úplnost zadávacích podmínek odpovídá dle § 44 odst. 1 ZVZ zadavatel. Této odpovědnosti se zadavatel nemůže zbavit ani ji přenést na dodavatele.
3. Dále odkazujeme na rozhodnutí ÚOHS, který ve svém rozhodnutí č.j. ÚOHS-S418/2011/VZ-19206/2011/510/MOn ze dne 21.12.2011 došel v souvislosti se zadávací dokumentací k následujícímu závěru: „Zadávací dokumentace je nejvýznamnějším dokumentem, na jehož základě dodavatelé zpracovávají své nabídky, proto zákon ukládá zadavateli vymezit prostřednictvím zadávací dokumentace veškeré podrobnosti předmětu veřejné zakázky nezbytné k tomu, aby dodavatelé mohli zpracovat své nabídky. Význam preciznosti zpracování zadávací dokumentace lze spatřovat v tom, že dodavatelé na jejím základě mají podat vzájemně porovnatelné nabídky, které umožní zadavateli jejich hodnocení podle předem stanovených hodnotících kritérií. Zadávací dokumentace musí obsahovat požadavky a technické podmínky v takovém rozsahu, aby byla zadávací dokumentace úplná a správná, a zároveň, aby byla jasná, srozumitelná, určitá a dostatečně podrobná tak, aby jakýkoliv potencionální dodavatel si po přečtení zadávací dokumentace dokázal udělat představu, co je předmětem veřejné zakázky, příp. jaké jsou parametry požadovaného plnění. Zadávací dokumentace rovněž musí vyloučit možnost dvojího výkladu technických podmínek a požadavků zadavatele.“

ODPOVĚĎ Č.8

Viz odpověď na dotaz č.12 a dotaz č.18 v rámci dodatečných informací č. 14 k zadávacím podmínkám.

DOTAZ Č. 9

V půdorysu střechy objektu K jsou naznačeny řezy Ak3, Ak4 a Bk2, které v zadávací dokumentaci chybí. Žádáme zadavatele o doplnění těchto výkresů.

ODPOVĚĎ Č.9

Tyto řezy nejsou součástí zadávací dokumentace, jde o pracovní řezy projektanta pro ověření návrhu. Jelikož nejsou součástí zadávací dokumentace, tak nebudou poskytovány.

DOTAZ Č. 10

Ve výkazu výměr objektů J + K jsou uvedeny položky 260 resp. 921 : "Dodávka úhelníkové nerezové obruby tvaru L -ohraničení pochozí plochy vegetační střechy 300/300/10". Opravdu chce zadavatel takto vysoký nerezový ukončující profil, ještě k tomu 1 cm tlustý ? Proč má být tento profil tak vysoký když skladba vegetační střechy je podstatně nižší ?

DOTAZ Č. 10

Ano, opravdu bude dodáno tak jak je uvedeno. Uchazeči ocení co je uvedeno v projektové dokumentaci a soupise stavebních prací.

DODATEČNÁ INFORMACE K PRODLOUŽENÍ LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Zadavatel posoudil poskytnuté dodatečné informace a s ohledem na jejich charakter rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek. Zadavatel upravuje Oznámení o zahájení zadávacího řízení (Oznámení o zakázce) následovně:

nové znění bodu IV.3.4)	Lhůta pro doručení nabídek:	
	Datum: 21/09/2016	Čas: 10:00 hodin
nové znění bodu IV.3.8)	Podmínky pro otevírání nabídek:	
	Datum: 21/09/2016	Čas: 10:01 hodin

Opravné Oznámení o zahájení zadávacího řízení (Oznámení o zakázce) bude zveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek a Úředním věstníku Evropské unie. Tyto dodatečné informace jsou rovněž zveřejněny na profilu zadavatele.

V Brně, dne 30.8.2016