## ŘEZ Č.1




Chránička uložena do pískového lože
obsyp štěrkopískem

## ŘEZ Č.2




## ŘEZ Č.3




## OBRUBNÍKY STOJATÉ V BETONOVÉM LOŽI

## ŘEZ OSOU V MÍSTĚ KŘÍŽENÍ CHODNÍKU S VLEČKOU




## ŘEZ OSOU V MÍSTĚ KŘÍŽENÍ CHODNÍKU S VLEČKOU- DETAIL A

## NAVRŽENÉ KONSTRUKCE (TP170 KAT.LISTY)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **A) CHODNÍK** | | | | |
| dlažba z vibrolisovaného betonu | | 60 | mm | |
| drť 0 - 4 | | 40 | mm | |
| štěrkodrť | ŠD | 180 | mm | 30 MPa |
| zhutněná pláň podloží | | | | |
| **CELKEM** | | **280** | **mm** | |
| | | | | |
| **A1) CHODNÍK-VAROVNÝ PÁS** | | | | |
| dlažba z vibrolisovaného betonu pro nevidomé, kontrastní barvy od krytu chodníku | | 60 | mm | |
| drť 0 - 4 | | 40 | mm | |
| štěrkodrť | ŠD | 180 | mm | 30 MPa |
| zhutněná pláň podloží | | | | |
| **CELKEM** | | **280** | **mm** | |
| | | | | |
| **A2) CHODNÍK-PŘEJEZD** | | | | |
| asfaltobeton | ACO 11 | 40 | mm | |
| asfaltobeton | ACL 22 | 60 | mm | |
| kamenivo zpevněné cementem | KSC I | 120 | mm | |
| štěrkodrť | ŠD | 180 | mm | 30 MPa |
| zhutněná pláň podloží | | | | |
| **CELKEM** | | **400** | **mm** | |
| | | | | |
| **B) VJEZD** | | | | |
| dlažba z vibrolisovaného betonu | | 80 | mm | |
| drť 0 - 4 | | 40 | mm | |
| kamenivo zpevněné cementem | KSC I | 130 | mm | |
| štěrkodrť | ŠD | 150 | mm | 45 MPa |
| zhutněná pláň podloží | | | | |
| **CELKEM** | | **400** | **mm** | |
| | | | | |
| **B1) VJEZD-VAROVNÝ PÁS** | | | | |
| dlažba z vibrolisovaného betonu pro nevidomé, kontrastní barvy od krytu vjezdu | | 80 | mm | |
| drť 0 - 4 | | 40 | mm | |
| kamenivo zpevněné cementem | KSC I | 130 | mm | |
| štěrkodrť | ŠD | 150 | mm | 45 MPa |
| zhutněná pláň podloží | | | | |
| **CELKEM** | | **400** | **mm** | |
| | | | | |
| **DOPLNĚNÍ KOMUNIKACE** | | | | |
| asfaltobeton | ACO 11 | 40 | mm | |
| asfaltobeton | ACL 22 | 60 | mm | |
| kamenivo zpevněné cementem | KSC I | 130 | mm | 80MPa |
| štěrkodrť | ŠD | 200 | mm | 45MPa |
| separační geotextilie 500g/m2 | | | | |
| zhutněná pláň podloží | | **430** | mm | |

Poznámka:

MATERIÁL POUŽITÝ PRO HMATOVÉ ÚPRAVY MUSÍ SPLŇOVAT NV 163/2002 SB. A TN TZÚS 12.03.04, 12.03.05, 12.03.06.
MATERIÁL ZÁMKOVÉ DLAŽBY MUSÍ SPLŇOVAT PARAMETRY DANÉ ČSN A EN. ODOLNOST PROTI POVĚTRNOSTNÍM VLIVUM MATERIÁLŮ MUSÍ BÝT PROKÁZÁNY METODOU D A METODOU A (XF4) PODLE TAB 4.2 NÁRODNÍ PŘÍLOHY ČSN EN 1338 A ČSN 73 1326. PEVNOST MUSÍ BÝT PROKÁZÁNA DLE ČL.5.3.3.2 EN 1338, ODOLNOST PROTI BRUSU DLE TAB.5 EN 1338 (TŘ.4, ZNAČENÍ I).

-Všechny poklopy inženýrských sítí dotčené výstavbou, budou výškově vyrovnány do nové nivelety.
-Nově budovaný kryt ze zámkové dlažby bude proveden v příčném sklonu max 2,0% směrem k obrubě.
-V místech napojení na stávající zpevněné plochy bude kryt plynule napojen na stávající plochu
-Osazení silničních obrub a stavba chodníku bude koordinována s rekonstrukcí silnice II/300


Daniel Kadavý, projekce dopravních staveb
Měník 118, 50364 Měník,
IČO:73648761, telefon : 602 773 045
info@pdskadavy.cz, www.pdskadavy.cz

ATELIER PAVLÍČEK - achitektonická a inženýrská kancelář
Rooseveltova 2855, 544 01 Dvůr Králové n/L, IČ: 412 27 221
telefon: (+420) 603 202 456 , www.atelierpavlicek.cz


| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Č.PROF.ZAK. - | PARÉ Č. : | | | | | |
| VEDOUCÍ PROJEKTU: ING. MAREK PAVLÍČEK | ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: AUT. ING. MAREK PAVLÍČEK | | | VYPRACOVAL: Daniel Kadavý | | |
| MÍSTO: HRADEC KRÁLOVÉ KRAJ: KRÁLOVÉHRADECKÝ | Č. ZAK. 14/14 | STUPEŇ: DSP | DATUM: 4/2016 | MĚŘÍTKO: 1 : 50 | FORMÁT: 04 x A4 | |

INVESTOR: Město Dvůr Králové nad Labem

AKCE: **Rekonstrukce a výstavba chodniku Ul.Smetanova, Dvůr Králové nad Labem**

VÝKR. Č. : **C1.4**