



STOŽÁRY VO NEJSOU SOUČÁSTÍ TÉTO DOKUMENTACE. JEJICH INVESTOREM JE MĚSTO BROUMOV.

AYKY -J4 x25  
UZEMNĚNÍ..... FeZn o 10

KONFIGURACE SVÍTIDEL:  
Výška svítidla nad terénem : 8,5m  
Stožár s patiči EBB-8,5-1,5-1, výložník obloukový 1,5m, patice laminátová 145/1000  
Svítidlo: GW CITY S-100W  
Stožár od krajnice: 0,5m  
Max.vzdálenost : 30m

Montáž a bezpečnost práce :

Při montáži dojde ke styku s jinými podzemními sítěmi. Prováděcí firma musí před započatím zemních prací nechat vytýčit podzemní vedení a zařízení od příslušných správců.

Nedílnou součástí je

koordináční situace

Zakreslené sítě v situaci jsou pouze informativní nikoliv směrodatné.

Před uvedením zařízení do provozu musí být provedena výchozí revize a musí být zajištěn

souhlasný stav výkresové dokumentace se skutečným stavem.

Jednotlivá zařízení musí mít písemné prohlášení o shodě ve smyslu zákona č. 22/97Sb.

Organizace, stejné jako všichni pracovníci zabývající se činností na el. zařízeních, jsou povinni

respektovat vyhlášku ČÚBP a ČBU č.50/1982 Sb. O odborné způsobilosti v elektrotechnice

ve znění vyhlášky č.98/1982 Sb. Normy a předpisy souvisejících.

ČÍSLO ZMĚNY	DATUM ZMĚNY	POPIS/OBSAH ZMĚNY	PODPIS

### III/3025 Broumov - Božanov

název akce

### SO 401 PŘELOŽKA SILOVÉHO VEDENÍ VO

stavební objekt

Královéhradecký kraj Pivovarské náměstí 1245 500 03 Hradec Králové objednatel	Jaroslav Pištora T.N.Kautníka 1648 565 01 Choceň spolupráce	<b>DIK</b> DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ Bozděchova 1668, 500 02 Hradec Králové tel : 495 219 036, 495 212 647, fax : 495 221 677 e-mail : dik@dik - hk.cz, http : www.dik-hk.cz
Broumov, Božanov, Křínice místo stavby	Královéhradecký kraj	

### SITUACE

výkres

1:500

mářítko

DUR+DSP+PDPS

stupeň

ING. M. BURIANEC kontroloval	<i>Juriam</i>	ING. L. BURIANEC hlavní inženýr projektu	<i>Em</i>	A040/14 číslo zakázky	<b>C5.2</b>
ING. M. BURIANEC zodpovědný projektant	<i>Juriam</i>	ING. R. FIŠER vedoucí projektant	<i>Fišer</i>	08/2014 datum	