

## **Veřejná zakázka: „Dodávka a montáž mobilních kontejnerů pro ŘEDITELSTVÍ V ON NÁCHOD A.S.“**

**Zadavatel:** Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

**Způsob zadání:** zakázka ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb.  
o veřejných zakázkách, v platném znění

---

**Zadavatel poskytuje na základě dotazu uchazečů tyto dodatečné informace k zadávacím podmínkám:**

**I.**

### **Dotaz č.1:**

„Po prostudování zadávací dokumentace jsme v projektu zjistili následující skutečnosti:

- 1) celá budova je v požární zprávě požadována jako nehořlavý konstrukční systém DP 1
- 2) výplně otvorů jsou požadovány hliníkové (vstupní dveře kvůli požadavku na protipožární musí být se samozavírači)
- 3) slabá izolace střechy, stěn a podlahy neumožní splnit energetický štítek pro tzv.

"úspornou budovu" (tedy štítek "C"), jak předepisuje vyhláška 78/2013 Sb.

Z výše uvedených bodů vyplývá, že cena takové budovy by se pohybovala mezi 18 - 20.000,- Kč bez DPH/m/2. V podmínkách se však stanovuje jako NEJVÝŠE přípustná předpokládaná hodnota veřejné zakázky 2,300.000,- Kč bez DPH, tedy 8.778m,- Kč bez DPH/m/2 a to je naopak cena nejnižšího standardu obytných kontejnerů pro zařízení staveníšť (s povrchy z laminované dřevotřísky a bez požární odolnosti).“

### **Odpověď na dotaz č. 1:**

1. Buňka bude mít certifikaci dle definice požární zprávy tj. konstrukce bude v kategorii DP1 a požární odolnosti jednotlivých prvků, jsou definovány v tabulce požárních odolností v požární zprávě (strany 3 a 4). Materiál konstrukce stěn není pevně determinován, lze použít jakoukoliv konstrukci, která je certifikována v daném systému a certifikát, že se jedná o výrobek plnící funkci stavby s danými parametry. Tedy stěny mohou být plech-vata-plech, nebo plech-vata-sololit nebo plech-vata-

dřevotříska, nebo plech-vata-umakart - tedy systém je na výrobcí, co má certifikované ve svém systému.

2. Výplně otvorů nemusí být hliníkové, záleží na výrobcí, jaký materiál zvolí tj. zdali bude plast, dřevo či hliník. Ani požární zpráva neomezuje použití těchto výrobků, dveře do exteriéru jsou požadovány EI15DP3-C - tedy jakékoliv dveře s danou odolností a samozavíračem.
3. Vzhledem k tomu, že se jedná o výrobek plnící funkci stavby, nejedná se o stavbu, ale o výrobek, takže projektant neomezuje mocnost tepelné izolace, tak aby bylo možné použít systém jakéhokoliv výrobce. Vlastní skladbu konstrukcí si volí výrobce tak, aby splnila jeho certifikaci - tak jak má výrobek plnící funkci stavby certifikovaný. Tj. pokud uchazeč má certifikovaný výrobek s jinými parametry, může jej použít. Tedy vyhláška č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov řeší stavby, nikoliv výrobek plnící funkci stavby, je tedy zcela na výrobcí, jak má svůj výrobek certifikován. Nevyžaduje se žádná třída definovaná touto vyhláškou.

Z hlediska nabídky je cena maximální a nepřekročitelná.

- II. Tato dodatečná informace bude uveřejněna na profilu zadavatele [https://zakazky.cenakhk.cz/profile\\_display\\_2.html](https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html) v detailu výše uvedené zakázky.
- III. Z důvodu upřesnění zadávacích podmínek zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Lhůta pro podání nabídek končí dne 2.11.2016 v 10.00 hod. Otevírání obálek se koná dne 2.11.2016 v 10:00 hod. v místnosti P1.118 v sídle zadavatele.

V Hradci Králové dne 13.10.2016

**JUDr. Jana Blezzardová**  
právník oddělení veřejných zakázek  
na základě pověření