



LEGENDA:



Prostupy elektrických rozvodů (kabelů a vodičů) požárně dělicími konstrukcemi musí být provedeny podle článku 6.2 ČSN 73 0810 : 2009.


Pro zhotovení protipožárních upávek se použije systémové řešení s atestem státní zkušebny (např. HILTI, Promat, aj.)

HRANICE POŽÁRNĚ DĚLICÍCH KONSTRUKCÍ JE BAREVNĚ ODLÍŠENA VE VÝKRESOVÉ DOKUMENTACI. BLÍŽŠÍ PODROBNOSTI JSOU UVEDENY VE VÝKRESOVÉ DOKUMENTACI STAVEBNÍ ČÁSTI.




HRANICE POŽÁRNĚ DĚLICÍ KONSTRUKCE






PROTIPOŽÁRNÍ UCÁPKA

SYSTÉM VISOCALL IP



SYSTÉM SECURWATCH



HLAVNÍ ING. PROJEKTU		ZODP. PROJEKTANT		VYPRACOVAL		MĚŘITKO : 1:100		<div> projektový a inženýrský s.r.o.</div>	
LIBOR KLUBAL, DIS		JIŘÍ MACHÁČEK		JIŘÍ MACHÁČEK		FORMÁT : 8x A4			
						DATUM : 09/2016			
INVESTOR : OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD, A.S., PURKYŇOVA 446, 547 69 NÁCHOD									
AKCE : NEMOCNICE BROUMOV – STAVEBNÍ ÚPRAVY 2NP NIP, DIOP									<div>ZPRACOVATEL:</div> <div> PEOPLE FOR YOUR NET</div> <div>Náměstí Míru 22, 503 03 Smiřice e-mail: projekce@agcom.cz tel.: 495 405 911  Z160340</div>
Na parcele st.p.č. 308/1, p.p.č. 300/1, 300/6 katastrální území: BROUMOV									
D – DOKUMENTACE OBJEKTU D.1 STAVEBNÍ OBJEKTY D.1.1 SO 01 STAVEBNÍ ÚPRAVY NIP, DIOP D.1.1.9 ELEKTROINSTALACE SLABOPROUD									
PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY						Č. PARÉ			<div>EV. Č. AKCE 1492 07 16</div>
NÁZEV PŘÍLOHY : SSP – PŮDORYS 2.NP									
									<div>ČÍSLO PŘÍLOHY D.1.1.9.04</div>