

## **Dodatečné informace č. 1 k zadávacím podmínkám**

<b>Veřejná zakázka:</b>	<b>Přístupová komunikace do PZ, trasa ul. Dělnická III/32551 od odbočky k železniční stanici po křižovatku v Kunčicích se silnicí III/2953</b>
<b>Zadavatel:</b>	Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČO 708 89 546
<b>Způsob zadání:</b>	otevřené řízení významné nadlimitní veřejné zakázky v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

---

**Zadavatel poskytuje dodatečné informace k zadávacím podmínkám na základě žádosti v souladu s § 49 odst. 2 a 3 zákona.**

- **Dotaz č. 1**

Dotaz ke svítidlům veřejného osvětlení - V PD je na výběr sodík nebo LED a dle standardu města Vrchlabí. Prosím o upřesnění typu svítidla, v těchto technologiích je velký cenový rozdíl.

**Odpověď na dotaz č. 1**

Zadavatel k dotazu uvádí, že v souladu se standardy města Vrchlabí (viz projektová dokumentace) nad přechody pro chodce předpokládá užití LED svítidel a veškerá ostatní světla budou sodíková.

### **Místo a doba pro podání nabídek**

Místo a lhůta pro podání nabídek se nemění a jsou platné dle zadávací dokumentace.

Za zástupce zadavatele na základě pověření

v Hradci Králové dne 28. 11. 2016

Mgr. Jan Baše

Centrum investic, rozvoje a inovací