

KABELOVÝ SEZNAM

VS VOŠ a SPŠ stavební

Obvody 230/24V

WC01	Hlavní přívod rozvaděče MaR	CYKY 5x6	10m
WC02	Osvětlení výměníku	CYKY 3x1,5	100m
WC03	Zásuvky 230V	CYKY 3x1,5	40m
WC04	Olymp	CYKY 3x1,5	30m
WC05	Měřidlo spotřeby 1	CYKY 3x1,5	30m
WC06	Měřidlo spotřeby 2	CYKY 3x1,5	30m
WC07	Měřidlo spotřeby 3	CYKY 3x1,5	30m
WC08	Měřidlo spotřeby 4	CYKY 3x1,5	15m
WC09	Zásuvka 400/230V	CYKY 5x2,5	30m
WC10	Ovládání kond. Čerpadla	CYKY 3x1,5	40m
WC11	Kondenzátní čerpadlo (spínač mave)	CYKY 5x1,5	40m
WC12	Kondenzátní čerpadlo (čerpadlo)	CYKY 4x1,5	10m
WC13	Max. teplota ÚT PPO1	CYKY 4x1,5	30m
WC14	Max. teplota ÚT PPO2	CYKY 4x1,5	30m
WC15	Max. teplota TeV PPO	CYKY 4x1,5	30m
WC16	Servoventil redukce páry	H05VVF5G1	15m
WC17	Servoventil ohřevu ÚT PPO1	H05VVF5G1	15m
WC18	Servoventil ohřevu ÚT PPO2	H05VVF5G1	15m
WC19	Servoventil ohřevu TeV PPO	H05VVF5G1	30m
WC20	Servoventil předeřevu	H05VVF5G1	30m
WC21	Čerpadlo ÚT OA	H05VVF3G1	15m
WC22	Čerpadlo ÚT 1	H05VVF3G1	20m
WC23	Čerpadlo ÚT 2	H05VVF3G1	20m
WC24	Čerpadlo ÚT 3	H05VVF3G1	20m
WC25	Čerpadlo ÚT 4	H05VVF3G1	15m
WC26	Čerpadlo ÚT 5	H05VVF3G1	15m
WC27	Čerpadlo TeV	H05VVF3G1	30m
WC28	Čerpadlo podávací VZT	H05VVF3G1	15m
WC31	Regulační ventil ÚT 1	JYTY4x1	20m
WC32	Regulační ventil ÚT 2	JYTY4x1	20m
WC33	Regulační ventil ÚT 3	JYTY4x1	20m
WC34	Regulační ventil ÚT 4	JYTY4x1	15m
WC35	Regulační ventil ÚT 5	JYTY4x1	15m

Analogy a bináry

WD01	<i>Venkovní teplota</i>	JYTY4x1	60m
WD02	<i>Teplota ÚT PPO1</i>	JYTY4x1	30m
WD03	<i>Teplota ÚT PPO2</i>	JYTY4x1	30m
WD04	<i>Teplota TeV PPO</i>	JYTY4x1	30m
WD05	<i>Teplota TeV aku</i>	JYTY4x1	30m
WD06	<i>Teplota TeV předeřev</i>	JYTY4x1	30m
WD07	<i>Teplota ÚT 1</i>	JYTY4x1	20m
WD08	<i>Teplota ÚT 2</i>	JYTY4x1	20m
WD09	<i>Teplota ÚT 3</i>	JYTY4x1	20m
WD10	<i>Teplota ÚT 4</i>	JYTY4x1	15m
WD11	<i>Teplota ÚT 5</i>	JYTY4x1	15m
WD12	<i>Tlak redukované páry</i>	JYTY4x1	10m
WD13	<i>Max. teplota ÚT PPO1</i>	SYKFY 2x2x0,5	30m
WD14	<i>Max. teplota ÚT PPO2</i>	SYKFY 2x2x0,5	30m
WD15	<i>Min. tlak ÚT PPO1</i>	SYKFY 2x2x0,5	30m
WD16	<i>Max.tlak ÚT PPO1</i>	SYKFY 2x2x0,5	30m
WD17	<i>Min. tlak ÚT PPO2</i>	SYKFY 2x2x0,5	30m
WD18	<i>Max.tlak ÚT PPO2</i>	SYKFY 2x2x0,5	30m
WD19	<i>Max. teplota TeV PPO</i>	SYKFY 2x2x0,5	30m
WD20	<i>Max. teplota TeV aku</i>	SYKFY 2x2x0,5	30m
WD21	<i>Min. tlak TeV</i>	SYKFY 2x2x0,5	30m
WD22	<i>Max. teplota prostoru VS</i>	SYKFY 2x2x0,5	20m
WD23	<i>Termostat tělocvična</i>	SYKFY 2x2x0,5	40m
WD24	<i>Signál chodu VZT</i>	SYKFY 2x2x0,5	10m