



Na potrubí UT z VS se provede výměna vypouštěcích kohoutů
 Při vypuštění topného systému se provede kontrola a vyčištění 2 ks filtrů

Projektant: ing.Bohadlo Jiří	Zodp.projektant: ing.Bohadlo Jiří	JIŘÍ BOHADLO ING. Dlouhá 242 Náchod – Babí 547 01	
Zákazník: VOŠS a SPŠS architekta Jana Letzela Náchod, Pražská 931		Účel: DPS	
Modernizace výměňkové stanice Náchod , Pražská 931 A.3.1 – Vytápění Montážní schéma TV v OA		Zak.č: 243-490	
		Datum: 04.2013	
		Měřítko:	
		Číslo výkresu: V-07	